

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

Air Temperature		20		
Water Temperature		50		
Model		Heating capacity	Water flow	Water pressure drop
		W	l/h	kPa
FW 01 T	Max	2140	264	10
	Med	1730	213	6
	Min	1430	179	5
FW 15 T	Max	2200	298	12
	Med	2040	261	9
	Min	1710	216	7
FW 02 T	Max	2550	337	11
	Med	2160	292	8
	Min	1780	234	6
FW 25 T	Max	3200	415	13
	Med	2680	348	10
	Min	2070	275	6
FW 03 T	Max	3810	503	9
	Med	3080	408	6
	Min	2280	302	4
FW 35 T	Max	4780	340	4
	Med	3690	451	6
	Min	2810	340	10
FW 04 T	Max	5100	743	10
	Med	3900	561	6
	Min	2980	431	4
FW 06 T	Max	5950	818	12
	Med	4870	664	8
	Min	3960	544	6
FW 08 T	Max	7830	1152	10
	Med	6230	904	6
	Min	4770	681	4
FW 10 T	Max	10000	1376	16
	Med	7800	1071	11
	Max	5240	706	5