

FWQ04-25AF

FWQ04-25AFR

CALEFACCIÓN 4 TUBOS @ POSICIÓN DEL INTERRUPTOR DIP POR DEFECTO

Temperatura del aire		BS: 25 °C - BH:** °C																	
Temperatura del agua	Delta T °C	ΔT=5						ΔT=10						ΔT=20					
	Agua Entrada / Salida	45 °C - 40 °C			65 °C - 60 °C			50 °C - 40 °C			65 °C - 55 °C			50 °C - 30 °C			90 °C - 70 °C		
Modelo / Velocidad del ventilador		Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd
		kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa
FWQ04AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	0,62	107	2,29	1,55	267	9,08	0,70	60	1,41	1,41	121	2,66	0,33	14	1,02	2,21	95	2,02
	7,6 V (M) @50 Pa	0,87	150	3,56	2,19	376	16,98	0,99	85,044	1,82	1,98	170	4,27	0,46	20	1,04	3,11	133	3,02
	10,0 V (H) @60 Pa	0,97	166	4,13	2,42	416	20,57	1,09	94	2,00	2,19	188	5,01	0,51	22	1,05	3,44	148	3,47
FWQ05AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	0,74	127	2,32	1,84	317	11,85	0,83	72	1,08	1,67	143	2,83	0,39	17	0,53	2,62	113	1,93
	7,6 V (M) @50 Pa	1,03	178	4,08	2,59	445	22,90	1,17	101	1,65	2,34	201	5,09	0,54	23	0,56	3,68	158	3,33
	10,0 V (H) @60 Pa	1,12	192	4,66	2,79	479	26,52	1,26	109	1,83	2,52	217	5,83	0,59	25	0,57	3,96	170	3,78
FWQ07AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	1,04	178	5,15	2,59	445	21,93	1,17	101	2,34	2,34	202	6,19	0,55	23	0,44	3,68	158	4,34
	7,6 V (M) @50 Pa	1,30	224	7,27	3,26	561	32,55	1,48	127	3,19	2,95	254	8,79	0,69	30	0,56	4,63	199	6,08
	10,0 V (H) @60 Pa	1,35	233	7,70	3,38	582	34,77	1,53	132	3,36	3,06	263	9,33	0,71	31	0,58	4,81	207	6,43
FWQ09AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	1,26	216	6,95	3,14	541	19,82	1,42	122	5,28	2,85	245	7,64	0,66	28	4,54	4,47	192	6,43
	7,6 V (M) @50 Pa	1,64	282	8,66	4,10	704	30,48	1,85	159	5,83	3,71	319	9,82	0,86	37	4,57	5,82	250	7,78
	10,0 V (H) @60 Pa	1,73	298	9,15	4,33	745	33,57	1,96	169	5,99	3,92	337	10,45	0,91	39	4,58	6,16	265	8,17
FWQ11AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	1,64	282	6,87	4,10	706	28,77	1,86	160	4,04	3,71	319	8,04	0,86	37	2,77	5,83	251	5,99
	7,6 V (M) @50 Pa	2,09	360	9,49	5,23	900	45,14	2,37	204	4,87	4,74	407	11,40	1,10	47	2,82	7,44	320	8,06
	10,0 V (H) @60 Pa	2,13	366	9,73	5,33	916	46,66	2,41	207	4,95	4,82	415	11,71	1,12	48	2,82	7,57	325	8,25
FWQ14AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	2,04	351	7,44	5,10	877	41,25	2,31	198	3,06	4,61	397	9,25	1,07	46	1,11	7,24	311	6,08
	7,6 V (M) @50 Pa	2,47	426	10,49	6,19	1064	60,30	2,80	241	4,04	5,60	482	13,15	1,30	56	1,16	8,79	378	8,48
	10,0 V (H) @60 Pa	2,57	441	11,20	6,41	1103	64,73	2,90	250	4,26	5,81	499	14,06	1,35	58	1,18	9,11	392	9,04
FWQ17AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	2,22	381	6,92	5,54	952	41,90	2,51	216	2,47	5,01	431	8,77	1,17	50	0,57	7,87	338	5,53
	7,6 V (M) @50 Pa	2,90	499	11,66	7,26	1248	71,93	3,28	282	3,96	6,57	565	14,86	1,53	66	0,64	10,31	443	9,26
	10,0 V (H) @60 Pa	3,01	518	12,51	7,52	1294	77,31	3,41	293	4,23	6,81	586	15,95	1,58	68	0,65	10,69	460	9,93
FWQ20AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	2,64	455	10,21	6,61	1136	60,11	2,99	257	3,85	5,98	514	12,86	1,39	60	1,11	9,39	404	8,23
	7,6 V (M) @50 Pa	3,36	577	16,00	8,39	1443	96,70	3,80	327	5,67	7,60	653	20,28	1,77	76	1,20	11,92	513	12,78
	10,0 V (H) @60 Pa	3,46	594	16,92	8,64	1486	102,51	3,91	336	5,96	7,82	673	21,46	1,82	78	1,21	12,28	528	13,50
FWQ25AA F(N/T/V)5V1-(-/R)	3,0V (L) @* Pa	3,56	612	17,09	8,90	1530	107,86	4,03	346	5,47	8,05	693	21,91	1,87	81	0,43	12,64	544	13,47
	7,6 V (M) @50 Pa	3,89	669	20,46	9,73	1673	129,06	4,40	379	6,54	8,81	757	26,23	2,05	88	0,48	13,82	594	16,12
	10,0 V (H) @60 Pa	3,96	680	21,15	9,89	1701	133,43	4,48	385	6,76	8,95	770	27,11	2,08	90	0,49	14,06	604	16,66

SÍMBOLOS

- Tc = Capacidad de refrigeración total
- Wf = Caudal de agua
- Wpd = Caída de presión del agua

NOTA

- * 3,0 V(L) ESP Se refiere a
FWQ04/05AA(F/T)(N/T/V)5V1-(-/R) @20Pa
FWQ07/09/11/14/17/20/25AA(F/T)(N/T/V)5V1-(-/R) @26Pa