

FWQ04-25AT

FWQ04-25ATR

REFRIGERACIÓN 2 TUBOS @ POSICIÓN DEL INTERRUPTOR DIP POR DEFECTO

Temperatura del aire		BS: 18 °C - BH:15 °C																											
Temperatura del agua	Delta T °C	ΔT=3								ΔT=5								ΔT=7											
	Agua Entrada / Salida	5 °C - 8 °C				11 °C - 14 °C				7 °C - 12 °C				12 °C - 17 °C				6 °C - 13 °C				10 °C - 17 °C							
Modelo / Velocidad del ventilador		Tc	Sc	Wf	Wpd	Tc	Sc	Wf	Wpd	Tc	Sc	Wf	Wpd	Tc	Sc	Wf	Wpd	Tc	Sc	Wf	Wpd	Tc	Sc	Wf	Wpd	Tc	Sc	Wf	Wpd
		kW	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa
FWQ04AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	1,12	0,79	321	11,06	0,27	0,27	78	1,72	0,72	0,58	123	2,82	0,10	0,10	17	0,70	0,42	0,34	52	1,22	0,13	0,13	16	0,68				
	7,6 V (M) @50 Pa	1,61	1,15	462	20,29	0,39	0,39	113	2,55	1,03	0,85	178	4,53	0,15	0,15	26	0,81	0,61	0,50	75	1,67	0,19	0,19	24	0,78				
	10,0 V (H) @60 Pa	1,80	1,30	515	24,54	0,44	0,44	125	2,87	1,15	0,95	198	5,27	0,16	0,16	28	0,84	0,68	0,56	84	1,84	0,21	0,21	26	0,81				
FWQ05AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	1,32	0,92	379	15,00	0,32	0,32	90	2,49	0,84	0,68	145	3,95	0,11	0,11	19	1,22	0,50	0,40	61	1,88	0,15	0,15	18	1,21				
	7,6 V (M) @50 Pa	1,92	1,40	551	28,11	0,47	0,47	134	3,62	1,23	1,02	212	6,31	0,17	0,17	30	1,36	0,73	0,60	90	2,48	0,22	0,22	27	1,33				
	10,0 V (H) @60 Pa	2,10	1,54	601	32,68	0,51	0,51	145	3,96	1,34	1,12	230	7,09	0,18	0,18	32	1,39	0,79	0,66	97	2,66	0,24	0,24	30	1,36				
FWQ07AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	1,99	1,42	570	13,56	0,49	0,49	139	1,31	1,27	1,05	219	2,64	0,18	0,18	32	0,18	0,76	0,62	93	0,73	0,24	0,24	29	0,17				
	7,6 V (M) @50 Pa	2,67	1,95	765	23,20	0,66	0,66	189	2,09	1,71	1,43	295	4,30	0,25	0,25	44	0,27	1,02	0,85	126	1,12	0,32	0,32	40	0,24				
	10,0 V (H) @60 Pa	2,80	2,07	803	25,33	0,68	0,68	195	2,19	1,79	1,51	308	4,63	0,25	0,25	43	0,27	1,06	0,89	130	1,19	0,33	0,33	40	0,24				
FWQ09AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	2,54	1,85	729	7,81	0,62	0,62	179	1,20	1,63	1,35	280	1,92	0,24	0,24	41	0,60	0,97	0,80	119	0,89	0,31	0,31	38	0,59				
	7,6 V (M) @50 Pa	3,38	2,50	968	12,78	0,84	0,84	241	1,61	2,17	1,83	373	2,77	0,33	0,33	57	0,65	1,30	1,09	159	1,09	0,42	0,42	51	0,63				
	10,0 V (H) @60 Pa	3,58	2,68	1025	14,16	0,88	0,88	252	1,70	2,29	1,96	394	2,99	0,34	0,34	58	0,65	1,37	1,16	168	1,14	0,43	0,43	53	0,63				
FWQ11AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	3,39	2,48	973	13,38	0,84	0,84	242	2,12	2,18	1,82	375	3,29	0,33	0,33	57	1,15	1,30	1,09	160	1,60	0,42	0,42	51	1,13				
	7,6 V (M) @50 Pa	4,42	3,32	1268	21,29	1,08	1,08	309	2,66	2,83	2,42	487	4,58	0,41	0,41	70	1,19	1,68	1,43	207	1,88	0,52	0,52	64	1,17				
	10,0 V (H) @60 Pa	4,49	3,40	1287	21,88	1,08	1,08	309	2,66	2,87	2,47	493	4,66	0,39	0,39	67	1,18	1,69	1,46	208	1,88	0,51	0,51	63	1,17				
FWQ14AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	4,31	3,15	1235	20,83	1,08	1,08	310	3,17	2,77	2,32	477	4,95	0,43	0,43	74	1,71	1,66	1,39	204	2,36	0,54	0,54	67	1,68				
	7,6 V (M) @50 Pa	5,43	4,08	1555	31,34	1,33	1,33	380	3,84	3,48	2,98	598	6,62	0,50	0,50	86	1,75	2,07	1,77	254	2,71	0,64	0,64	79	1,72				
	10,0 V (H) @60 Pa	5,69	4,31	1630	34,12	1,37	1,37	393	3,98	3,63	3,14	625	7,04	0,50	0,50	87	1,75	2,15	1,85	264	2,79	0,65	0,65	80	1,73				
FWQ17AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	5,03	3,73	1442	31,70	1,25	1,25	357	3,38	3,23	2,74	555	6,36	0,48	0,48	83	0,89	1,93	1,63	237	2,05	0,62	0,62	76	0,84				
	7,6 V (M) @50 Pa	6,59	4,99	1889	51,95	1,62	1,62	465	4,88	4,23	3,65	727	9,72	0,62	0,62	107	1,03	2,52	2,17	309	2,81	0,80	0,80	98	0,97				
	10,0 V (H) @60 Pa	6,82	5,23	1955	55,33	1,67	1,67	478	5,07	4,37	3,81	751	10,26	0,63	0,63	108	1,03	2,60	2,26	319	2,92	0,81	0,81	99	0,98				
FWQ20AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	6,01	3,91	1724	44,38	1,49	1,49	428	4,83	3,86	2,92	664	8,91	0,58	0,58	100	1,49	2,31	1,74	284	3,03	0,74	0,74	91	1,43				
	7,6 V (M) @50 Pa	7,65	5,15	2192	69,01	1,89	1,89	542	6,62	4,91	3,82	844	12,95	0,73	0,73	126	1,65	2,93	2,27	360	3,91	0,93	0,93	115	1,58				
	10,0 V (H) @60 Pa	7,87	5,36	2254	72,69	1,93	1,93	554	6,83	5,04	3,97	867	13,52	0,74	0,74	127	1,66	3,00	2,36	369	4,03	0,95	0,95	116	1,59				
FWQ25AA T(N/T/V)5V1(-/R)	3,0 V (L) @* Pa	8,22	5,37	2355	79,36	2,06	2,06	591	8,00	5,29	4,01	909	15,12	0,82	0,82	142	2,26	3,17	2,40	390	4,80	1,04	1,04	128	2,16				
	7,6 V (M) @50 Pa	8,95	6,12	2564	92,99	2,20	2,20	631	8,74	5,74	4,53	986	17,22	0,84	0,84	145	2,28	3,42	2,69	420	5,21	1,08	1,08	132	2,19				
	10,0 V (H) @60 Pa	9,08	6,28	2604	95,69	2,22	2,22	637	8,86	5,82	4,64	1001	17,63	0,84	0,84	144	2,28	3,46	2,75	425	5,29	1,08	1,08	133	2,20				

SÍMBOLOS

- Tc = Capacidad de refrigeración total
- Sc = Capacidad de refrigeración sensible
- Wf = Caudal de agua
- Wpd = Caída de presión del agua

NOTA

- * 3,0 V(L) ESP Se refiere a
- FWQ04/05AA(F/T)(N/T/V)5V1(-/R) @20Pa
- FWQ07/09/11/14/17/20/25AA(F/T)(N/T/V)5V1(-/R) @26Pa