Caídas de presión durante recuperación parcial de calor

ERAD~E-SS	120	140	170	200	220	250	310	370	440	490
ERAD~E-SL	**120**	**140**	**160**	**190**	**210**	**240**	**300**	**350**	**410**	**460**
Capacidad de calefacción (kW)	125	150	171	200	224	263	311	377	393	392
Caudal de agua (l/s)	5,98	7,15	8,15	9,54	10,71	12,56	14,87	18,01	18,76	18,72
Caídas de presión de recuperación de calor (kPa)	33	37	41	44	46	49	29	34	27	23

NOTAS

Caudal de agua y caída de presión referidos en condición nominal: SST 7°C – entrada de aire del condensador 35°C – recuperación de calor de agua entrada/salida 40/45°C