Caídas de presión durante recuperación parcial de calor

ERAD~E-SS	120	140	170	200	220	250	310	370	440	490
ERAD~E-SL	**120**	**140**	**160**	**190**	**210**	**240**	**300**	**350**	**410**	**460**
Capacidad de calefacción (kW)	50,3	60,3	68,6	80	90	105	125	151	153	153
Caudal de agua (l/s)	2,40	2,88	3,28	3,84	4,31	5,03	5,96	7,22	7,31	7,29
Caídas de presión de recuperación de calor (kPa)	6	7	8	8	9	10	6	7	5	4

NOTAS

Caudal de agua y caída de presión referidos en condición nominal: SST 7°C – entrada de aire del condensador 35°C – recuoperación de calor de agua entrada/salida 50/60°C