



-  La bomba de calor no está en funcionamiento.
-  En este área, el volumen de agua mínim debe aumentarse hasta 40 l.
- (\*) En caso de que sea probable que la temperatura ambiente caiga por debajo de 0°C, recomendamos utilizar
  - \* Glicol (Para más información, consulte el manual de instalación),
  - o
  - \* OP10 (Aislamiento+ cinta calefactora alrededor de la tubería de agua).