Tipo de unidad exterior		*EW(Y/A)Q(4/5/6/8)*			
Tipo de unidad interior		Opcional	*KMBUHCA(3V3/9W1)		
	Tipo de resistencia de reserva		3V / 9W	9W	
	Suministro eléctrico de la resistencia de reserva		1~ 230V	3~ 400V	
	Configuración de la resistencia de reserva		3 / 6 3 / 6 kW	6 / 9 kW	
		Suministro eléctrico de flujo de kWh normal			
Tipo de medidor eléctrico	1~	1	1	1	-
	3~ equilibrada	-	-	1	-
	3~ desequilibrada	-	-	-	1
		Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente			
Tipo de medidor eléctrico	1~	2	2	1	
	3~ equilibrada	-	-	-	
	3~ desequilibrada	-	-	1	

*** Especificación del medidor eléctrico**

* Contacto sin tensión/tipo medidor de pulsos para detección de 5 V CC por la PCB.

* Número posible de pulsos

- 0.1 pulsos/kWh
- 1 pulsos/kWh
- 10 pulsos/kWh
- 100 pulsos/kWh
- 1000 pulsos/kWh

- Duración del pulso

- Tiempo mínimo de encendido: 40ms
- Tiempo mínimo de APAGADO: 100ms

- Tipo de medición (en función de la instalación)

- Medidor de CA monofásico
- Medidor de CA trifásico
- Cargas equilibradas
- Medidor de CA trifásico
- Cargas no equilibradas

*** Instrucciones de instalación del medidor eléctrico**

* responsable de medir

* Número necesario de medidores eléctricos