

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN MÁXIMA - VALORES MÁXIMOS

	LWC	30		35		40		45		50	
	Tamb	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI
EWYQ009(V3)	-15	6,58	2,41	6,18	2,63	6,04	2,89				
	-7	8,11	2,45	7,63	2,68	7,48	2,95	7,28	3,27		
	-2	9,27	2,45	8,75	2,69	8,59	2,97	8,39	3,29	8,08	3,66
	2	10,32	2,45	9,77	2,69	9,61	2,98	9,41	3,31	9,09	3,67
	7	11,82	2,43	11,21	2,68	11,07	2,97	10,87	3,31	10,54	3,67
	12	12,83	2,36	12,21	2,62	12,09	2,91	11,91	3,25	11,58	3,62
	15	13,88	2,33	13,23	2,59	13,13	2,89	12,96	3,23	12,63	3,61
EWYQ011(V3)	20	15,80	2,27	15,10	254	15,03	2,85	14,88	3,19	14,12	3,58
	-15	7,79	2,73	7,51	2,97	7,24	3,26				
	-7	9,49	2,80	9,10	3,05	8,73	3,34	8,53	3,68		
	-2	10,81	2,82	10,37	3,08	9,93	3,39	9,69	3,73	9,54	4,11
	2	12,04	2,84	11,54	3,10	11,05	3,41	10,78	3,76	10,61	4,15
	7	13,79	2,84	13,23	3,07	12,68	3,43	12,37	3,78	12,18	4,18
	12	14,61	2,75	14,03	3,02	13,46	3,33	13,14	3,68	12,94	4,07
EWYQ013(V3)	15	15,84	2,74	15,23	3,01	14,61	3,33	14,28	3,68	14,08	4,08
	20	18,09	2,71	17,41	2,99	16,74	3,31	16,38	3,67	15,69	4,07
	-15	8,74	3,09	8,43	3,36	8,13	3,68				
	-7	10,64	3,16	10,21	3,45	9,79	3,78	9,58	4,16		
	-2	12,13	3,19	11,63	3,49	11,14	3,83	10,87	4,22	10,70	4,65
	2	13,50	3,21	12,95	3,51	12,40	3,86	12,10	4,25	11,90	4,69
	7	15,47	3,21	14,84	3,48	14,22	3,88	13,88	4,28	13,66	4,73
	12	16,38	3,11	15,73	3,42	15,09	3,77	14,74	4,17	14,51	4,61
	15	17,76	3,10	17,07	3,41	16,39	3,76	16,02	4,17	15,78	4,61
	20	20,28	3,07	19,52	3,38	18,76	3,75	18,37	4,15	17,59	4,61

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN MÁXIMA - VALOR INTEGRADO

	LWC	30		35		40		45		50	
	Tamb	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI
EWYQ009(V3)	-15	5,55	2,37	5,21	2,58	5,09	2,84				
	-7	6,84	2,40	6,44	2,63	6,31	2,90	6,14	3,21		
	-2	7,67	2,36	7,24	2,59	7,11	2,86	6,94	3,17	6,68	3,52
	2	8,55	2,36	8,08	2,59	7,96	2,87	7,79	3,18	7,52	3,54
	7	11,82	2,43	11,21	2,69	11,07	2,98	10,87	3,31	10,54	3,69
	12	12,83	2,36	12,21	2,62	12,09	2,92	11,91	3,25	11,58	3,63
	15	13,88	2,34	13,23	2,60	13,13	2,90	12,96	3,24	12,63	3,62
EWYQ011(V3)	20	15,80	2,28	15,10	2,54	15,03	2,85	14,88	3,20	14,12	3,59
	-15	6,60	2,65	6,37	2,88	6,14	3,16				
	-7	8,05	2,71	7,72	2,96	7,41	3,24	7,24	3,57		
	-2	8,57	2,56	8,21	2,80	7,87	3,07	7,68	3,38	7,56	3,73
	2	9,54	2,57	9,15	2,81	8,76	3,09	8,55	3,41	8,41	3,76
	7	13,79	2,84	13,23	3,07	12,68	3,43	12,37	3,78	12,18	4,18
	12	14,61	2,75	14,03	3,02	13,46	3,33	13,14	3,68	12,94	4,07
EWYQ013(V3)	15	15,84	2,74	15,23	3,01	14,61	3,33	14,28	3,68	14,08	4,08
	20	18,09	2,71	17,41	2,99	16,74	3,31	16,38	3,67	15,69	4,07
	-15	7,42	2,99	7,15	3,26	6,89	3,56				
	-7	9,03	3,06	8,67	3,34	8,31	3,66	8,13	4,03		
	-2	9,62	2,89	9,22	3,16	8,83	3,47	8,62	3,82	8,49	4,22
	2	10,71	2,91	10,27	3,18	9,83	3,49	9,59	3,85	9,44	4,25
	7	15,47	3,21	14,84	3,47	14,22	3,87	13,88	4,27	13,66	4,72
	12	16,38	3,11	15,73	3,41	15,09	3,76	14,74	4,16	14,51	4,60
	15	17,76	3,09	17,07	3,40	16,39	3,76	16,02	4,16	15,78	4,61
	20	20,28	3,06	19,52	3,38	18,76	3,74	18,37	4,15	17,59	4,60

SÍMBOLOS

- HC
- Capacidad de calefacción [kW] a la máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN14511:2011
- PI
- Consumo [kW] medido de acuerdo con EN14511:2011
- LWC
- Temperatura de agua de salida del condensador [°C]
- Tamb
- Temperatura ambiente [°C] HR=85%

CONDICIONES

1. Capacidad de calefacción
- Capacidad de acuerdo con EN14511:2011 y válida para el rango de agua enfriada ΔT = 3~8°C
2. Consumo
- El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior; de acuerdo con EN14511:2011