



Figura 2

2 Instalación de la unidad

- La unidad está diseñada para su instalación en techos ocultos y similares. La instalación y el mantenimiento deben realizarse por personas cualificadas que estén familiarizadas con la normativa y códigos locales y que tengan experiencia con este tipo de aparatos.
- Existen orificios encima de la unidad para suspenderla. Consulte la figura 1, la figura 3 y la figura 4.
- Asegúrese de que la parte superior de la unidad esté nivelada.
- Utilice solamente el material de aislamiento adecuado.
- Los tubos de agua enfriada y todas las piezas de los tubos deben aislarse.
- También es necesario aislar los conductos del aire.
- El adhesivo para el aislamiento debe ser capaz de funcionar entre $-18 \text{ }^\circ\text{C}$ y $94 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Durante la instalación, asegúrese de que el lado superior de las unidades esté situado horizontalmente. La bandeja de drenaje está diseñada con una pequeña inclinación para facilitar el drenaje.