

Capacidades de calefacción FWT (2 tubos)

Temperatura del aire (°C DB - °C WB)		20		
Temperatura del agua (Entrada °C - Salida °C)		50 - 45		
Modelo	Flujo de aire m³/HR	Capacidad de calefacción kW	Flujo de agua m³/hr	Caída de presión de agua kPa
FWT02AT	467	3,20	0,55	74,08
	382	2,85	0,49	60,34
	297	2,48	0,42	46,88
FWT03AT	510	3,98	0,68	96,36
	425	3,46	0,59	79,28
	340	2,78	0,48	58,51
FWT04AT	586	4,31	0,74	92,26
	484	3,59	0,62	70,51
	374	3,00	0,51	54,35
FWT05AT	1070	6,50	1,11	96,71
	833	5,40	0,92	68,73
	748	4,90	0,84	57,56
FWT06AT	1121	7,21	1,24	124,02
	985	6,57	1,13	104,58
	799	5,71	0,98	80,76

Temperatura del aire (°C DB - °C WB)		22		
Temperatura del agua (Entrada °C - Salida °C)		50 - 45		
Modelo	Flujo de aire m³/HR	Capacidad de calefacción kW	Flujo de agua m³/hr	Caída de presión de agua kPa
FWT02AT	467	2,98	0,51	65,12
	382	2,66	0,46	53,06
	297	2,29	0,39	41,06
FWT03AT	510	3,70	0,63	87,15
	425	3,23	0,55	71,85
	340	2,58	0,44	52,81
FWT04AT	586	4,01	0,69	83,01
	484	3,34	0,57	63,43
	374	2,78	0,48	48,63
FWT05AT	1070	6,04	1,03	84,40
	833	5,00	0,86	59,74
	748	4,52	0,77	49,74
FWT06AT	1121	6,68	1,14	107,61
	985	6,10	1,05	91,14
	799	5,29	0,91	70,16