

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

Temperatura del aire (°C)		20											
Temperatura del agua (Entrada °C - Salida °C)		45- 40			60 - 50			70 - 60			90 - 70		
Modelo		Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua	Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua	Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua	Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua
		W	l/h	kPa	W	l/h	kPa	W	l/h	kPa	W	l/h	kPa
FW 01 T	Máx	1820	317	15	2840	249	10	3710	325	15	4940	218	7
	Med	1480	256	11	2310	201	7	2990	263	10	4010	177	5
	Mín	1210	211	8	1900	166	5	2470	216	7	3320	147	3
FW 15 T	Máx	1840	320	14	2870	251	8	3740	329	13	4970	219	6
	Med	1720	300	12	2700	236	7	3500	307	11	4690	207	5
	Mín	1450	252	9	2270	198	6	2930	257	8	3950	174	4
FW 02 T	Máx	2150	373	12	3360	293	7	4350	382	11	5830	257	5
	Med	1810	315	9	2840	248	6	3670	322	8	4940	218	4
	Mín	1500	260	6	2350	206	4	3040	267	6	4110	181	3
FW 25 T	Máx	2700	469	17	4220	369	10	5470	480	16	7320	323	8
	Med	2260	393	12	3540	309	8	4570	401	12	6150	271	6
	Mín	1740	302	8	2730	239	5	3520	308	7	4760	210	4
FW 03 T	Máx	3200	556	11	5030	439	7	6460	567	11	8760	386	5
	Med	2580	449	8	4070	356	5	5220	458	7	7110	314	4
	Mín	1910	332	5	3020	264	3	3860	339	4	5290	233	2
FW 35 T	Máx	4050	704	13	6330	553	8	8210	720	13	11000	486	6
	Med	3130	545	8	4920	430	5	6340	556	8	8550	378	4
	Mín	2390	415	5	3760	328	3	4830	424	5	6570	290	2
FW 04 T	Máx	4240	736	10	6620	578	6	8570	752	10	11480	507	5
	Med	3240	563	6	5070	443	4	6570	576	6	8840	390	3
	Mín	2470	430	4	3880	339	2	5030	441	4	6760	299	2
FW 06 T	Máx	4980	865	13	7790	681	8	10080	884	12	13520	597	6
	Med	4080	709	9	6400	559	6	8250	724	9	11120	491	4
	Mín	3310	576	6	5200	454	4	6700	588	6	9070	400	3
FW 08 T	Máx	6490	1129	10	10170	889	6	13130	1152	9	17650	779	4
	Med	5170	898	7	8100	708	4	10460	918	6	14100	623	3
	Mín	3970	690	4	6230	544	3	8060	707	4	10880	480	2
FW 10 T	Máx	8400	1460	19	13130	1147	11	17000	1492	18	22760	1005	8
	Med	6530	1135	12	10220	893	7	13200	1158	11	17740	783	5
	Mín	4390	764	6	6890	602	4	8910	782	6	12020	531	3