

FWV-DAT
FWL-DAT
FWM-DAT

FW02	MAX		MED		MIN	
AP (Pa)	Consumo (W)	Corriente (A)	Consumo (W)	Corriente (A)	Consumo (W)	Corriente (A)
0	53	0,240	36	0,160	24	0,110
10	52	0,235	32	0,142	21	0,096
20	48	0,217	31	0,138	21	0,096
30	46	0,208	31	0,138	20	0,092
40	46	0,208	30	0,133		