CALEFACCIÓN 2 TUBOS @ 0 ESP																				
Temperatura del aire		**BS: 25 °C - BH:** °C**																		
Temperatura del agua	Delta T °C	**ΔT=5**						**ΔT=10**						**ΔT=20**						
	Agua Entrada / Salida	**45 °C - 40 °C**			**65 °C - 60 °C**			**50 °C - 40 °C**			**65 °C - 55 °C**			**50 °C - 30 °C**			**70 °C - 50 °C**		
Modelo / Velocidad del ventilador		Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd
		kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa
FWC06DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	3,11	535	8,0	7,09	1219	21,6	3,19	274	5,3	6,42	552	8,2	1,12	48	4,1	5,97	257	5,2
	5,5 V (M)	3,90	670	9,9	8,89	1529	30,8	4,00	344	5,9	8,06	693	10,3	1,40	60	4,2	7,49	322	5,7
	10,0 V (H)	5,09	875	13,6	11,61	1996	48,4	5,23	449	7,0	10,52	905	14,1	1,83	79	4,2	9,77	420	6,7
FWC07DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	3,47	596	9,3	7,90	1359	26,0	3,56	306	6,1	7,16	616	9,6	1,25	54	4,6	6,66	286	5,9
	5,5 V (M)	4,54	780	12,3	10,34	1779	40,2	4,66	400	7,0	9,38	806	12,7	1,63	70	4,7	8,71	374	6,7
	10,0 V (H)	6,11	1050	17,8	13,92	2394	67,5	6,27	539	8,6	12,62	1085	18,7	2,20	95	4,8	11,73	504	8,1
FWC08DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	3,71	637	10,4	8,45	1453	29,4	3,81	327	6,8	7,66	659	10,8	1,33	57	5,2	7,12	306	6,6
	5,5 V (M)	5,13	881	14,7	11,69	2010	50,0	5,26	452	8,0	10,59	911	15,3	1,85	79	5,2	9,84	423	7,7
	10,0 V (H)	7,13	1227	22,8	16,26	2797	90,0	7,32	630	10,3	14,74	1268	23,9	2,57	110	5,4	13,70	589	9,7
FWC09DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	3,95	678	11,6	8,99	1547	32,9	4,05	348	7,4	8,15	701	11,9	1,42	61	5,7	7,57	326	7,2
	5,5 V (M)	5,52	949	16,6	12,59	2164	57,4	5,67	487	8,9	11,41	981	17,3	1,99	85	5,8	10,60	456	8,5
	10,0 V (H)	7,70	1325	26,0	17,56	3020	104,1	7,91	680	11,6	15,92	1369	27,3	2,77	119	5,9	14,79	636	10,9
Temperatura del aire		**BS: 20 °C - BH:** °C**																		
Temperatura del agua	Delta T °C	**ΔT=5**						**ΔT=10**						**ΔT=20**						
	Agua Entrada / Salida	**45 °C - 40 °C**			**65 °C - 60 °C**			**50 °C - 40 °C**			**65 °C - 55 °C**			**50 °C - 30 °C**			**70 °C - 50 °C**		
Modelo / Velocidad del ventilador		Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd
		kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa
FWC06DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	4,15	713	10,6	8,17	1404	26,9	4,23	364	6,1	7,13	613	9,1	2,24	96	4,3	7,05	303	5,6
	5,5 V (M)	5,20	894	13,9	10,24	1761	39,0	5,30	456	7,0	8,94	769	11,6	2,81	121	4,4	8,84	380	6,2
	10,0 V (H)	6,79	1167	20,2	13,37	2299	62,3	6,92	595	8,8	11,67	1004	16,3	3,66	158	4,6	11,54	496	7,5
FWC07DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	4,62	795	12,5	9,11	1566	32,6	4,71	405	7,0	7,95	684	10,6	2,50	107	4,8	7,86	338	6,4
	5,5 V (M)	6,05	1040	17,6	11,92	2049	51,2	6,17	531	8,4	10,40	895	14,4	3,27	140	5,0	10,28	442	7,4
	10,0 V (H)	8,14	1400	27,2	16,04	2759	87,2	8,31	714	11,1	14,01	1204	21,7	4,40	189	5,3	13,84	595	9,3
FWC08DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	4,94	850	14,1	9,74	1674	36,8	5,04	433	7,8	8,50	731	11,9	2,67	115	5,4	8,40	361	7,1
	5,5 V (M)	6,83	1175	21,4	13,46	2315	64,0	6,97	599	9,9	11,75	1011	17,4	3,69	159	5,6	11,62	499	8,6
	10,0 V (H)	9,51	1636	35,5	18,74	3222	116,7	9,70	834	13,8	16,36	1407	27,9	5,14	221	5,9	16,17	695	11,3
FWC09DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	5,02	863	15	10,36	1782	41,3	5,37	461	8,6	9,05	778	13,2	2,84	122	5,9	8,94	384	7,8
	5,5 V (M)	7,36	1266	24	14,50	2494	73,6	7,51	646	11,1	12,66	1089	19,7	3,97	171	6,1	12,51	538	9,5
	10,0 V (H)	10,70	1841	44	20,23	3479	135,2	10,48	901	15,6	17,66	1519	32,0	5,55	238	6,6	17,46	751	12,8
Temperatura del aire		**BS: 18 °C - BH:** °C**																		
Temperatura del agua	Delta T °C	**ΔT=5**						**ΔT=10**						**ΔT=20**						
	Agua Entrada / Salida	**45 °C - 40 °C**			**65 °C - 60 °C**			**50 °C - 40 °C**			**65 °C - 55 °C**			**50 °C - 30 °C**			**70 °C - 50 °C**		
Modelo / Velocidad del ventilador		Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd	Tc	Wf	Wpd
		kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa
FWC06DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	4,52	777	11,7	8,50	1461	28,6	4,60	396	6,4	7,83	674	10,0	2,65	114	4,4	7,42	319	5,7
	5,5 V (M)	5,67	974	15,6	10,66	1833	41,8	5,77	496	7,5	9,83	845	13,0	3,33	143	4,5	9,31	400	6,4
	10,0 V (H)	7,40	1272	23,0	13,91	2393	66,9	7,53	648	9,6	12,83	1103	18,6	4,34	187	4,7	12,15	522	7,8
FWC07DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	5,04	866	13,9	9,48	1630	34,7	5,13	441	7,4	8,74	751	11,8	2,96	127	4,9	8,27	356	6,5
	5,5 V (M)	6,59	1134	19,9	12,40	2132	54,9	6,71	577	9,1	11,43	983	16,3	3,87	166	5,1	10,83	466	7,7
	10,0 V (H)	8,88	1526	31,2	16,69	2871	93,8	9,04	777	12,2	15,39	1323	25,0	5,21	224	5,5	14,58	627	9,8
FWC08DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	5,39	926	15,6	10,13	1742	39,3	5,49	472	8,2	9,34	803	13,2	3,16	136	5,5	8,85	380	7,2
	5,5 V (M)	7,45	1281	24,3	14,01	2409	68,7	7,59	652	10,7	12,92	1111	19,8	4,37	188	5,7	12,23	526	8,9
	10,0 V (H)	10,37	1783	40,9	19,50	3353	125,7	10,56	908	15,2	17,98	1546	32,4	6,09	262	6,2	17,02	732	11,9
FWC09DAT (N/T/V)V3--	3,0 V (L)	5,73	986	17,4	10,78	1854	44,1	5,84	502	9,1	9,94	855	14,7	3,37	145	6,0	9,42	405	8,0
	5,5 V (M)	8,02	1380	27,6	15,09	2595	79,0	8,17	702	11,9	13,91	1196	22,5	4,71	203	6,3	13,17	566	9,9
	10,0 V (H)	11,19	1925	47,0	21,05	3620	145,6	11,40	980	17,2	19,41	1669	37,1	6,57	283	6,9	18,38	790	13,5

SÍMBOLOS

Tc = Capacidad de refrigeración total
Sc = Capacidad de refrigeración sensible
Wf = Caudal de agua
Wpd = Caída de presión del agua