




Testing Data Input									Overall (dBA)	Noise Criteria
Fan Speed	63	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
HIGH	42	36	42	39	37	35	24	14	42	36
MEDIUM	39	33	38	36	34	30	19	12	38	33
LOW	33	31	35	32	30	25	15	11	34	29
SILENT	31	30	33	30	27	22	14	11	32	25

測定場所 MEASURING PLACE

無響室
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。
NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION
AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源 POWER SOURCE 220-240V 50Hz

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

