



Fan Speed	Testing Data Input								Overall (dBA)	Noise Criteria
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
HIGH	39	31	34	31	32	24	17	12	35	31
MEDIUM	32	27	29	27	27	18	14	13	30	25
LOW	29	23	26	24	22	14	13	12	26	20
SILENT	23	22	25	23	20	13	13	12	25	18

測定場所 MEASURING PLACE

無響室
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。
NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源 POWER SOURCE 220-240V 50Hz

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

