



Fan Speed	Testing Data Input								Overall (dBA)	Noise Criteria
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
HIGH	50	38	41	38	38	34	23	15	42	37
MEDIUM	44	34	38	35	35	30	19	13	39	34
LOW	35	29	32	29	29	20	14	12	32	28
SILENT	32	27	30	28	26	18	14	12	29	24

測定場所 MEASURING PLACE

無響室  
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。  
NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源  
POWER SOURCE 220-240V 50Hz

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

