

EABH-D6V7

EABH-D9W7

EABX-D6V7

* Especificación del medidor eléctrico

EABX-D9W7

- Contacto sin tensión/tipo medidor de pulsos para detección de 5 V CC por la PCB.

EAVH-D6V7

- Número posible de pulsos

0.1 pulsos/kWh

EAVH-D9W7

1 pulsos/kWh

EAVH-UD6V7

10 pulsos/kWh

EAVX-D6V7

100 pulsos/kWh

1000 pulsos/kWh

EAVX-D9W7

- Duración del pulso

Tiempo mínimo de encendido: 40ms

Tiempo mínimo de APAGADO: 100ms

EAVZ-D6V7

- Tipo de medición (en función de la instalación)

Medidor de CA monofásico

Medidor de CA trifásico

Cargas equilibradas

Medidor de CA trifásico

Cargas no equilibradas

* Instrucciones de instalación del medidor eléctrico

- El instalador es responsable de medir el consumo total con medidores eléctricos (la combinación de medición y estimación no está permitida).

- Número necesario de medidores eléctricos

Tipo de unidad exterior		EPGA(11/14/16)DAV3*					
Tipo de unidad interior		EAB(H/X)16D(A/F)*			EAV(H/X/Z)16S*DA*		
	Tipo de resistencia de reserva	6V		9W	6V		9W
	Suministro eléctrico de la resistencia de reserva	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V
	Configuración de la resistencia de reserva	2 / 4 / 6 kW	6 kW	3 / 6 / 9 kW	2 / 4 / 6 kW	6 kW	3 / 6 / 9 kW
Suministro eléctrico de flujo de kWh normal							
Tipo de medidor eléctrico	1~	1	-	-	1	-	-
	3~ equilibrada	-	-	-	-	-	-
	3~ desequilibrada	-	1	1	-	1	1
Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente de la unidad							
Tipo de medidor eléctrico	1~	2	1	1	2	1	1
	3~ equilibrada	-	-	-	-	-	-
	3~ desequilibrada	-	1	1	-	1	1