

E(B-D)LQ011-016CV3_CW1

Datos nominales para los programas de certificación - modo calefacción

		Programa de certificación	Configuración necesaria para probar la unidad	Ta [°C]	EWC [°C]	LWC [°C]	HC [kW]	COP	COP mínimo necesario	NF PAC	COP mínimo necesario	EHPA	COP mínimo necesario	Ecolabel	COP mínimo necesario	SPF (DAB)		
(B-D)LQ011CA	Suelo	EHPA	f=94Hz	10		35	11,20	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NF PAC, EHPA	f=107Hz	7/6	30	35	11,20	4,60	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EHPA	f=107Hz	2/1		35	8,56	3,60	-	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		SPF (DAB)		2/1	30	35	5,71	3,71	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-
		NF PAC, EHPA		-7/-8		35	8,60	2,75	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bobina del ventilador	NF PAC	f=107Hz	7/6	40	45	11,00	3,55	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f=107Hz	2/1		45	8,20	2,84	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-
		NF PAC	f=107Hz	-7/-8		45	8,60	2,10	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radiador	EHPA		7/6	47	55	10,76	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EHPA		-7/-8		55	8,79	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(B-D)LQ014CA	Suelo	EHPA	f=123Hz	10		35	14,30	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NF PAC, EHPA	f=139Hz	7/6	30	35	12,57	4,59	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EHPA	f=139Hz	2/1		35	10,20	3,35	-	3,10	-	-	-	-	-	-	-	
		SPF (DAB)		2/1	30	35	5,71	3,71	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	
		NF PAC, EHPA	f=139Hz	-7/-8		35	10,50	2,61	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bobina del ventilador	NF PAC	f=139Hz	7/6	40	45	11,59	3,50	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f=139Hz	2/1		45	9,90	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NF PAC	f=139Hz	-7/-8		45	10,70	2,05	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radiador	EHPA		7/6	47	55	13,30	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EHPA		-7/-8		55	10,83	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(B-D)LQ016CA	Suelo	EHPA	f=147Hz	10		35	15,70	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NF PAC, EHPA	f=155Hz	7/6	30	35	16,32	4,32	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EHPA	f=155Hz	2/1		35	10,90	3,31	-	3,10	-	-	-	-	-	-	-	
		SPF (DAB)		2/1	30	35	5,71	3,71	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	
		NF PAC	f=155Hz	-7/-8		35	11,30	2,61	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bobina del ventilador	NF PAC	f=155Hz	7/6	40	45	13,16	3,40	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f=155Hz	2/1		45	10,80	2,63	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-
		NF PAC	f=155Hz	-7/-8		45	10,80	2,07	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Radiador	EHPA		7/6	47	55	15,04	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EHPA		-7/-8		55	10,79	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos nominales para los programas de certificación - consumo de potencia en standby

	Programa de certificación	Configuración necesaria para probar la unidad	
*(B-D)LQ011CA*V3	NF PAC	Unidad interior: DIP1 ON Unidad exterior: modo JIS → 153Hz, SC = 5	22W
*(B-D)LQ011CA*W1	NF PAC		25W
*(B-D)LQ014CA*V3	NF PAC	Unidad interior: DIP1 ON Unidad exterior: modo JIS → 153Hz, SC = 5	22W
*(B-D)LQ014CA*W1	NF PAC		25W
*(B-D)LQ016CA*V3	NF PAC		22W
*(B-D)LQ016CA*W1	NF PAC		25W

Símbolos

CC= Capacidad de refrigeración a la frecuencia de funcionamiento nominal, medida de acuerdo con EN14511.

HC= Capacidad de calefacción a la frecuencia de funcionamiento nominal, medida de acuerdo con EN14511.

COP/EER= Coeficiente de rendimiento/relación de eficiencia energética de acuerdo con EN 14511.

LWE= Temperatura del agua de impulsión del evaporador [°C]

LWC= Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]

Ta= Temperatura ambiente [°C DB/WB]