

Datos nominales para los programas de certificación - modo calefacción

EGSA(H/X)-06							
Calefacción de habitaciones - Clima templado - Carga parcial			Temperatura baja				
			Temperatura de entrada de salmuera [°C]	Temperatura del agua de impulsión [°C]	Capacidad de calefacción [kW]	COP	Cdh (Calefacción de degradación)
A	-7		20	35	5,1	10,29	0,96
B	2		20	35	3,06	10,01	0,94
C	7		20	35	1,85	9,3	0,9
D	12		20	35	1,85	9,3	0,9
E	-10	Tol (Límite de funcionamiento de temp.)	20	35	5,66	9,67	0,97
F	-10	Tbiv (Temperatura bivalente)	20	35	5,66	9,67	0,97

EGSA(H/X)-10							
Calefacción de habitaciones - Clima templado - Carga parcial			Temperatura baja				
			Temperatura de entrada de salmuera [°C]	Temperatura del agua de impulsión [°C]	Capacidad de calefacción [kW]	COP	Cdh (Calefacción de degradación)
A	-7		20	35	9,66	9,04	0,98
B	2		20	35	5,27	9,59	0,96
C	7		20	35	3,49	8,94	0,95
D	12		20	35	1,65	6,42	0,93
E	-10	Tol (Límite de funcionamiento de temp.)	20	35	10,53	8,95	0,98
F	-10	Tbiv (Temperatura bivalente)	20	35	10,53	8,95	0,98

EGSA(H/X)-06							
Calefacción de habitaciones - Clima templado - Carga parcial			Temperatura media				
			Temperatura de entrada de salmuera [°C]	Temperatura del agua de impulsión [°C]	Capacidad de calefacción [kW]	COP	Cdh (Calefacción de degradación)
A	-7		20	55	5,75	4,75	0,98
B	2		20	55	3,71	3,94	0,98
C	7		20	55	2,08	3,11	0,97
D	12		20	55	1,52	2,7	0,97
E	-10	Tol (Límite de funcionamiento de temp.)	20	55	6,51	4,81	0,99
F	-10	Tbiv (Temperatura bivalente)	20	55	6,51	4,81	0,99

EGSA(H/X)-10							
Calefacción de habitaciones - Clima templado - Carga parcial			Temperatura media				
			Temperatura de entrada de salmuera [°C]	Temperatura del agua de impulsión [°C]	Capacidad de calefacción [kW]	COP	Cdh (Calefacción de degradación)
A	-7		20	55	8,77	4,94	0,99
B	2		20	55	5,83	4,65	0,98
C	7		20	55	3,83	4,29	0,98
D	12		20	55	2,06	3,47	0,97
E	-10	Tol (Límite de funcionamiento de temp.)	20	55	10,19	4,96	0,99
F	-10	Tbiv (Temperatura bivalente)	20	55	10,19	4,96	0,99