

Equipo montado en fábrica para EHS(H/X)(B/-)(04/08)P*E*

Descripción	EHS(H/X)*(04/08)P30E*	EHS(H/X)*(04/08)P50E*
Depósito de agua caliente sanitaria integrado de 300 l	o	-
Depósito de agua caliente sanitaria integrado de 500 l	-	o

Tabla de combinación de exterior para EHS(H/X)(B/-)(04/08)P*E*

		ERGA04EAV3*	ERGA06EAV3*	ERGA08EAV3*
EHS04P(30/50)E*	Unidad interior de solo calefacción, est.	o	-	-
EHSB04P(30/50)E*	Unidad interior de solo calefacción, bivalente	o	-	-
EHS08P(30/50)E*	Unidad interior de solo calefacción, est.	-	o	o
EHSB08P(30/50)E*	Unidad interior de solo calefacción, bivalente	-	o	o
EHSX04P(30/50)E*	Unidad interior reversible, est.	o	-	-
EHSXB04P(30/50)E*	Unidad interior reversible, bivalente	o	-	-
EHSX08P(30/50)E*	Unidad interior reversible, est.	-	o	o
EHSXB08P(30/50)E*	Unidad interior reversible, bivalente	-	o	o

Disponibilidad de kits para las unidades interiores

Referencia	Descripción	EHS*(04/08)P(30/50)E*	EHS*B(04/08)P(30/50)E*
EKECBUAF3V	Inline backup heater 3kW *(16)	Obligatorio	o *(17)
EKECBUAF6V	Inline backup heater 6kW *(16)	Obligatorio	o *(17)
EKECBUAF9W	Inline backup heater 9kW *(16)	Obligatorio	o *(17)
EKECBUC03AF	Inline BUH connection kit BML	Obligatorio	o *(17)
EKRPIHBAA	PCB E/S digital	*(1) (2)	-
EKRPIAHTA	PCB de demanda	*(3)	o
BRC1IHDA*	HCI (Interfaz de confort humana)	o	o
EKPCCAB4	Cable de PC	*(4)	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	*(5)	o
EKRSCA1	Sensor remoto para exterior	*(5)	o
EKCC8-W	Interfaz de usuario centralizada universal	o	o
DCOM-LT/IO	Pasarela DCOM	-	-
DCOM-LT/MB	Pasarela DCOM	-	-
EKCC8-W	Control en cascada	o	o
EKHVCNV4	Kit de conversión: calentamiento solo para sistemas reversibles.	-	-
FWXV10-15-20ATV3	Convector de la bomba de calor	*(6)	o
FWXT10-15-20ATV3	Convector de la bomba de calor	*(6)	o
FWXM10-15-20ATV3	Convector de la bomba de calor	*(6)	o
EKVHPC	Kit de válvulas del convector de la bomba de calor	-	-
EKRRTWA	Termostato ambiente con cable	o	o
EKRTR1, EKRTRB	Termostato ambiente inalámbrico	o	o
EKRTERS	Termostato de ambiente de sensor externo	*(7)	o
EKWUFHTA1V3	Unidad base de delimitación de múltiples zonas 230 V	*(9)	o
EKWCTRD1V3	Termostato digital 230 V	*(9)	-
EKWCTRAN1V3	Termostato analógico 230 V	*(9)	-
EKWCVATR1V3	Actuador 230 V	*(9)	-
EKRELSG	Relé para red inteligente	o	o
BRP069A61	LAN adapter with solar connectivity	o	o
BRP069A62	LAN adapter	o	o
BRP069A71	Módulo WLAN	*(10)	o
EKUHWG3D	Kit G3	*(11)	-
AFVALVE1	Válvula de protección anticongelación	-	-
ESAE04A01*	Daikin Residential Controller	-	-
156021	dirt seperator	o	o
EKECBIVCO2AF	Biv Connector Kit	-	o
EKECDBCO2AF	DB connector Kit	o	o
EKSRRP54AB	Drain back solar control pump station	o	o

Referencia	Descripción	EHS*(04/08)P(30/50)E*
EKMIKPOAF	Kit de mezcla – Solo PCB	o
EKMIKPHAF	Kit de mezcla – PCB con sistema hidráulico	o
EKMIKHMAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas combinadas	*(12)
EKMIKHUAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas no combinadas	*(12)
EKMIKBVAF	Vaso de equilibrado	o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	*(13)

Notas

- (1) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:

(a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).

(b) Señal de ENCENDIDO/APAGADO remota, calefacción/refrigeración de espacios

(c) Salida de alarma remota
- (2) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente.
- (3) PCB para recibir hasta 4 entradas digitales para limitación de potencia
- (4) Cable de datos para conexión a PC.
- (5) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (6) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).
- (7) EKRTERS solo puede utilizarse junto con EKRTR1
- (8) La capacidad de la resistencia de reserva depende de un ajuste de la interfaz de usuario.
- (9) Controles con cable de delimitación de múltiples zonas
- (10) El cartucho WLAN se suministra en la bolsa de accesorios de la unidad y está pensado para conectarse en la ranura de la tarjeta SD de la MMI-2. En caso de mala recepción de la señal, el cartucho WLAN se puede retirar y sustituir por el módulo WLAN.
- (11) Este kit es obligatorio para los modelos del Reino Unido.
- (12) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF
- (13) Posible solo en combinación conEKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF
- (14) Posible solo en combinación con HBKIT*
- (15) Posible solo en combinación con ETVZ*
- (16) Only 1 Backup heater can be connected on one unit: 3 or 6* or 9 kW (*No GT1-model applicable). EKECBUCO*AF is needed to connect the backup heater to the main unit
- (17) Obligatorio para instalaciones sin una fuente de calor bivalente (gasóleo o gas)

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.