



Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
*HS*P30D2	78 min
*HS*B*P50DA	135 min
*HS*P50DA	153 min