

NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad


-----* : Cableado a tierra

15 : Número de cable 15

-----* : Suministro en la obra

→ **/12.2 : La conexión** continua en la página 12 columna 2

① : Varias posibilidades de cableado

 : Opción

 : Cableado en función del modelo

 : Sin montaje en la caja de interruptores

 : PCI

LEYENDA

N.º de pieza	Descripción
A1P	PCI principal
E4H	calentador eléctrico auxiliar
F2B	# calentador auxiliar - fusible de sobrecorriente
K3M	calentador auxiliar del contactor
M3S	válvula de 3 vías para calefacción de suelo radiante / depósito de agua caliente sanitaria
Q1DI	# disyuntor de pérdida a tierra
Q2L	calentador eléctrico auxiliar – protector térmico
R5T	termistor de agua caliente sanitaria
X*M	regleta de terminales

* : opcional

: suministro en la obra