

Requisitos de instalación de las unidades ·EPRA*DA*·

Unidades exteriores en cascada.

Los diseños de instalación con varias unidades que se muestran en ·(1)· (lado a lado) y ·(2)· (frontal a posterior/posterior a frontal) solo son posibles en combinación con unidades interiores murales, NO in combinación con unidades interiores de suelo.

Leyenda Símbolos

A, C Obstáculos (paredes/deflectores)

B Obstáculos en el lado de aspiración

D Obstáculos en el lado de descarga

E Obstáculo (tejado)

a,b,c,d,e Espacio de mantenimiento mínimo entre la unidad y los obstáculos A, B, C, D y E

e_B Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo B

e_D Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo D

Hu Altura de la unidad

Hb,Hd Altura de los obstáculos B y D

⊘ No permitido

