


ETSH12E / ETSHB12E / ETSX12E / ETSXB12E

Tiempos de calentamiento



| | |
|--|---|
| | Tiempo de calentamiento del depósito de agua caliente sanitaria hasta 45 °C |
| ETS(X/H)(B/-)12P30E* / EPRA(08/10/12)* | -126- mín. |
| ETS(X/H)(B/-)12P50E* / EPRA(08/10/12)* | -187- mín. |

Guía de selección para el volumen del depósito de agua caliente sanitaria

Ve_q 40 °C = la cantidad de agua con una temperatura de 40 °C que se puede extraer cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta a una temperatura determinada y la temperatura del agua fría de entrada es de 10 °C.

