

Datos nominales para los programas de certificación - modo calefacción

Certification programme		Ta [°C]	EWC [°C]	LWC [°C]	HC [kW]	COP	COP mínimo necesario Vivrelec	COP mínimo necesario NF PAC	COP mínimo necesario EHPA	COP mínimo necesario Ecolabel	COP mínimo necesario SEI	COP mínimo necesario microgeneration	COP mínimo necesario SPF (DAB)		
RLQ004	Suelo	EHPA	10/8	30	35	4,47	5,12	4,00	-	-	-	-	-		
		Crédit d'impôt, NF PAC, Microgeneration	7/6	30	35	4,40	5,04	4,00	3,40	-	-	-	3,20	-	
		EHPA, SEI, NFpac for EHB*/EHVZ*	2/1		35	3,27	4,02	-	-	3,10	-	3,00	-	-	
		NFPac for EHV(H/X)04* only	2/1		35	3,26	3,89	-	-	-	-	-	-	-	
		NF PAC, EHPA	-7/-8		35	4,37	2,81	2,00	2,10	-	-	-	-	-	
		Ecolabel, SPF	2/1	30	35	3,27	4,02	-	-	-	3,10	-	-	3,71	
	Bobina del ventilador	NF PAC	7/6	40	45	4,03	3,58	2,50	2,70	-	-	-	-	-	
		EHPA	-7/-8		45	4,20	2,27	-	-	-	3,10	-	-	-	
		NF PAC	-7/-8		45	4,70	2,34	1,50	1,60	-	-	-	-	-	
		NFPac for EHV(H/X)04* only	2/1		45	3,96	2,68	-	-	-	-	-	-	-	
		Ecolabel, NFPac for EHB*/EHVZ*	2/1	40	45	3,97	2,77	1,50	-	-	2,60	-	-	-	
		Danish incentive (< 2013)	2/1	50	55	3,93	2,43	-	-	-	-	-	-	-	
Radiador	Danish incentive (< 2013)	-7/-8	50	55	4,20	1,98	-	-	-	-	-	-	-		
	EHPA	7/6	47	55	3,71	2,91	-	2,20	-	-	-	-	-		
	EHPA	-7/-8		55	3,74	1,80	-	1,30	-	-	-	-	-		
	RLQ006	Suelo	EHPA	10/8	30	35	6,25	5,07	4,00	-	-	-	-	-	
			Crédit d'impôt, NF PAC, Microgeneration	7/6	30	35	6,00	4,74	4,00	3,40	-	-	-	3,20	-
			EHPA, SEI, NFpac for EHB*/EHVZ*	2/1		35	4,58	3,66	-	-	3,10	-	3,00	-	-
NFPac for EHV(H/X)08* only			2/1		35	4,57	3,56	-	-	-	-	-	-	-	
NF PAC, EHPA			-7/-8		35	5,31	2,84	2,00	2,10	-	-	-	-	-	
Ecolabel			2/1	30	35	4,58	3,66	-	-	-	3,10	-	-	-	
Bobina del ventilador		SPF	2/1	30	35	4,05	3,88	-	-	-	-	-	-	3,71	
		NF PAC	7/6	40	45	5,67	3,56	2,50	2,70	-	-	-	-	-	
		NF PAC	-7/-8		45	5,12	2,22	1,50	1,60	-	-	-	-	-	
		NFPac for EHV(H/X)08* only	2/1		45	5,68	2,72	-	-	-	-	-	-	-	
		Ecolabel, NFPac for EHB*/EHVZ*	2/1	40	45	5,69	2,81	1,50	-	-	2,60	-	-	-	
		Danish incentive (< 2013)	2/1	50	55	5,27	2,29	-	-	-	-	-	-	-	
Radiador	Danish incentive (< 2013)	-7/-8	50	55	4,96	1,86	-	-	-	-	-	-	-		
	EHPA	7/6	47	55	5,43	2,95	-	2,20	-	-	-	-	-		
	EHPA	-7/-8		55	4,47	1,80	-	1,30	-	-	-	-	-		
	RLQ008	Suelo	EHPA	10/8	30	35	7,39	4,75	4,00	-	-	-	-	-	
			Crédit d'impôt, NF PAC, Microgeneration	7/6	30	35	7,40	4,45	4,00	3,40	-	-	-	3,20	-
			EHPA, SEI, NFpac for EHB*/EHVZ*	2/1		35	5,80	3,53	-	-	3,10	-	3,00	-	-
NFPac for EHV(H/X)08* only			2/1		35	5,79	3,42	-	-	-	-	-	-	-	
NFPac for EHV(H/X)08* only			-7/-8		35	5,45	2,62	-	-	-	-	-	-	-	
NFPac for EHB*/EHVZ*, EHPA			-7/-8		35	5,46	2,71	2,00	2,10	-	-	-	-	-	
Bobina del ventilador		Ecolabel	2/1	30	35	5,80	3,53	-	-	-	3,10	-	-	-	
		SPF	2/1	30	35	4,56	3,81	-	-	-	-	-	-	3,71	
		NF PAC	7/6	40	45	6,89	3,42	2,50	2,70	-	-	-	-	-	
		NF PAC	-7/-8		45	6,13	2,12	1,50	1,60	-	-	-	-	-	
		NFPac for EHV(H/X)08* only	2/1		45	6,07	2,55	-	-	-	-	-	-	-	
		Ecolabel, NFPac for EHB*/EHVZ*	2/1	40	45	6,08	2,63	-	-	-	2,60	-	-	-	
Radiador	Danish incentive (< 2013)	2/1	50	55	5,45	2,27	-	-	-	-	-	-	-		
	Danish incentive (< 2013)	-7/-8	50	55	5,50	1,86	-	-	-	-	-	-	-		
	EHPA	7/6	47	55	6,79	2,87	-	2,20	-	-	-	-	-		
	EHPA	-7/-8		55	5,40	1,80	-	1,30	-	-	-	-	-		