


Tiempos de calentamiento



	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C
EBS(X/H)(B/-)(11/16)P30D* / ERLA(11/14/16)*	-86- min.
EBS(X/H)(B/-)(11/16)P50D* / ERLA(11/14/16)*	-147- min.

Guía de selección del volumen del depósito de agua caliente sanitaria

Veq 40°C = cantidad de agua con una temperatura de 40°C que se puede suministrar cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta hasta una temperatura determinada con una temperatura de entrada de agua fría de 10°C, el flujo de volumen de suministro = 10 l/min.

