

AFR (CFM)	EWB	EDB	Outdoor temperature																	
			19°C			25°C			30°C			35°C			40°C			46°C		
			TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
2640	16°C	21°C	26.92	17.79	6.55	25.90	17.33	6.93	25.31	17.19	7.46	24.12	16.64	7.91	22.42	15.75	8.60	50.86	15.04	9.52
		24°C	27.02	20.73	6.56	26.00	20.27	6.94	25.41	20.17	7.47	24.23	19.64	7.92	22.60	18.55	8.61	21.16	17.59	9.54
		28°C	27.60	25.41	6.58	26.65	24.72	6.97	26.15	24.48	7.51	25.07	26.64	7.97	23.52	22.40	8.67	22.18	21.23	9.62
		30°C	28.31	28.31	28.31	6.65	27.43	27.43	7.05	26.49	7.60	25.49	25.49	8.08	23.92	23.92	8.78	22.61	22.61	9.72
	19°C	24°C	29.44	16.79	6.69	28.30	16.35	7.08	27.67	16.22	7.61	26.39	15.74	8.07	24.56	14.94	8.76	22.90	14.29	9.68
		27°C	29.52	20.66	6.70	28.39	20.20	7.09	27.75	20.12	7.62	26.48	19.60	8.08	24.65	18.68	8.76	23.00	18.02	9.59
		30°C	29.67	24.23	6.71	28.66	23.57	7.10	28.13	23.34	7.64	26.94	22.58	8.11	25.20	21.36	8.80	23.69	20.39	9.74
		33°C	30.23	30.23	6.75	28.93	28.93	7.15	29.12	29.12	7.71	28.05	28.05	8.18	25.58	25.58	8.89	24.48	24.48	9.84
	22°C	27°C	31.94	16.47	6.85	30.87	16.13	7.25	30.19	16.01	7.79	28.81	15.54	8.25	26.84	14.76	8.93	25.10	14.19	9.86
		30°C	32.17	20.48	6.86	30.94	250.03	7.25	30.25	19.95	7.79	28.89	19.46	8.25	26.91	18.57	8.94	25.16	17.95	9.86
		33°C	32.25	24.19	6.86	31.02	23.73	7.26	30.32	23.72	7.80	28.97	23.22	8.26	27.10	21.99	8.96	25.53	21.02	9.89
		36°C	32.40	26.87	6.89	31.28	26.17	7.29	30.91	26.12	7.84	29.66	25.35	8.31	27.94	24.19	9.02	26.43	23.19	9.96
3300	16°C	21°C	27.89	18.62	6.60	26.78	18.12	6.98	26.14	17.97	7.51	24.90	17.42	7.97	23.11	16.51	8.65	21.47	15.80	9.57
		24°C	28.06	22.96	6.62	27.05	22.29	7.00	26.49	22.00	7.54	25.32	21.22	7.99	23.59	19.99	8.68	22.07	18.98	9.61
		28°C	29.12	26.80	6.67	28.17	26.05	7.07	27.69	25.74	7.61	26.58	24.83	8.08	24.90	23.38	8.78	23.45	22.13	9.72
		30°C	30.19	30.19	6.77	29.19	29.19	7.17	28.15	28.15	7.72	27.06	27.06	8.20	25.10	25.10	8.90	23.69	23.69	9.84
	19°C	24°C	30.42	18.53	6.75	29.22	18.04	7.14	28.53	17.90	7.67	27.19	17.36	8.13	25.27	16.47	8.81	23.53	15.79	9.73
		27°C	30.57	22.98	6.76	29.37	22.49	7.15	28.69	22.42	7.68	27.34	21.87	8.14	25.50	20.72	8.83	23.88	19.68	9.76
		30°C	31.20	26.32	6.79	30.07	25.60	7.19	29.48	25.35	7.74	28.23	24.56	8.20	26.44	23.20	8.90	24.97	22.02	9.84
		33°C	31.86	31.86	6.87	30.85	30.85	7.28	29.77	29.77	7.84	28.63	28.63	8.32	26.87	26.87	9.03	25.43	25.43	9.97
	22°C	27°C	33.11	18.28	6.91	31.80	17.84	7.31	31.07	17.74	7.85	29.63	17.22	8.31	27.56	16.35	9.00	25.73	15.70	9.91
		30°C	33.22	22.84	6.92	31.92	22.36	7.32	31.19	22.30	7.86	29.75	21.77	8.32	27.69	20.80	9.01	25.88	20.15	9.92
		33°C	33.46	27.07	6.94	32.26	26.33	7.34	31.64	26.07	7.89	30.30	25.24	8.36	28.32	23.90	9.06	26.66	22.87	9.99
		36°C	34.08	29.22	6.99	32.88	28.63	7.39	32.05	28.12	7.96	30.87	27.22	8.44	28.71	25.44	9.16	26.93	23.98	10.11
3960	16°C	21°C	28.55	20.03	6.64	27.41	19.53	7.02	26.74	19.37	7.55	25.45	18.80	8.01	23.61	17.83	8.69	21.92	17.08	9.60
		24°C	29.05	24.35	6.67	27.95	23.62	7.06	27.35	23.32	7.59	26.12	22.50	8.05	24.34	21.22	8.74	22.83	20.03	9.67
		28°C	30.46	28.03	6.75	29.39	27.18	7.14	28.90	26.86	7.69	27.71	25.88	8.16	25.94	24.35	8.86	24.39	23.02	9.80
		30°C	31.28	31.28	6.85	30.22	30.22	7.26	29.11	29.11	7.82	27.95	27.95	8.29	26.31	26.31	8.99	24.55	24.55	9.93
	19°C	24°C	31.12	19.98	6.79	29.87	19.47	7.18	29.13	19.32	7.72	27.73	18.76	8.17	25.77	17.83	8.85	24.00	17.13	9.77
		27°C	31.33	25.03	6.81	30.11	24.43	7.20	29.49	24.14	7.74	28.17	23.28	8.20	26.26	21.96	8.89	24.60	20.89	9.81
		30°C	32.28	27.64	6.86	31.18	26.95	7.26	30.65	26.63	7.82	29.43	25.69	8.29	27.58	24.20	8.99	26.01	22.94	9.93
		33°C	33.03	33.03	6.97	31.95	31.95	7.38	31.12	31.12	7.94	29.92	29.92	8.42	28.06	28.06	9.13	26.23	26.23	10.07
	22°C	27°C	33.81	19.81	6.96	32.47	19.31	7.35	31.68	19.18	7.90	30.17	18.63	8.35	28.08	17.73	9.04	26.22	17.07	9.95
		30°C	34.00	24.92	6.97	32.65	24.41	7.37	31.86	24.37	7.91	30.36	23.82	8.37	28.30	22.72	9.05	26.55	21.64	9.98
		33°C	34.64	28.87	7.01	33.36	28.08	7.41	32.68	27.82	7.96	31.30	26.96	8.43	29.24	25.53	9.13	27.65	24.26	10.07
		36°C	35.21	30.28	7.08	33.71	29.13	7.50	33.22	28.86	8.08	31.96	27.90	8.56	29.70	26.06	9.27	28.12	24.80	10.22

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat. - Die Nennwerte sind Bruttoleistungen, die keine Abzüge für die Motorwärme der Innenventilatoren enthalten. - Οι τιμές που αναφέρονται αντιπροσωπεύουν μική απόδοση, χωρίς κάποια μικρή απόκλιση που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα που ανεμίζειήρα της εσωτερικής μονάδας. - Los valores indicados son capacidades brutas a las que no se ha restado el valor correspondiente al calor del motor del ventilador interior. - Les valeurs nominales indiquées correspondent à des puissances brutes qui n'incluent aucune déduction pour la chaleur du moteur de ventilateur de l'unité intérieure. - I valori indicati si riferiscono alle capacità lorde e non comprendono la riduzione per l'apporto di calore generato dal motore del ventilatore dell'unità interna. - De weergegeven cijfers zijn brutocapaciteiten excl. reductiefactor voor warmte afgegeven door de binnenventilatormotor. - Указанные номинальные значения являются общими, т.е. не учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора. - Gösterilen değerler, iç ünite fan motoru sıcaklığının dikkate alınmadığı brüt kapasite değerleridir.
2. shows nominal capacities. - stellt Nennleistungen dar. - υποδεικνύει ονομαστικές τιμές απόδοσης. - indica capacidades nominales. - indique les puissances nominales. - mostra le capacità nominali. - geeft nominale capaciteiten weer. - показывает номинальные значения мощности. - nominal kapasite değerlerini gösterir.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate. - Direkte Interpolation ist zulässig. Extrapolieren ist nicht zulässig. - Επιτρέπεται η απευθείας παρεμβολή. Όχι όμως η παρεκβολή. - Se permite la interpolación directa. Sin embargo, no extrapole. - Interpolation directe autorisée. Ne pas extrapoler. - È consentita l'interpolazione diretta. Non è tuttavia permessa l'estrapolazione. - Directe interpolatie is toegestaan. Extrapoleer niet. - Допускается прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается. - Doğrudan interpolasyon yapılmazına izin verilir. Ekstrapolasyon yapılmayın.
4. Unit is able to operate at ambient from 0°C to 46°C without pressure trip. - Gerät kann bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 46°C ohne Druckabfall betrieben werden. - Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 46°C χωρίς πτώση πίεσης. - La unidad puede funcionar con temperaturas ambiente de entre 0 y 46°C sin cortes por presión. - L'unité est en mesure de fonctionner par température extérieure comprise entre 0 °C et 46 °C sans déclenchement pression. - L'unità è in grado di funzionare con temperature esterne comprese tra 0° e 46° senza cali di pressione. - De unit kan werken bij omgevingstemperaturen van 0°C tot 46°C zonder drukschakeling. - Блок может работать при температуре окружающей среды от 0 до 46°C без отключения, вызываемого давлением. - Ünite, 0°C ila 46°C ortam sıcaklığında basınç problemi olmadan çalışabilir.

REMARK - BEMERKUNGEN - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - OBSERVACIONES - REMARKS - NOTE - OPMERKINGEN - ЗАМЕЧАНИЯ - DÜŞÜNCELER

- AFR: Air flow rate - Luftdurchsatz - Ταχύτητα ροής αέρα - Caudal de aire - Débit d'air - Portata d'aria - Luchtdebit - Скорость воздушного потока - Hava akış hızı (CFM)
- EWB: Entering Wet Bulb Temp. - Eingangs-Feuchtemp. - Είσοδος σε θερμ. υγρού βολβού - Temperatura de bulbo húmedo de entrada - Température d'entrée du réservoir humide - Temp. bulbo umido in entrata - Temperatuur ingaand natte bol - Температура на входе влажного термометра. - Giriş ıslak hazne sıcaklığı (°C)
- EDB: Entering Dry Bulb Temp. - Eingangs-Trockentemp. - Είσοδος σε θερμ. λυχνίας αφύγρανσης - Temperatura de bulbo seco de entrada - Température d'entrée du réservoir sec - Temp. bulbo secco in entrata - Temperatuur ingaand droge bol - Температура на входе сухого термометра. - Giriş kuru hazne sıcaklığı (°C)
- TC: Total Cooling Capacity - Gesamte Kühlleistung - Συνολική απόδοση ψύξης - Capacidad de refrigeración total - Puissance totale de refroidissement - Capacità di raffreddamento totale - Totaal koelvermogen - Общая охлаждающая способность - Toplam soğutma kapasitesi (kW)
- SHC: Sensible Heat Capacity - Sensible Wärmekapazität - Απόδοση αισθητής θέρμανσης - Capacidad de calor sensible - Puissance calorifique sensible - Capacità termica sensibile - Voelbaar verwarmingsvermogen - Производительность по сухому теплу - Hissedilebilir ısı kapasitesi (kW)
- PI: Power Input - Leistungsaufnahme - Είσοδος ισχύος - Consumo - Puissance absorbée - Potenza assorbita - Vermogeninput - Потребляемая мощность - Güç girişi