



## NOTAS

1. El "Rango de funcionamiento continuo" muestra el rango posible de funcionamiento continuo.
2. El "rango de funcionamiento de descenso" muestra el rango posible de funcionamiento breve.

- No seleccione el modelo para rango de funcionamiento de descenso
- Para que sea más de 3°C/hora a la que la temperatura de la unidad interior desciende, no abra la puerta ni introduzca nada durante el funcionamiento en descenso, siempre que sea posible.