


4D065020A

## NOTAS

- Total (dB):  
(B,G,N ya se ha rectificado)
- Entorno de medición:  
Cámara anecoica (valor de conversión)
- El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica. Si se mide en las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.
- Condiciones de funcionamiento: Fuente de alimentación Y1: 380-415V, 50 Hz  
Norma JIS
- Ubicación del micrófono.

Escala	50Hz
A	63,0
C	70,5



Modelo
LREQ20BY1