

MSB2180Y1ACA

IMPORTANTE:

REALIZZARE IMPIANTO SENZA BARILOTTO E POSIZIONARE
IL CAPILLARE NELLA PARTE CONDENSANTE

