



Nome progetto Project name Projektname Nom de projet Nombre de proyecto			Versione Version Version Version Version	FC3S	NOTE NOTES ANMERKUNGEN NOTES NOTAS
Linea di alimentazione Electrical suppy line Spannungsversorgung Ligne d'alimentation Linea de alimentacion			Circuiti ausiliari Auxiliary circuits Hilfsstromkreis Circuits auxiliaires Circuitos auxiliares	230-24V 50 Hz	
Tipo unità Type unit Baureihe Einheit Dactylographiez l'unité Tipo unidad			ROOFTOP		
Revisione Review Berichtigung Revue Revision		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción			
11					

Specifiche elettriche

Specific electrical workers

Angaben zu den elektrischen Verbrauchern

Ouvriers électriques spécifiques

Especificaciones electricas

MOD.	COMPRESSORI COMPRESSORS VERDICHTER COMPRESSEURS COMPRESORES (HP)	VENTILATORE CONDENSANTE COND. FAN VERFLUESSIGERVENTILATOR COND. VENTILATEUR VENTILADOR CONDENSACION (kW)	VENTILATORE(I) MAN. DELIVERY FAN(S). ABLUFTVENTILATOR. VENTILATEUR(S) REFOULEMENT. VENTILADOR (S) DE ENTREGA. (kW)	VENTILATORE ASPIRAZIONE SUCTION FAN ZULUFTVENTILATOR VENTILATEUR ASPIRATION VENTILADOR DE SUCCION (kW)
UATYA120BFC3Y1	1x 22,4kW 1 x 22kW	2x 1,45kW	2x 2,8kW	2x 2,6kW

Caratteristiche elettriche

Electrical characteristic

Elektrische Daten Einheit

Caractéristique électrique

Especificaciones electricas

MOD.	Icc (KA)	MIC (A)	FLA (A)	Inom (A)	Cosφ	*Protezione Linea *Line Protection *Elektrische Absicherung *Protection Ligne * Protección de línea	*Sez. Linea mm² *Line Section mm² * Kabelquerschnitt mm² * Ligne mm² de section * Sección Línea mm² L.max = 50m
UATYA120BFC3Y1	25	296,8	90,6	76,8	0,9	NH00 100A	25mmq

MOD.
TAGLIA UNITÀ
UNIT SIZE
GRÖßE EINHEIT
UNITE
TAMAÑO DE LA UNIDAD

VER.
VERSIONE
VERSION
VERSION
VERSION
VERSION

Icc (KA)
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO MASSIMA
MAX. SHORT-CIRCUIT CURRENT
MAX. KURZSCHLUSSSTROM
MAX. COURT-CIRCUIT
CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO

MIC (A)
MASSIMO VALORE EFFICACE "RMS" DELLA CORRENTE, ALL'AVVIO DELL'ULTIMO COMPRESSORE
MAXIMUM "RMS" VALUE OF THE CURRENT, ON START-UP OF THE LAST COMPRESSOR
MAXIMALER EFFEKTIVWERT (RMS) DER STROMSTÄRKE BEIM ANLAUFEN DES LETZTEN VERDICHTERS
VALEUR EFFICACE MAXIMALE "RMS" DU COURANT, AU DEMARRAGE DU DERNIER COMPRESSEUR.
VALOR MÁXIMO EFECTIVO "RMS" DE LA CORRIENTE, AL ARRANQUE DEL ÚLTIMO COMPRESOR

FLA (A)
MASSIMA CORRENTE A PIENO CARICO DELL'UNITÀ
MAX. FULL LOAD AMPS OF THE UNIT
MAX. STROMAUFNAHME DER EINHEIT
MAX. CONSOMMATION DE COURANT DE L'UNITÉ
CORRIENTE MÁXIMA A CARGA COMPLETA DE LA UNIDAD


Inom (A)
ASSORBIMENTO DI CORRENTE DELL'UNITÀ AI VALORI NOMINALI DI PROGETTO
CURRENT CONSUMPTION OF THE UNIT AT DESIGN CONDITION
STROMAUFNAHME DER EINHEIT BEI AUSLEGUNGSBEDINGUNG
CONSOMMATION DE COURANT DE L'APPAREIL À L'ÉTAT DE CONCEPTION
CONSUMO ACTUAL DE LA UNIDAD A LOS VALORES NOMINALES DE DISEÑO


Cosφ
FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
ELEKTRISCHER LEISTUNGSFAKTOR
FACTEUR DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE
FACTOR DE POTENCIA


QUESTA È SOLO UN'INDICAZIONE DIMENSIONAMENTO E COLLEGAMENTI DI FUSIBILI E DEI CAVI DA EFFETTUARE IN LOCO
THIS IS A GUIDE ONLY. DESIGN AND ASSEMBLY OF FUSES AND CABLE ON SITE
DIES IST EINE RICHTWERT. AUSLEGUNG UND MONTAGE ABSICHERUNG UND ZULEITUNG BAUSEITS
CE N'EST QU'UN GUIDE. CONCEPTION ET ASSEMBLAGE DES FUSIBLES ET DES CÂBLES SUR LE SITE
*A CARGO DEL INSTALADOR


Tabella colorazione fili per cablaggio interno quadro elettrico
Color wires table inside the electrical panel
Farbdrahtetabelle innerhalb der elektrischen Verkleidung
Table de fils de couleur à l'intérieur du tableau électrique
Tabla de coloración de cables para el cableado dentro del cuadro eléctrico




Tipo filo Wire type Kabel Type de câble Tipo de hilo	Colore Color Farbe Couleur Color
Fili per circuito 230V Wires for 230V circuit Kabel für 230V-Schaltung Fils pour circuit 230V Cables para circuito de 230V	Rosso Red Rot Rouge Rojo
Fili per cicuito 24V Wires for 24V circuit Kabel für 24V-Schaltung Fils pour circuit 24V Cables para circuito de 24V	Viola Violet Violette Violet Púrpura
Fili per contatti puliti Wires for voltage-free contacts Kabel für potentialfreie Kontakte Fils pour contacts sans tension Alambres para contactos limpios	Arancione Orange Orange Orange Naranja
Fili per segnale 0-10V/pwm Wires for 0-10V / pwm signal Kabel für 0-10V / pwm Signal Fils pour signal 0-10V / pwm Cables de senal 0-10V pwm	Bianco White Weiß Blanc Blanco




















UATYA120BFC3Y1-11

Page 19


of 44



-A2

c. pco


J4



-A2

c. pco

J5



*

ON ALARM

OFF ALARM

COLLEGAMENTI A CURA DELL'INSTALLATORE

CONNECTIONS BY THE INSTALLER

ANSCHLÜSSE BEI DEM INSTALLATEUR

CONNECTIONS PAR L'INSTALLATEUR

CONEXION A CARGO DEL INSTALADOR


PER GESTIRE L'ALLARME ESTERNO RIMUOVERE IL PONTE

TO MANAGE THE EXTERNAL ALARM REMOVE THE BRIDGE

UM DEN EXTERNEN ALARM ZU VERWALTEN, ENTFERNEN SIE DIE BRÜCKE



POUR GÉRER L'ALARME EXTERNE RETIRER LE PONT

PARA GESTIONAR LA ALARMA EXTERNA QUITAR EL PUENTE






c. pco



* *


ETH1



*




-W500
BELDEN
Cavo schermato 3xAWG20
BELDEN 8772
3xAWG20 shielded cable
BELDEN 8772x



-A7

TERMINALE A BORDO MACCHINA
UNIT CONTROL TERMINAL
MASSEINHEIT STEUERANSCHLUSS
BORNE DE COMMANDE D'UNITÉ
TERMINAL A BORDO MAQUINA



VERSIONE CON UNA PORTA ETHERNET VERSION WITH ONE ETHERNET PORT

* *

PER SCHEDE CON SINGOLA PORTA ETHERNET (MICA280A)
LA CONNESSIONE DEL TERMINALE A BORDO MACCHINA
E' COMPATIBILE CON LE VERSIONI DEL SOFTWARE HMI $\geq$ 16.5.7




FOR CARDS WITH SINGLE ETHERNET PORT (MICA280A)
THE CONNECTION OF THE TERMINAL ON THE MACHINE
IT IS COMPATIBLE WITH HMI SOFTWARE VERSIONS $\geq$ 16.5.7

*


CONNESSIONI DISPONIBILI AVAILABLE CONNECTIONS

- DATALINK LOCAL NETWORK MANAGEMENT
- ETHERNET MODBUS HTTP
- SNMP PROTOCOL
- BACnet TCP-IP
- TERMINALE REMOTO
REMOTE TERMINAL


c. pco



-W500
BELDEN
Cavo schermato 3xAWG20
BELDEN 8772
3xAWG20 shielded cable
BELDEN 8772x




ETH1




* *

ETH2



*




-A7

TERMINALE A BORDO MACCHINA
UNIT CONTROL TERMINAL
MASSEINHEIT STEUERANSCHLUSS
BORNE DE COMMANDE D'UNITÉ
TERMINAL A BORDO MAQUINA



24Vdc



31.6 / 10

31.6 / 00

10 / 36.1

00 / 36.2

VERSIONE CON DOPPIA PORTA ETHERNET VERSION WITH TWO ETHERNET PORTS

* *

PER SCHEDE CON DOPPIA PORTA ETHERNET (MICA224A)
LA CONNESSIONE DEL TERMINALE A BORDO MACCHINA
E' COMPATIBILE CON TUTTE LE VERSIONI DEL SOFTWARE HMI.

FOR BOARDS WITH DOUBLE ETHERNET PORT (MICA224A)
THE CONNECTION OF THE TERMINAL ON THE MACHINE
IS COMPATIBLE WITH ALL THE HMI SOFTWARE VERSIONS.

*

CONNESSIONI DISPONIBILI AVAILABLE CONNECTIONS

DATALINK LOCAL NETWORK MANAGEMENT

ETHERNET MODBUS HTTP

SNMP PROTOCOL


BACnet TCP-IP

TERMINALE REMOTO
REMOTE TERMINAL

TERMINALE UTENTE REMOTATO
REMOTE TERMINAL
FERNBEDIENUNG
COMANDE A DISTANCE
TERMINAL DE USUARIO REMOTO

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
EXAMPLE OF CONNECTION
BEISPIEL FÜR DEN ANSCHLUSS
EXEMPLE DE CONNEXION
EJEMPLO DE CONEXIÓN


COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE
BY THE CUSTOMER CONNECTIONS
DURCH DEN KUNDEN CONNECTIONS
PAR DES CONNEXIONS CLIENT
CONEXION A CARGO DEL INSTALADOR



LINEA PROTETTA A CURA DEL CLIENTE
LINE PROTECTION BY CUSTOMER
BAUSEITS ABGESICHERTE ZULEITUNG
LIGNE PROTEGEE PAR LE CLIENT
CONEXION A CARGO DEL INSTALADOR


TERMINALE UTENTE REMOTATO
REMOTE TERMINAL
FERNBEDIENUNG
COMANDE A DISTANCE
TERMINAL DE USUARIO REMOTO

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
EXAMPLE OF CONNECTION
BEISPIEL FÜR DEN ANSCHLUSS
EXEMPLE DE CONNEXION
EJEMPLO DE CONEXIÓN




COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE
BY THE CUSTOMER CONNECTIONS
DURCH DEN KUNDEN CONNECTIONS
PAR DES CONNEXIONS CLIENT
CONEXION A CARGO DEL INSTALADOR

-A7C
TERMINALE REMOTO
REMOTE TERMINAL
FERNBEDINGUNG
APPAREIL A DISTANCE
TERMINAL A BORDO MAQUINA



LINEA PROTETTA A CURA DEL CLIENTE
LINE PROTECTION BY CUSTOMER
BAUSEITS ABGESICHERTE ZULEITUNG
LIGNE PROTEGEE PAR LE CLIENT
CONEXION A CARGO DEL INSTALADOR



c. pco

J25 BMS2

TX- TX+ GND

-X1 747 748 749

RS485 Slave
Lunghezza massima collegamenti: 1000 m
utilizzare un cavo a coppie ritorte
RS485 Slave
Maximum connection length: 1000 m
Use a twisted pair cable

J26 FBus2

TX- TX+ GND

7502 / 38.0
7512 / 38.0
TECO
O.R. FE
SN/ST/PUR
2x2xAWG24

-A50


FieldBus Card

1(GND) 2(RX+/TX+) 3(RX-/TX-)

PE
TECO
O.R. FE
SN/ST/PUR
2x2xAWG24

420 421 422




COLLEGAMENTO SERIALE AL Q.E. ACCESSORIO
SERIAL CONNECTION TO OPTIONAL ELECTRICAL PANEL
SERIELLE ANSCHLÜSSE AN DIE OPTIONALE ELEKTRISCHE VERKLEIDUNG
CONNEXION SÉRIE AU PANNEAU ÉLECTRIQUE OPTIONNEL
CONEXIÓN SERIAL A Q.E. ACCESORIO





OPTIONAL
OPTIONAL
BELIEBIG
FACULTATIF
OPCIONAL

INSTALLARE LA SCHEDA SERIALE SULLA SCHEDA cPCO DEL QUADRO DEL ROOFTOP
IN CORRISPONDENZA DELL'APPOSITO SLOT
INSTALL THE SERIAL CARD ON THE cPCO CARD OF THE ROOFTOP PANEL IN
CORRESPONDENCE WITH THE SPECIFIC SLOT
INSTALLIEREN SIE DIE SERIENKARTE AUF DER cPCO-KARTE DES DACHFELDES In
Übereinstimmung mit dem entsprechenden Slot
INSTALLER LA CARTE SÉRIE SUR LA CARTE cPCO DU PANNEAU DE TOIT EN
CORRESPONDANCE AVEC LA FENTE APPROPRIÉE
INSTALE LA TARJETA DE SERIE EN LA TARJETA cPCO DEL PANEL DE TECHO EN
CORRESPONDENCIA CON LA RANURA APROPIADA

-A2


c. pco







BPL50-BPH50				
+VREF	BLACK	BLUE	BROWN	RED
S1-S3	WHITE	BROWN	WHITE	BLACK

		*	**	***	****
-A67	SPORLAN CAREL DANFOSS ALCO	GREEN GREEN GREEN BLUE	BLACK YELLOW WHITE WHITE	RED BROWN RED BROWN	WHITE WHITE BLACK BLACK






OPTIONAL
OPTIONAL
BELIEBIG
FACULTATIF
OPCIONAL



POSIZIONAMENTO A CURA INSTALLATORE
POSITIONING BY INSTALLER
POSITIONIERUNG VOM INSTALLATEUR
POSITIONNEMENT PAR INSTALLATEUR
COLOCACIÓN POR PARTE DEL INSTALADOR


COLLEGAMENTI A CURA DELL'INSTALLATORE
CONNECTIONS BY THE INSTALLER
ANSCHLUESSE BEI DEM INSTALLATEUR
CONNECTIONS PAR L'INSTALLATEUR
CONEXION A CARGO DEL INSTALADOR

Collegamento elettrico / Electrical connection




1/+	Ingresso linea positivo / Positive line input	Fig. 2
2/R	Relè / Relay	
3/R	Relè / Relay	
4/SCR	Uscita negativa rip. / Repeater neg. output	
5/-	Negativo linea / Negative line	
6/+	Uscita linea positivo / Positive line output	

Schemi elettrici di collegamento / Wiring diagrams



Nota: per la validità del marchio CE è necessario utilizzare cavi di sezione 1,5 mm² schermati in rame all'85% e con schermo connesso a terra.
Note: to comply with the CE mark, it is necessary to use cables with section 1,5mm² , shielded, in copper for 85% and with shield connected to earth.

CONTATTI PULITI
FREE CONTACTS
POTENTIALFREIE KONTAKTE
CONTACTS PRIVES DE TENS.
CONTACTOS LIMPIOS






Optional

Morsetto piano 1
Terminal block
floor 1
Klemmenblock/Schaltschrankboden
1
Plancher de TB 1
Borne plano1

Optional

Morsetto piano 2
Terminal block
floor 2
Klemmenblock/Schaltschrankboden
2
Plancher de TB 2
Borne plano2




Morsetto piano 1
Terminal block
floor 1
Klemmenblock/Schaltschrankboden
1
Plancher de TB 1
Borne plano1



Morsetto piano 2
Terminal block
floor 2
Klemmenblock/Schaltschrankboden
2
Plancher de TB 2
Borne plano2

=+X1



Page

/25.4

/25.4

/25.7

/25.8

/26.3

/26.1

/26.4

/26

/26.1

/26.1

/26.1

/26.1

/26.1

/26.1

/26.1

/26.6

/26.1

/26.1

/26.1

/26.1

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6

/26.6



/26.6

/26.6

/26.6

Schema morsetti Terminal diagram Klemmenplan Plan des bornes Esquema bornes


Legenda
Description
Beschreibung
Description
Leyenda



Optional



Optional


$$1 \times 1 = 1$$


Page

/30.1

/30.2

/30.2

/30.3

/30.3

/30.3

/30

/35.1

/35.1

/35.1

/38.3

/38.4

/38.4

/38.5

/38.6

/38.6

/38.7

/38.7

/38.8

/38.8

/38.9

/38.9



Optional


Morsetto piano 2
Terminal block
floor 2
Klemmenblock/Schaltschrankboden
2
Plancher de TB 2
Borne plano2

Optional

Morsetto piano 1
Terminal block
floor 1
Klemmenblock/Schaltschrankboden
1
Plancher de TB 1
Borne plano1



Morsetto piano 2
Terminal block
floor 2
Klemmenblock/Schaltschrankboden
2
Plancher de TB 2
Borne plano2



Morsetto piano 1
Terminal block
floor 1
Klemmenblock/Schaltschrankboden
1
Plancher de TB 1
Borne plano1

Legenda
Description
Beschreibung
Description
Leyenda

BY THE CUSTOMER CONNECTIONS TERMINAL ORANGE


=+-X2

Page	External destinations	
/28.1	1	AIR QUALITY PROBE
/28.1	0	AIR QUALITY PROBE
/28.2	+VDC	AIR QUALITY PROBE
/28.2	GND	AIR QUALITY PROBE
/28.1	55	AIR QUALITY PROBE
/27.1	2	REMOTE ON/OFF
/27.1	1	REMOTE ON/OFF
/27.1	8	SUMMER/WINTER FROM DIGITAL INPUT
/27.2	1	SUMMER/WINTER FROM DIGITAL INPUT
/34.8	90	GENERAL ALARM
/34.8	91	GENERAL ALARM
/34.9	92	GENERAL ALARM
/34.7	190	GENERAL WARNING
/34.7	191	GENERAL WARNING
/43.0	600	FREE CONTACTS
/43.0	601	FREE CONTACTS
/43.1	602	FREE CONTACTS
/43.1	603	FREE CONTACTS
/43.5	652	FREE CONTACTS
/43.5	653	FREE CONTACTS
/43.0	660	FREE CONTACTS
/43.0	661	FREE CONTACTS
/43.1	662	FREE CONTACTS
/43.1	663	FREE CONTACTS
/43.2	664	FREE CONTACTS
/43.2	665	FREE CONTACTS
/43.3	666	FREE CONTACTS
/43.3	667	FREE CONTACTS
/43.4	668	FREE CONTACTS
/43.4	669	FREE CONTACTS
/43.8	752	FREE CONTACTS
/43.8	753	FREE CONTACTS
/43.9	754	FREE CONTACTS
/43.9	755	FREE CONTACTS


KAM1.1
KAM1.1
KM2.1
KM2.1
KAVC1
KAVC1
KA30
KA30
KA31
KA31
KAA30
KAA30
KA40
KA40
KA41
KA41
KA17
KA17
KA19
KA19

Schema morsetti Terminal diagram Klemmenplan Plan des bornes Esquema bornes

Legenda
Description
Beschreibung
Description
Leyenda



Morsetto piano 1
Terminal block
floor 1
Klemmenblock/Schaltschrankboden
1
Plancher de TB 1
Borne plano1



Morsetto piano 2
Terminal block
floor 2
Klemmenblock/Schaltschrankboden
2
Plancher de TB 2
Borne plano2

Optional




Morsetto piano 1
Terminal block
floor 1
Klemmenblock/Schaltschrankboden
1
Plancher de TB 1
Borne plano1

Optional



Morsetto piano 2
Terminal block
floor 2
Klemmenblock/Schaltschrankboden
2
Plancher de TB 2
Borne plano2

$$=+X_{2.1}$$


External destinations

DELIVERY CHANNEL PRESSURE TRANSDUCER

DELIVERY CHANNEL PRESSURE TRANSDUCER

Smoke/Fire Alarm

DELIVERY CHANNEL PRESSURE TRANSDUCER

Smoke/Fire Alarm

Smoke/Fire Alarm

Smoke/Fire Alarm

Page

/40.1

/40.1

/40.6

/40.6

/40.8

/40.6

/40.8

/41.4

/41.5

Distinta articoli

Parts list

Artikelstückliste

Liste d'articles

Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-A2	C.PCO LARGE P+50NSKB00ELO BMS OPTO CAREL	MICA280A	1	P+50NSKB00ELO	CAREL	SCHEDA CONTROLLO CONTROL BOARD KONTROLLKARTE CARTE CONTROLE TABLA DE CONTROL
-A2	C.PCO LARGE P+5BBSFC000L1 BMS OPTO CAREL	MICA224A	1	P+5BBSFC000L1	CAREL	SCHEDA CONTROLLO CONTROL BOARD KONTROLLKARTE CARTE CONTROLE TABLA DE CONTROL
-A2	CONN. KIT pCO5+/CPCO LARGE P+50CO NOLO	MICA156A	1	P+50CON0LO	CAREL	SCHEDA CONTROLLO CONTROL BOARD KONTROLLKARTE CARTE CONTROLE TABLA DE CONTROL
-A2-A50	SCHEDA SERIALE FIELDBUS pCO3	MICA124A	1	PCO100FD10	CAREL	SCHEDA SERIALE FIELD BUS SERIAL BOARD FIELD BUS SERIELLE SCHNITTSTELLE FIELD BUS CARTE SERIE FIELD BUS TARJETA SERIE FIELDBUS
-A5	REG.VEL.FCR3124020 400V 12A IP55 CAR EL	RGVE096A	1	FCR3124020	CAREL	REGOLATORE DI GIRI 1 FAN SPEED 1 CONTROL DREHZAHLEGLER 1 REGULATEUR REGIME 1 REGULADOR DE VELOCIDAD
-A7	pGDX 4,3"PanelFrontIndoor ETH	MICA213A	2	PGR04000TCDA0	CAREL	TERMINALE A BORDO MACCHINA UNIT CONTROL TERMINAL MASSEINHEIT STEUERANSCHLUSS BORNE DE COMMANDE D'UNITÉ TERMINAL A BORDO MAQUINA
-A7	NEUTRAL BLACK FRAME FOR PGDX	MICA227A	2	PGTA00FB10	CAREL	TERMINALE A BORDO MACCHINA UNIT CONTROL TERMINAL MASSEINHEIT STEUERANSCHLUSS BORNE DE COMMANDE D'UNITÉ TERMINAL A BORDO MAQUINA
-A7C	pGDX 4,3"PanelFrontIndoor ETH	MICA213A	1	PGR04000TCDA0	CAREL	TERMINALE REMOTO REMOTE TERMINAL FERNBEDINGUNG APPAREIL A DISTANCE TERMINAL A BORDO MAQUINA
-A7C	WALL MOUNTING CASE FOR PGDX	MICA231A	1	PGTA00SM40	CAREL	TERMINALE REMOTO REMOTE TERMINAL FERNBEDINGUNG APPAREIL A DISTANCE TERMINAL A BORDO MAQUINA
-A7C	NEUTRAL BLACK FRAME FOR PGDX	MICA227A	1	PGTA00FB10	CAREL	TERMINALE REMOTO REMOTE TERMINAL FERNBEDINGUNG APPAREIL A DISTANCE TERMINAL A BORDO MAQUINA
-A30	MODULO ELETTRONICO GAS_C-02	MIVA222AN	1	GAS_C-02	ALMOTECH	SCHEDA PRINCIPALE SENSORE GAS MAIN BOARD GAS DETECTOR HAUPTPLATINE GASMELDER DÉTECTEUR DE GAZ DE LA CARTE PRINCIPALE TABLERO PRINCIPAL DEL SENSOR DE GAS
-A30A	SENSORE R32 FIS 5084-01C1 NISSHA	MIVA221A	1	SC2-S2020-01-A-P-00	NISSHA	SENSORE GAS GAS DETECTOR GASSENSOR DETECTION GAS SENSOR DE GAS
-A35	INV. 15kW IP20 ACS380-040S-032A-4	RGVE170A	1	ACS380-040S-032A	ABB	INVERTER COMPRESSORE COMPRESSOR INVERTER INVERTER-KOMPRESSOR INVERTER COMPRESSEUR INVERSOR COMPRESOR
-A50	SCHEDA SERIALE FIELDBUS pCO3	MICA124A	1	PCO100FD10	CAREL	SCHEDA SERIALE FIELD BUS SERIAL BOARD FIELD BUS SERIELLE SCHNITTSTELLE FIELD BUS CARTE SERIE FIELD BUS TARJETA SERIE FIELDBUS
-A51	DRIVER EVD EVO RS485	MICA094A	1	EVD0000E20	CAREL	CONTROLLO VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA ELECTRONIC THERMOSTATIC VALVE CONTROL REGELUNG DES ELEKTRONISCH GESTEUERTES THERMOSTATVENTILS CONTRÔLE DU DÉTENDUEUR THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE CONTROL VALVULA TERMOSTATICA ELECTRONICA

Distinta articoli Parts list Artikelstückliste Liste d'articles Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-A51	KIT CONNET.ESTR.EVD evolution EVDCON 0021	MICA121A	1	EVDCON0021	CAREL	CONTROLLO VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA ELECTRONIC THERMOSTATIC VALVE CONTROL REGELUNG DES ELEKTRONISCH GESTEUERTES THERMOSTATVENTILS CONTRÔLE DU DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE CONTROL VALVULA TERMOSTATICA ELECTRONICA
-A67	CAVO VALV.TERM.ELET.SPORLAN SER B-C -D 6M	ELMI391A	1	805195	SPORLAN	VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA CIRCUITO 1 ELECTRONIC THERMOSTATIC VALVE CONTROL CIRCUIT 1 ELEKTRONISCHES THERMOSTATVENTIL KREISLAUF 1 VANNE THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE CIRCUIT 1 VALVULA TERMOSTATICA ELECTRONICA CIRCUITO1
-A250	C.PCOE EXPANSION P+E0N00000001	MICA226A	1	P+E0N00000001	CAREL	SCHEDA ADDIZIONALE CONTROLLO ADDITION CONTROL BOARD ZUSAETZL. KONTROLLKARTE CARTE SUPPLEM. CONTROLE TABLERO DE CONTROL ADICIONAL
-A250	CONNECT.KIT C.PCO MINI HIGH P+D0CO N0E0	MICA218A	1	P+D0CON0E0	CAREL	SCHEDA ADDIZIONALE CONTROLLO ADDITION CONTROL BOARD ZUSAETZL. KONTROLLKARTE CARTE SUPPLEM. CONTROLE TABLERO DE CONTROL ADICIONAL
-BPH50		-	1			TRASDUTTORE ALTA PRESS. 4-20mA HIGH PRESSURE TRANSDUCER 4-20mA DRUCKUMWANDLER HP 4-20mA TRANSDUCTEUR DE HAUTE PRESSION 4-20mA TRANSDUCTOR DE ALTA PRESIÓN 4-20 mA
-BPH50		..	1			TRASDUTTORE ALTA PRESS. 4-20mA HIGH PRESSURE TRANSDUCER 4-20mA DRUCKUMWANDLER HP 4-20mA TRANSDUCTEUR DE HAUTE PRESSION 4-20mA TRANSDUCTOR DE ALTA PRESIÓN 4-20 mA
-BPL50		-	1			TRASDUTTORE BASSA PRESS. 4-20mA LOW PRESSURE TRANSDUCER 4-20mA DRUCKUMWANDLER LP 4-20mA TRANSDUCTEUR DE BASSE PRESSION 4-20mA TRANSDUCTOR DE BAJA PRESIÓN 4-20 mA
-BPL50		..	1			TRASDUTTORE BASSA PRESS. 4-20mA LOW PRESSURE TRANSDUCER 4-20mA DRUCKUMWANDLER LP 4-20mA TRANSDUCTEUR DE BASSE PRESSION 4-20mA TRANSDUCTOR DE BAJA PRESIÓN 4-20 mA
-BT50	SONDA NTC 4x40mm 6m 2F IP67	SOND1947	1	NTC060WF00	CAREL	SONDA GAS ASPIRAZIONE SUCTION GAS PROBE FUEH. GAS EINLASS SONDE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT SONDA DE GAS DE SUCCIÓN
-BT51	SONDA NTC 6M 2F IP65 0T150ØC	SOND1946	1	NTC060HT00	CAREL	SONDA GAS MANDATA 1 CIRCUITO 1 GAS PROBE DELIVERY 1 CIRCUIT 1 GASPROBE LIEFERUNG 1 SCHALTUNG 1 DISTRIBUTION SONDE GAZ 1 CIRCUIT 1 SONDA GAS IMPULSION
-BT611	SONDA NTC 6M 2F IP65 0T150ØC	SOND1946	1	NTC060HT00	CAREL	SONDA GAS MANDATA 2 CIRCUITO 1 GAS PROBE DELIVERY 2 CIRCUIT 1 GASPROBE LIEFERUNG 2 SCHALTUNG 1 DISTRIBUTION SONDE GAZ 2 CIRCUIT 1 ENTREGA DE SONDA DE GAS 2 CIRCUITO 1
-BTE	SONDA NTC 6X53MM 6M 2F IP68	SOND1945	1	NTC060WH01	CAREL	SONDA ARIA ESTERNA EXTERNAL AIR PROBE AUSSENLUFTFUEHLER SONDE AIR EXTERIEUR SONDA SALIDA AGUA INSTALACION
-BTM	SONDA NTC 6X53MM 6M 2F IP68	SOND1945	1	NTC060WH01	CAREL	SONDA ARIA MANDATA DELIVERY AIR PROBE LUFTAUSBLASSSONDE SONDE REFOULEM. AIR SONDA SALIDA AGUA INSTALACION
-BTMX		SOND034A	1	NTC120WH01	CAREL	SONDA ARIA MISCELA MIX AIR PROBE MIX AIR PROBE SONDE AIR MIX SONDA DE AIRE DE MEZCLA
-BTR	SONDA NTC 6X53MM 6M 2F IP68	SOND1945	1	NTC060WH01	CAREL	SONDA ARIA RIPRESA INTAKE AIR PROBE EINLASSLUFTFUEHLER SONDE AIR ASPIRATION SONDA DE ADMISIÓN DE AIRE

Distinta articoli Parts list Artikelstückliste Liste d'articles Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-EV1	VENTILATORE 150X150 230Vac	VEAS615A	1	GB13B23AB5/F	AREA SYSTEMS	ELETTROVENTOLA Q.E. ELECTRICAL PANEL FAN. VENTILATOR ELEKTRISCHES SCHALTSCHRANK. VENTILATEUR CADRE ÉLECTRIQUE. VENTILADOR CUADRO ELECTRICO.
-EV1	GRIGLIA DI PROTEZIONE 150MM	VEAS616A	1	FB13B5/F	AREA SYSTEMS	ELETTROVENTOLA Q.E. ELECTRICAL PANEL FAN. VENTILATOR ELEKTRISCHES SCHALTSCHRANK. VENTILATEUR CADRE ÉLECTRIQUE. VENTILADOR CUADRO ELECTRICO.
-EV2	VENTILATORE 150X150 230Vac	VEAS615A	1	GB13B23AB5/F	AREA SYSTEMS	ELETTROVENTOLA Q.E. ELECTRICAL PANEL FAN. VENTILATOR ELEKTRISCHES SCHALTSCHRANK. VENTILATEUR CADRE ÉLECTRIQUE. VENTILADOR CUADRO ELECTRICO.
-EV2	GRIGLIA DI PROTEZIONE 150MM	VEAS616A	1	FB13B5/F	AREA SYSTEMS	ELETTROVENTOLA Q.E. ELECTRICAL PANEL FAN. VENTILATOR ELEKTRISCHES SCHALTSCHRANK. VENTILATEUR CADRE ÉLECTRIQUE. VENTILADOR CUADRO ELECTRICO.
-FTM2.1		-	1			PROTEZIONE INTERNA 2 CIRCUITO 1 KLICSON 2 CIRCUIT 1 INTERNER SCHUTZ 2 KREISLAUF 1 PROTECTION INTERNE 2 CIRCUIT 1 PROTECCION INTERNA1 CIRCUITO1
-FU1.1	FUSIB.CH14GG 40A 500V WIMEX	FUSI0620Y	3	5400240	WIMEX	FUSIBILI COMPRESSORE 1 CIRCUITO 1 COMPRESSOR FUSE 1 CIRCUIT 1 VERDICHTERSICHERUNG 1 KREISLAUF 1 FUSIBLE COMPRESSEUR 1 CIRCUIT 1 COMPRESOR FUSIBLES 1 CIRCUITO 1
-FU1.1	PORTAFUS.PMX 3 X 51 3P WIMEX	POFU0340Y	1	5450164	WIMEX	FUSIBILI COMPRESSORE 1 CIRCUITO 1 COMPRESSOR FUSE 1 CIRCUIT 1 VERDICHTERSICHERUNG 1 KREISLAUF 1 FUSIBLE COMPRESSEUR 1 CIRCUIT 1 COMPRESOR FUSIBLES 1 CIRCUITO 1
-FU01	FUSIB.5X20T 2,50A 250V WIMEX	FUSI0350Y	1	5000047	WIMEX	FUSIBILI CONTROLLO CONTROL FUSES KONTROLLSICHERUNGEN FUSIBLES CONTROLE VERIFICAR FUSIBLES
-FU01	FUSE TERMINAL BLOCK - PTC 4-HESI PHO ENIX	ELMI793A	1	3270203	PHOENIX	FUSIBILI CONTROLLO CONTROL FUSES KONTROLLSICHERUNGEN FUSIBLES CONTROLE VERIFICAR FUSIBLES
-FU2.1	FUSIB.CH14GG 40A 500V WIMEX	FUSI0620Y	3	5400240	WIMEX	FUSIBILI COMPRESSORE 2 CIRCUITO 1 COMPRESSOR FUSE 2 CIRCUIT 1 VERDICHTERSICHERUNG 2 KREISLAUF 1 FUSIBLE COMPRESSEUR 2 CIRCUIT 1 COMPRESOR FUSIBLES 2 CIRCUITO 1
-FU2.1	PORTAFUS.PMX 3 X 51 3P WIMEX	POFU0340Y	1	5450164	WIMEX	FUSIBILI COMPRESSORE 2 CIRCUITO 1 COMPRESSOR FUSE 2 CIRCUIT 1 VERDICHTERSICHERUNG 2 KREISLAUF 1 FUSIBLE COMPRESSEUR 2 CIRCUIT 1 COMPRESOR FUSIBLES 2 CIRCUITO 1
-FU6	FUSIB.5X20T 2,00A 250V WIMEX	FUSI0340Y	1	5000046	WIMEX	FUSIBILE VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA ELECTRONIC THERMOSTATIC VALVE FUSE FUSE ELEKTRONISCHES THERMOSTATVENTIL FUSE VANNE THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE FUSIBLE ELECTRÓNICO TERMOSTÁTICO DE LA VÁLVULA
-FU6	FUSE TERMINAL BLOCK - PTC 4-HESI PHO ENIX	ELMI793A	1	3270203	PHOENIX	FUSIBILE VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA ELECTRONIC THERMOSTATIC VALVE FUSE FUSE ELEKTRONISCHES THERMOSTATVENTIL FUSE VANNE THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE FUSIBLE ELECTRÓNICO TERMOSTÁTICO DE LA VÁLVULA
-FU17	FUSIB.CH10GG 10A 500V WIMEX	FUSI0560Y	3	5400110	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORI MANDATA 1 DELIVERY FAN FUSE 1 VENTILATORSICHERUNG 1 FUSIBLE VENTILATEUR 1 ENTREGA VENTILADORES FUSIBLES 1
-FU17	PORTAFUS.PMX 3 X 38 3P WIMEX	POFU0330Y	1	5450124	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORI MANDATA 1 DELIVERY FAN FUSE 1 VENTILATORSICHERUNG 1 FUSIBLE VENTILATEUR 1 ENTREGA VENTILADORES FUSIBLES 1

Distinta articoli Parts list Artikelstückliste Liste d'articles Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Número de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-FU18	FUSIB.CH10GG 10A 500V WIMEX	FUSI0560Y	3	5400110	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORI MANDATA 2 DELIVERY FAN FUSE 2 VENTILATORSICHERUNG 2 FUSIBLE VENTILATEUR 2 ENTREGA VENTILADORES FUSIBLES 2
-FU18	PORTAFUS.PMX 3 X 38 3P WIMEX	POFU0330Y	1	5450124	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORI MANDATA 2 DELIVERY FAN FUSE 2 VENTILATORSICHERUNG 2 FUSIBLE VENTILATEUR 2 ENTREGA VENTILADORES FUSIBLES 2
-FU19	FUSIB.CH10GG 10A 500V WIMEX	FUSI0560Y	3	5400110	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORE RIPRESA 1 EVAP. FAN FUSE 1 VERD.VENTILATOR 1 FUSIBLE VENTILATEUR EVAP. 1 RETORNO DE FUSIBLES DEL VENTILADOR 1
-FU19	PORTAFUS.PMX 3 X 38 3P WIMEX	POFU0330Y	1	5450124	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORE RIPRESA 1 EVAP. FAN FUSE 1 VERD.VENTILATOR 1 FUSIBLE VENTILATEUR EVAP. 1 RETORNO DE FUSIBLES DEL VENTILADOR 1
-FU20	FUSIB.CH10GG 10A 500V WIMEX	FUSI0560Y	3	5400110	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORE RIPRESA 2 EVAP. FAN FUSE 2 VERD.VENTILATOR 2 FUSIBLE VENTILATEUR EVAP. 2 RETORNO DE FUSIBLES DEL VENTILADOR 2
-FU20	PORTAFUS.PMX 3 X 38 3P WIMEX	POFU0330Y	1	5450124	WIMEX	FUSIBILI VENTILATORE RIPRESA 2 EVAP. FAN FUSE 2 VERD.VENTILATOR 2 FUSIBLE VENTILATEUR EVAP. 2 RETORNO DE FUSIBLES DEL VENTILADOR 2
-FU50	FUSIB.CH10GG 4A 500V WIMEX	FUSI0530Y	2	5400104	WIMEX	FUSIBILI TRASFORMATORE 400V TRANSFORMER 400V FUSES TRANSFORMATORSICHERUNGEN 400V FUSIBLES TRANSFORMATEUR 400V FUSIBLES DEL TRANSFORMADOR DE 400V
-FU50	PORTAFUS.PMX 2 X 38 2P WIMEX	POFU0320Y	1	5450123	WIMEX	FUSIBILI TRASFORMATORE 400V TRANSFORMER 400V FUSES TRANSFORMATORSICHERUNGEN 400V FUSIBLES TRANSFORMATEUR 400V FUSIBLES DEL TRANSFORMADOR DE 400V
-FU51	FUSIB.CH10GG 4A 500V WIMEX	FUSI0530Y	1	5400104	WIMEX	FUSIBILI TRASFORMATORE 230V TRANSFORMER 230V FUSES TRANSFORMATORSICHERUNGEN 230V FUSIBLES TRANSFORMATEUR 230V FUSIBLES TRANSFORMADOR 24V
-FU51	PORTAFUS.PMX 1 X 38 1P WIMEX	POFU0310Y	1	5450121	WIMEX	FUSIBILI TRASFORMATORE 230V TRANSFORMER 230V FUSES TRANSFORMATORSICHERUNGEN 230V FUSIBLES TRANSFORMATEUR 230V FUSIBLES TRANSFORMADOR 24V
-FU52	FUSIB.CH10GG 10A 500V WIMEX	FUSI0560Y	1	5400110	WIMEX	FUSIBILI TRASFORMATORE 24V TRANSFORMER 24V FUSES TRANSFORMATORSICHERUNGEN 24V FUSIBLES TRANSFORMATEUR 24V FUSIBLES TRANSFORMADOR 24V
-FU52	PORTAFUS.PMX 1 X 38 1P WIMEX	POFU0310Y	1	5450121	WIMEX	FUSIBILI TRASFORMATORE 24V TRANSFORMER 24V FUSES TRANSFORMATORSICHERUNGEN 24V FUSIBLES TRANSFORMATEUR 24V FUSIBLES TRANSFORMADOR 24V
-FU56	PORTAFUS.PMX 3 X 38 3P WIMEX	POFU0330Y	1	5450124	WIMEX	FUSIBILI RELE' MIN E MAX TENSIONE MIN.-MAX. VOLTAGE RELAY FUSES SICH. RELAIS MIN.- MAX. SPANN. FUS. REL. TENS. MINI ET MAXI FUSIBLES RELE SEC. FASES
-FU56	FUSIB.CH10GG 2A 500V WIMEX	FUSI0520Y	3	5400102	WIMEX	FUSIBILI RELE' MIN E MAX TENSIONE MIN.-MAX. VOLTAGE RELAY FUSES SICH. RELAIS MIN.- MAX. SPANN. FUS. REL. TENS. MINI ET MAXI FUSIBLES RELE SEC. FASES
-FU210	FUSIB.CH10GG 16A 500V WIMEX	FUSI0580Y	3	5400116	WIMEX	FUSIBILI REGOLATORE DI GIRI 1 SPEED REGULATOR FUSE 1 SICHERUNGEN DREHZAHLREGLER 1 FUSIBLES RÉGULATEUR RÉGIME 1 FUSIBLES REGULADORES DE VELOCIDAD 1

Distinta articoli Parts list Artikelstückliste Liste d'articles Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymemelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Número de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-FU210	PORTAFUS.PMX 3 X 38 3P WIMEX	POFU0330Y	1	5450124	WIMEX	FUSIBILI REGOLATORE DI GIRI 1 SPEED REGULATOR FUSE 1 SICHERUNGEN DREHZAHREGLER 1 FUSIBLES RÉGULATEUR RÉGIME 1 FUSIBLES REGULADORES DE VELOCIDAD 1
-FU302	FUSIB.5X20T 2,50A 250V WIMEX	FUSI0350Y	1	5000047	WIMEX	FUSIBILE AUSILIARIO 24V FUSE 24V AUXILIARY FUSE 24V FUSE 24V AUXILIAIRE FUSIBLE AUXILIAR 24V
-FU302	FUSE TERMINAL BLOCK - PTC 4-HESI PHO ENIX	ELMI793A	1	3270203	PHOENIX	FUSIBILE AUSILIARIO 24V FUSE 24V AUXILIARY FUSE 24V FUSE 24V AUXILIAIRE FUSIBLE AUXILIAR 24V
-KA05	RELE'MIN/MAX+SEQ 70.31.8.400.2022	RETZ1311Y	1	70.31.8.400.2022	FINDER	RELE' MIN E MAX TENSIONE MIN.-MAX. VOLTAGE RELAY RELAIS MIN.- MAX. SPANN. REL. TENS. MINI ET MAXI RELÉ DE VOLTAJE MÍNIMO Y MÁXIMO
-KA17	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ON/OFF VENTIL. MANDATA RELAY ON/OFF DELIVERY FAN(S) Relais EIN/AUS, Lüfter der Ausgabeeinheit ON/OFF RELAIS DE VENTILATEUR DE DISTRIBUTION RELÉ ENCENDIDO / APAGADO DEL VENTILADOR DE ENTREGA
-KA17	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ON/OFF VENTIL. MANDATA RELAY ON/OFF DELIVERY FAN(S) Relais EIN/AUS, Lüfter der Ausgabeeinheit ON/OFF RELAIS DE VENTILATEUR DE DISTRIBUTION RELÉ ENCENDIDO / APAGADO DEL VENTILADOR DE ENTREGA
-KA19	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ON/OFF VENTILATORE RIPRESA RELAY ON/OFF RECOVERY FAN(S) Relais EIN/AUS RECOVERY VENTILATOR ON/OFF RELAIS DE VENTILATEUR DE REPRISE(S) RETORNO VENTILADOR ON/OFF RELE
-KA19	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ON/OFF VENTILATORE RIPRESA RELAY ON/OFF RECOVERY FAN(S) Relais EIN/AUS RECOVERY VENTILATOR ON/OFF RELAIS DE VENTILATEUR DE REPRISE(S) RETORNO VENTILADOR ON/OFF RELE
-KA21	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ALLARME VENT COND FAN CONDENSER ALARM RELAY RELAIS VENTILATORALARM VERFLÜSSIGERS RELAIS ALARME VENTILATEUR CONDENSEUR RELÉ DE ALARMA DEL VENTILADOR DE CONDENSACIÓN
-KA21	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ALLARME VENT COND FAN CONDENSER ALARM RELAY RELAIS VENTILATORALARM VERFLÜSSIGERS RELAIS ALARME VENTILATEUR CONDENSEUR RELÉ DE ALARMA DEL VENTILADOR DE CONDENSACIÓN
-KA30	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ON-OFF RESISTENZE RELAY ON-OFF EL. HEATER RELAIS EIN-AUS ELEKTRISCHE HEIZUNG RELAIS ON-OFF CHAUFFAGE ELECTRIQUE RELÉ DE RESISTENCIA ON-OFF
-KA30	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ON-OFF RESISTENZE RELAY ON-OFF EL. HEATER RELAIS EIN-AUS ELEKTRISCHE HEIZUNG RELAIS ON-OFF CHAUFFAGE ELECTRIQUE RELÉ DE RESISTENCIA ON-OFF
-KA31	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ON-OFF RESISTENZE RELAY ON-OFF EL. HEATER RELAIS EIN-AUS ELEKTRISCHE HEIZUNG RELAIS ON-OFF CHAUFFAGE ELECTRIQUE RELÉ DE RESISTENCIA ON-OFF
-KA31	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ON-OFF RESISTENZE RELAY ON-OFF EL. HEATER RELAIS EIN-AUS ELEKTRISCHE HEIZUNG RELAIS ON-OFF CHAUFFAGE ELECTRIQUE RELÉ DE RESISTENCIA ON-OFF
-KA40	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' SERRANDA DI ZONA AREA DAMPER RELAY BEREICH DÄMPFERRELAIS RELAIS D'AMORTISSEUR DE ZONE RELÉ DE OBTURADOR DE ZONA

Distinta articoli

Parts list

Artikelstückliste

Liste d'articles

Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-KA40	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' SERRANDA DI ZONA AREA DAMPER RELAY BEREICH DÄMPFERRELAIS RELAIS D'AMORTISSEUR DE ZONE RELÉ DE OBTURADOR DE ZONA
-KA41	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ALLARME VENTILAZIONE E GUASTO SENSORE GAS VENTILATION ALARM AND GAS SENSOR FAILURE RELAY BELÜFTUNGALARM UND GASENSOR-AUSFALLRELAIS ALARME DE VENTILATION ET RELAIS DE PANNE DU CAPTEUR DE GAZ FALLO DEL RELÉ DE ALARMA DE VENTILACIÓN Y SENSOR DE GAS
-KA41	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ALLARME VENTILAZIONE E GUASTO SENSORE GAS VENTILATION ALARM AND GAS SENSOR FAILURE RELAY BELÜFTUNGALARM UND GASENSOR-AUSFALLRELAIS ALARME DE VENTILATION ET RELAIS DE PANNE DU CAPTEUR DE GAZ FALLO DEL RELÉ DE ALARMA DE VENTILACIÓN Y SENSOR DE GAS
-KAA30	RELE' 4X7A 24V 55.34.8.024.0040	RETZ2378Y	1	55.34.8.024.0040	FINDER	RELE' ALLARME GAS GAS ALARM RELAY GAS ALARM RELAY RELAIS D'ALARME GAZ RELÉ DE ALARMA DE GAS
-KAA30	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ALLARME GAS GAS ALARM RELAY GAS ALARM RELAY RELAIS D'ALARME GAZ RELÉ DE ALARMA DE GAS
-KAH1	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ALLARME ALTA PRESSIONE 1 HIGH PRESSURE ALARM RELAY 1 RELAIS HOCHDRUCKALARM 1 RELAIS ALARME HAUTE PRESSION 1 RELÉ DE ALARMA DE ALTA PRESIÓN 1
-KAH1	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ALLARME ALTA PRESSIONE 1 HIGH PRESSURE ALARM RELAY 1 RELAIS HOCHDRUCKALARM 1 RELAIS ALARME HAUTE PRESSION 1 RELÉ DE ALARMA DE ALTA PRESIÓN 1
-KAM1.1	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' ON-OFF INVERTER 1 INVERTER 1 ON-OFF RELAY EIN-AUS INVERTER RELAIS 1 ON-OFF RELAIS INVERTER 1 INVERSOR RELE ON-OFF 1
-KAM1.1	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' ON-OFF INVERTER 1 INVERTER 1 ON-OFF RELAY EIN-AUS INVERTER RELAIS 1 ON-OFF RELAIS INVERTER 1 INVERSOR RELE ON-OFF 1
-KAVC1	RELE' 4X7A 230V 55.34.8.230.0040	RETZ2377Y	1	55.34.8.230.0040	FINDER	RELE' VENTILATORE CONDENSANTE 1 RELAY CONDENSING FAN 1 RELAY KONDENSIEREND FAN 1 RELAIS CONDENSING FAN 1 RELE VENTILADOR DE CONDENSACION 1
-KAVC1	ZOCCOLO X 55.32-34 94.04.SMA	RETZ2382Y	1	55.32-34 94.04.SMA	FINDER	RELE' VENTILATORE CONDENSANTE 1 RELAY CONDENSING FAN 1 RELAY KONDENSIEREND FAN 1 RELAIS CONDENSING FAN 1 RELE VENTILADOR DE CONDENSACION 1
-KM2.1	TELER. 3RT20 28-1AL20 230V 38A	TELE084A	1	3RT20 28-1AL20	SIEMENS	TELERUTTORE COMPRESSORE 2 CIRCUITO 1 COMPRESSOR CONTACTOR 2 CIRCUIT 1 VERDICHTERSCHÜTZ 2 KREISLAUF 1 TÉLÉRUPTEUR COMPRESSEUR 2 CIRCUIT 1 CONTACTOR DEL COMPRESOR 2 CIRCUITO 1
-L1	INDUT./CHOKE 2,2MH INOM 33A	ELVA334AY	1	ZE0002258.3390	ZETALETTRIC	INDUTTANZA DC CHOKE REAKTOR REACTEUR INDUCTANCIA
-L100	FERRITE FAIR-RITE 0475167281	ELMI084B	1	0475167281	FAIR-RITE	FERRITE FERRITE FERRIT FERRITE FERRITO
-M1.1		22,4kW	1			COMPRESSORE 1 CIRCUITO1 COMPRESSOR 1 CIRCUIT1 VERDICHTER 1 KREISLAUF1 COMPRESSEUR 1 CIRCUIT1 COMPRESOR1 CIRCUITO1

Distinta articoli Parts list Artikelstückliste Liste d'articles Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-M2.1		22kW	1			COMPRESSORE 2 CIRCUITO 1 COMPRESSOR 2 CIRCUIT 1 VERDICHTER 2 KREISLAUF 1 COMPRESSEUR 2 CIRCUIT 1 COMPRESOR 2 CIRCUITO 1
-M17		2,8kW	1	N°2 A3G800-AT21-01	EBM	VENTILATORE MANDATA 1 DELIVERY FAN 1 ABLUFVENTILATOR 1 VENTILATEUR REFOULEMENT 1 VENTILADOR DE ENTREGA 1
-M18		2,8kW	1	N°2 A3G800-AT21-01	EBM	VENTILATORE MANDATA 2 DELIVERY FAN 2 ABLUFVENTILATOR 2 VENTILATEUR REFOULEMENT 2 VENTILADOR DE ENTREGA 2
-M19		2,6kW	1	N°2 A3G800-AT21-01	EBM	VENTILATORE RIPRESA 1 INTAKE FAN 1 VERD.VENTILATOR 1 VENTILATEUR EVAP. 1 VENTILADOR DE RETORNO 1
-M20		2,6kW	1	N°2 A3G800-AT21-01	EBM	VENTILATORE RIPRESA 2 INTAKE FAN 2 VERD.VENTILATOR 2 VENTILATEUR EVAP. 2 VENTILADOR DE RETORNO 2
-M21		1,45kW	1			VENTILATORE CONDENSANTE 1 COND. FAN 1 VERFLUESSIGERVENTILATOR 1 COND. VENTILATEUR 1 VENTILADOR DE CONDENSACIÓN 1
-M22		1,45kW	1			VENTILATORE CONDENSANTE 2 COND. FAN 2 VERFLUESSIGERVENTILATOR 2 COND. VENTILATEUR 2 VENTILADOR DE CONDENSACIÓN 2
-PE		-	1			BARRA DI TERRA EARTH BAR MASSE STAB BARRE DE LA TERRE TOMA DE TIERRA
-Q1	INTERR.SIRCO M 125A 3P	INTE047A	1	22003011	SOCOMEK	SEZIONATORE GENERALE MAIN SWITCH HAUPTSCHALTER SECTIONNEUR GENERAL INTERRUPTOR GENERAL
-Q1	MANIGLIA SIRCO M CDO EST S0 R/G 100-125A	ELMI047A	1	14841111	SOCOMEK	SEZIONATORE GENERALE MAIN SWITCH HAUPTSCHALTER SECTIONNEUR GENERAL INTERRUPTOR GENERAL
-Q1	PROLUNGA D'ASSE L=320mm SIRCO M	ELVA026A	1	14070532	SOCOMEK	SEZIONATORE GENERALE MAIN SWITCH HAUPTSCHALTER SECTIONNEUR GENERAL INTERRUPTOR GENERAL
-R1.1		-	1			RESISTENZA COMPRESSORE 1 CIRCUITO 1 COMPRESSOR HEATER 1 CIRCUIT 1 HEIZELEMENT VERDICHTER 1 KREISLAUF 1 RÉSISTANCE COMPRESSEUR 1 CIRCUIT 1 RESISTENCIA COMPRESOR 1 CIRCUITO 1
-R2.1		-	1			RESISTENZA COMPRESSORE 2 CIRCUITO 1 COMPRESSOR HEATER 2 CIRCUIT 1 HEIZELEMENT VERDICHTER 2 KREISLAUF 1 RÉSISTANCE COMPRESSEUR 2 CIRCUIT 1 RESISTENCIA DEL COMPRESOR 2 CIRCUITO 1
-R10		-	1			RESISTENZA ANTIGELO VASCHETTA CONDENSANTE PAN FROST RESISTANCE CONDENSING PAN FROST WIDERSTAND KONDENSIEREND PAN RÉSISTANCE AU GEL CONDENSATION DEPÓSITO DE CONDENSACIÓN DE RESISTENCIA ANTICONGELANTE
-R11		-	1			RESISTENZA ANTIGELO VASCHETTA CONDENSANTE PAN FROST RESISTANCE CONDENSING PAN FROST WIDERSTAND KONDENSIEREND PAN RÉSISTANCE AU GEL CONDENSATION DEPÓSITO DE CONDENSACIÓN DE RESISTENCIA ANTICONGELANTE

Distinta articoli

Parts list

Artikelstückliste

Liste d'articles

Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-SF	RIVEL.TERM.FUOCO+ZOCC.24VDC	MICA2425	1	SFFF000000	CAREL	SENSORE FUOCO FIRE DETECTOR FEUERFUEHLER DETECTION FEU SENSOR FUEGO
-SPA		-	1			ALLARME FILTRI SPORCHI CLOGGED FILTERS ALARM ALARM FILTER SCHMUTZIG ALARME FILTRES SALES ALARMA FILTROS SUCIOS
-SPD1		-	1			SENSORE PORTATA ARIA MANDATA SAND OUT AIR FLOW SENSOR SAND OUT LUFTSTROMSENSOR CAPTEUR DE DÉBIT D'AIR DE SABLE SENSOR CAUDAL DE AIRE
-SPD2		-	1			SENSORE PORTATA ARIA RIPRESA AIR RETRACTED AIR SENSOR LUFTRÜCKFÜHRUNGSLUFT-SENSOR CAPTEUR D'AIR RETRACTÉ À L'AIR SENSOR CAUDAL DE AIRE
-SPD3		-	1			TRASDUTTORE DI PRESSIONE CANALE DI MANDATA DELIVERY CHANNEL PRESSURE TRANSDUCER LIEFERKANAL-DRUCK-TRANSDUCER TRANSDUCTEUR DE PRESSION DE CANAL DE LIVRAISON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DEL CANAL DE ENTREGA
-SPH1		-	1			PRESSOSTATO ALTA 1 HIGH PRESSURE SWITCH 1 HD-DRUCKSCHALTER 1 PRESSOSTAT HP 1 INTERRUPTOR DE ALTA PRESION 1
-SS	RILEV.DI FUMO + ZOC. 24VDC	MICA2435	1	SFFS000000	CAREL	SENSORE FUMO SMOKE DETECTOR RAUCHFUEHLER DETECTION FUMEE SENSOR HUMO
-ST1	TERM.BIMET.CLICSON 40°	TERM006A	1		VENTIL	SENSORE TEMPERATURA TEMPERATURE PROBE TEMPERATURFUEHLER CAPTEUR TEMPERATURE SENSOR TEMPERATURA
-TC1	TRASF.500+200VA 230-400-415/0-230 0-24	TRAF080A	1			TRASFORMATORE TRANSFORMER TRAFO TRANSFORMATEUR TRANSFORMADOR
-TC3	ALIM. HDR15-12 230Vac/12Vdc 15W	ELVA732A	1	HDR-15-12	MEANWELL	ALIMENTATORE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG SOURCE DE COURANT PLACA CONTROL
-TC50	POWER SUPPLY FOR PGDX	MICA235A	2	PGTA00TRX0	CAREL	ALIMENTATORE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG SOURCE DE COURANT PLACA CONTROL
-TC50C	POWER SUPPLY FOR PGDX	MICA235A	1	PGTA00TRX0	CAREL	ALIMENTATORE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG SOURCE DE COURANT PLACA CONTROL
-V1	FILTER EMC 42S5-1BH2-T 42A	ELVA666A	1	42S5-1BH2-T	COMESTERO	FILTRO FILTER FILTER FILTRE FILTRO
-YVFE		-	1			SERRANDA ARIA ESTERNA EXT. AIR DUMPER AUßENLUFTKLAPPE VOLET D'AIR EXTERIEUR AMORTIGUADOR DE AIRE EXTERNO
-YVFM		-	1			SERRANDA ARIA MISCELA MIX AIR DUMPER AIR SHUTTER MIX LE VOLET D'AIR MIX AMORTIGUADOR DE AIRE MIXTO

Distinta articoli

Parts list

Artikelstückliste

Liste d'articles

Lista de artículos

Sigla elemento funzionale Acronym element Akronymelement Élément d'acronymes Siglas elemento funcional	Numero tipo Type number Typnummer Numéro de type Numero tipo	Codice Code Kodex Code Codigo	Quantità Quantity Menge Quantité Cantidad	Fornitore supplier Lieferant fournisseur Surtidor		Descrizione Description Beschreibung Description Descripción
				Codice ordine Code order Kodieren Sie Auftrag Codez l'ordre Codigo pedido	Nome Name Name Nom Nombre	
-YVFS		-	1			SERRANDA ARIA ESPULSIONE OUT AIR DUMPER AIR SHUTTER AUSSCHLUSS LE VOLET D'AIR EXPULSION OBTURADOR DE AIRE DE EXPULSIÓN
-YVI1		-	1			ELET VALVOLA INVERSIONE 1 4 WAY VALVE 1 4-WEGE VENTIL 1 EV INVERSION 1 ELECT.VALVULA SOLENOIDE2