



4D010992J

NOTAS

1. — Cableado de tensión de línea
— Cableado de circuito de control
2. El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
3. Utilice únicamente conductores de cobre.
4. Para obtener más detalles, consulte los diagramas de cableado
5. Instale el fusible y el interruptor principal por su seguridad.
6. Todo el cableado y los componentes necesarios en la obra deben ser suministrados por técnico electricista autorizado.
7. La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
8. Los diagramas de cableado son solo directrices generales de puntos de conexión, y no están pensados para incluir todos los detalles de una instalación determinada.
9. Nunca comparta una misma fuente de alimentación con otros equipos.
10. Solo se muestra en caso de tubos protegidos. Utilice H07RN-F si no hay protección.