



NOTAS

-  Cableado para voltaje de línea
 cableado del circuito de control
- El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las leyes y normativas vigentes en su país.
- Utilice solamente conductores de cobre.
- Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
- Por motivos de seguridad, instale un fusible y un conmutador principal.
- Todo el cableado y los componentes de obra deben ser proporcionados por un electricista autorizado.
- La unidad debe ponerse a tierra en conformidad con las normas locales y nacionales aplicables.
- los cableados que se ilustran sólo son guías generales referidas a los puntos de contacto y no tienen por objeto describir una instalación determinada ni incluyen todos los detalles necesarios.
- Nunca comparta la misma fuente de alimentación con otros equipos.
- Mostrar solo en caso de tubos protegidos. Utilizar H07RN-F en caso de que no haya protección.