

	FBQ35C8	FBQ50C8	FBQ60C8	FBQ71C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8
RZQSG71L3V1	2 (77,1)			P (89,7)			
RZQSG100L9V1	3 (97,3)	2 (77,1)			P (89,7)		
RZQSG125L9V1	3/4 (116,2)	3 (97,3)	2 (138,1)			P (89,7)	
RZQSG140L9V1	4 (116,2)	3 (97,3)		2 (138,1)			P (89,7)

P = Split
 2 =Twin
 3 =Triple
 4 =Doble twin

4D076495

NOTAS

- De acuerdo con la norma EN/IEC 61000-3-12⁽¹⁾, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación eléctrica con un valor de Ssc mínimo de $S_{sc}^{(2)} \geq$.

- ⁽¹⁾ Las normas técnicas internacionales/europeas limitan las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada $> 16 \text{ A}$ y $\leq 75 \text{ A}$ por fase.

⁽²⁾ Energía de cortocircuito