

4MXM80A8

Heating -50Hz 230V-

①	②	Indoor air temperature [°C DB]											
		16°C			18°C			20°C			21°C		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+7.1	-20.0	5.32	2.09	5.16	2.10	5.02	2.15	4.95	2.16	4.88	2.16	4.73	2.20
	-15.0	6.50	2.21	6.35	2.24	6.21	2.27	6.14	2.28	6.07	2.29	5.92	2.33
	-10.0	7.58	2.34	7.54	2.37	7.39	2.39	7.32	2.40	7.25	2.43	7.10	2.45
	-5.0	8.87	2.47	8.72	2.50	8.58	2.53	8.50	2.54	8.43	2.55	8.29	2.59
	0.0	10.05	2.60	9.90	2.63	9.76	2.65	9.69	2.66	9.62	2.69	9.47	2.71
	6.0	11.47	2.75	11.32	2.78	11.18	2.81	11.11	2.82	11.04	2.85	10.89	2.87
	10.0	12.42	2.86	12.27	2.89	12.13	2.91	12.05	2.92	11.98	2.95	11.84	2.97
	15.0	13.60	2.99	13.45	3.01	13.31	3.05	13.24	3.06	13.17	3.07	13.02	3.10
	-20.0	4.95	2.11	4.80	2.15	4.66	2.17	4.59	2.19	4.52	2.20	4.39	2.22
	-15.0	6.08	2.23	5.94	2.27	5.80	2.29	5.73	2.31	5.66	2.32	5.52	2.34
2.0+2.5+2.5	-10.0	7.21	2.36	7.07	2.38	6.93	2.41	6.86	2.43	6.79	2.44	6.65	2.46
	-5.0	8.34	2.48	8.20	2.50	8.07	2.53	8.00	2.54	7.93	2.55	7.79	2.58
	0.0	9.48	2.60	9.34	2.62	9.20	2.65	9.13	2.66	9.06	2.67	8.92	2.70
	6.0	10.83	2.74	10.69	2.77	10.55	2.79	10.48	2.80	10.41	2.81	10.27	2.84
	10.0	11.73	2.83	11.60	2.85	11.46	2.88	11.39	2.89	11.32	2.91	11.18	2.94
	15.0	12.87	2.95	12.73	2.98	12.59	3.00	12.52	3.01	12.45	3.02	12.31	3.05
	-20.0	4.96	2.13	4.80	2.17	4.66	2.18	4.59	2.19	4.52	2.22	4.39	2.24
	-15.0	6.12	2.26	5.97	2.29	5.82	2.31	5.75	2.32	5.68	2.34	5.54	2.37
	-10.0	7.27	2.39	7.13	2.41	6.99	2.44	6.92	2.45	6.85	2.47	6.70	2.49
	-5.0	8.42	2.52	8.28	2.54	8.14	2.57	8.07	2.58	8.00	2.60	7.86	2.62
2.0+2.5+3.5	0.0	9.58	2.64	9.44	2.67	9.30	2.70	9.22	2.71	9.15	2.72	9.01	2.75
	6.0	10.97	2.79	10.83	2.82	10.69	2.85	10.62	2.86	10.55	2.88	10.41	2.90
	10.0	11.90	2.89	11.75	2.92	11.61	2.94	11.54	2.97	11.47	2.98	11.33	3.01
	15.0	13.05	3.02	12.91	3.05	12.77	3.07	12.70	3.09	12.63	3.10	12.49	3.14
	-20.0	5.20	2.12	5.05	2.15	4.93	2.16	4.85	2.17	4.80	2.19	4.66	2.21
	-15.0	6.30	2.24	6.16	2.27	6.03	2.29	5.96	2.30	5.90	2.32	5.76	2.34
	-10.0	7.40	2.36	7.27	2.38	7.13	2.42	7.07	2.43	7.00	2.45	6.86	2.47
	-5.0	8.50	2.49	8.37	2.51	8.24	2.54	8.17	2.55	8.10	2.58	7.97	2.60
	0.0	9.67	2.62	9.52	2.64	9.38	2.67	9.31	2.68	9.24	2.69	9.10	2.72
	6.0	11.06	2.76	10.92	2.79	10.78	2.81	10.71	2.82	10.64	2.85	10.49	2.86
2.0+2.5+5.0	10.0	12.00	2.85	11.85	2.89	11.71	2.91	11.64	2.94	11.57	2.95	11.42	2.98
	15.0	13.16	2.99	13.02	3.02	12.88	3.04	12.81	3.07	12.74	3.08	12.60	3.11
	-20.0	5.27	2.08	5.13	2.12	5.00	2.15	4.93	2.16	4.84	2.16	4.71	2.20
	-15.0	6.45	2.21	6.31	2.24	6.17	2.27	6.10	2.28	6.02	2.29	5.88	2.32
	-10.0	7.63	2.34	7.49	2.36	7.34	2.39	7.27	2.40	7.20	2.42	7.05	2.44
	-5.0	8.80	2.46	8.66	2.49	8.52	2.51	8.44	2.53	8.37	2.54	8.23	2.57
	0.0	9.98	2.58	9.83	2.61	9.69	2.64	9.62	2.66	9.55	2.67	9.40	2.70
	6.0	11.39	2.74	11.24	2.76	11.10	2.79	11.03	2.80	10.96	2.82	10.81	2.84
	10.0	12.33	2.83	12.18	2.86	12.04	2.89	11.97	2.90	11.90	2.91	11.75	2.94
	15.0	13.51	2.96	13.37	2.98	13.22	3.01	13.15	3.02	13.07	3.04	12.93	3.06
2.0+2.5+6.0	-20.0	5.31	2.09	5.14	2.11	5.01	2.15	4.94	2.16	4.87	2.16	4.72	2.21
	-15.0	6.48	2.22	6.33	2.24	6.19	2.27	6.12	2.29	6.05	2.30	5.90	2.33
	-10.0	7.66	2.34	7.53	2.38	7.38	2.40	7.31	2.41	7.24	2.43	7.09	2.46
	-5.0	8.86	2.48	8.71	2.50	8.57	2.53	8.49	2.55	8.42	2.56	8.28	2.59
	0.0	10.05	2.60	9.89	2.64	9.75	2.66	9.68	2.67	9.61	2.69	9.46	2.71
	6.0	11.47	2.76	11.32	2.78	11.18	2.82	11.11	2.83	11.04	2.85	10.89	2.87
	10.0	12.42	2.86	12.27	2.89	12.13	2.92	12.05	2.93	11.98	2.95	11.84	2.97
	15.0	13.61	3.00	13.46	3.02	13.32	3.05	13.25	3.06	13.18	3.07	13.03	3.11
	-20.0	5.34	2.08	5.16	2.09	5.03	2.14	4.96	2.15	4.89	2.15	4.74	2.19
	-15.0	6.50	2.21	6.35	2.23	6.21	2.26	6.14	2.27	6.07	2.28	5.92	2.32
2.0+2.5+7.1	-10.0	7.66	2.33	7.54	2.36	7.39	2.39	7.32	2.40	7.25	2.42	7.10	2.44
	-5.0	8.87	2.46	8.72	2.49	8.58	2.52	8.50	2.53	8.43	2.54	8.29	2.58
	0.0	10.05	2.59	9.90	2.62	9.76	2.64	9.69	2.66	9.62	2.68	9.47	2.70
	6.0	11.48	2.75	11.32	2.77	11.18	2.80	11.11	2.81	11.04	2.84	10.89	2.86
	10.0	12.43	2.85	12.28	2.88	12.14	2.90	12.06	2.91	11.99	2.94	11.85	2.96
	15.0	13.61	2.98	13.46	3.00	13.32	3.04	13.25	3.05	13.18	3.06	13.03	3.09

①	②	Indoor air temperature [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+3.5+3.5	-20.0	5.00	2.18	4.85	2.19	4.71	2.23	4.64	2.24	4.56	2.25	4.43	2.28
	-15.0	6.17	2.31	6.02	2.33	5.88	2.36	5.81	2.37	5.74	2.38	5.60	2.42
	-10.0	7.35	2.43	7.20	2.46	7.06	2.50	6.99	2.51	6.92	2.52	6.77	2.55
	-5.0	8.52	2.56	8.38	2.60	8.24	2.62	8.16	2.64	8.09	2.65	7.94	2.67
	0.0	9.69	2.70	9.55	2.72	9.41	2.75	9.34	2.76	9.26	2.79	9.12	2.81
	6.0	11.11	2.85	10.96	2.87	10.82	2.91	10.75	2.92	10.68	2.94	10.53	2.96
	10.0	12.05	2.95	11.91	2.99	11.75	3.01	11.68	3.03	11.61	3.04	11.47	3.06
	15.0	13.22	3.09	13.08	3.11	12.93	3.14	12.86	3.15	12.79	3.18	12.65	3.20
	-20.0	5.02	2.12	4.87	2.14	4.72	2.17	4.65	2.18	4.58	2.19	4.45	2.22
	-15.0	6.20	2.24	6.04	2.27	5.90	2.30	5.83	2.31	5.76	2.32	5.62	2.35
2.0+3.5+4.2	-10.0	7.37	2.36	7.22	2.40	7.08	2.43	7.01	2.44	6.94	2.45	6.79	2.48
	-5.0	8.54	2.49	8.40	2.53	8.26	2.55	8.19	2.57	8.12	2.58	7.97	2.60
	0.0	9.72	2.62	9.58	2.64	9.44	2.68	9.37	2.69	9.29	2.71	9.15	2.73
	6.0	11.14	2.77	10.99	2.80	10.85	2.83	10.78	2.84	10.71	2.86	10.56	2.88
	10.0	12.08	2.87	11.94	2.90	11.79	2.93	11.72	2.95	11.65	2.96	11.50	2.98
	15.0	13.26	3.00	13.12	3.02	12.97	3.06	12.90	3.07	12.82	3.09	12.68	3.11
	-20.0	5.20	2.14	5.05	2.15	4.90	2.18	4.83	2.19	4.77	2.22	4.71	2.25
	-15.0	6.42	2.26	6.27	2.28	6.12	2.31	6.05	2.32	5.98	2.34	5.83	2.37
	-10.0	7.65	2.38	7.49	2.41	7.34	2.44	7.27	2.45	7.19	2.46	6.95	2.49
	-5.0	8.86	2.51	8.70	2.54	8.56	2.56	8.48	2.58	8.41	2.59	8.26	2.62
2.0+3.5+5.0	0.0	10.08	2.63	9.92	2.66	9.77	2.69	9.70	2.70	9.63	2.72	9.48	2.74
	6.0	11.53	2.78	11.39	2.81	11.24	2.84	11.17	2.85	11.08	2.87	10.94	2.90
	10.0	12.51	2.89	12.36	2.91	12.20	2.94	12.13	2.95	12.06	2.97	11.91	3.00
	15.0	13.73	3.01	13.58	3.04	13.42	3.07	13.35	3.08	13.27	3.09	13.13	3.12
	-20.0	5.31	2.11	5.18	2.12	5.04	2.16	4.95	2.17	4.89	2.17	4.75	2.22
	-15.0	6.51	2.23	6.37	2.25	6.23	2.29	6.15	2.30	6.08	2.31	5.94	2.34
	-10.0	7.71	2.36	7.56	2.39	7.42	2.41	7.35	2.42	7.27	2.45	7.13	2.47
	-5.0	8.90	2.49	8.76	2.51	8.61	2.55	8.54	2.56	8.47	2.57	8.32	2.60
	0.0	10.10	2.62	9.95	2.65	9.81	2.67	9.74	2.68	9.66	2.71	9.52	2.73
	6.0	11.53	2.77	11.38	2.80	11.24	2.83	11.14	2.84	11.10	2.86	10.95	2.89
2.0+3.5+6.0	10.0	12.51	2.88	12.36	2.91	12.20	2.93	12.13	2.94	12.07	2.97	11.91	3.00
	15.0	13.73	3.01	13.58	3.03	13.42	3.07	13.36	3.08	13.28	3.09	13.14	3.13
	-20.0	5.33	2.09	5.20	2.10	5.06	2.15	4.97	2.16	4.91	2.16	4.77	2.20
	-15.0	6.53	2.22	6.39	2.24	6.25	2.27	6.17	2.28	6.10	2.29	5.95	2.33
	-10.0	7.73	2.34	7.57	2.37	7.43	2.40	7.36	2.41	7.28	2.43	7.14	2.45
	-5.0	8.91	2.48	8.77	2.50	8.62	2.53	8.55	2.54	8.48	2.56	8.33	2.59
	0.0	10.11	2.60	9.96	2.64	9.82	2.66	9.75	2.67	9.67	2.69	9.53	2.72
	6.0	11.54	2.76	11.39	2.78	11.25	2.82	11.18	2.83	11.11	2.85	10.95	2.87
	10.0	12.49	2.86	12.34	2.90	12.20	2.92	12.13	2.93	12.05	2.95	11.91	2.98
	15.0	13.70	3.00	13.55	3.02	13.40	3.06	13.33	3.07	13.25	3.08	13.11	3.11
2.0+3.5+7.1	-20.0	5.00	2.07	4.85	2.08	4.71	2.11	4.64	2.12	4.57	2.13	4.44	2.17
	-15.0	6.17	2.19	6.02	2.21	5.88	2.24	5.81	2.25	5.74	2.26	5.60	2.29
	-10.0	7.34	2.30	7.19	2.34	7.05	2.37	6.98	2.38	6.91	2.39	6.76	2.42
	-5.0	8.51	2.43	8.37	2.46	8.23	2.48	8.16	2.50	8.09	2.51	7.94	2.54
	0.0	9.68	2.56	9.54	2.58	9.40	2.61	9.33	2.62	9.25	2.64	9.11	2.66
	6.0	11.09	2.70	10.94	2.73	10.80	2.76	10.73	2.77	10.66	2.79	10.51	2.81
	10.0	12.02	2.82	11.88	2.83	11.73	2.85	11.66	2.87	11.59	2.88	11.45	2.91
	15.0	13.20	2.94	13.06	2.95	12.91	2.98	12.84	3.00	12.76	3.01	12.62	3.03
	-20.0	5.07	2.02	4.93	2.03	4.79	2.07	4.70	2.08	4.64	2.08	4.50	2.12
	-15.0	6.26	2.13	6.12	2.15	5.98	2.18	5.90	2.19	5.83	2.20	5.69	2.24
2.0+4.2+5.0	-10.0	7.46	2.25	7.31	2.28	7.17	2.30	7.10	2.31	7.02	2.33	6.88	2.35
	-5.0	8.65	2.37	8.51	2.39	8.36	2.42	8.29	2.43	8.22	2.44	8.07	2.48
	0.0	9.88	2.49	9.70	2.52	9.56	2.54	9.49	2.55	9.41	2.57	9.26	2.59
	6.0	11.28	2.63	11.13	2.65	10.99	2.69	10.92	2.70	10.85	2.72	10.69	2.74
	10.0	12.23	2.73	12.08	2.76	11.94	2.78	11.87	2.79	11.79	2.81	11.65	2.83
	15.0	13.42	2.85	13.28	2.87	13.13	2.90	13.06	2.92	12.99	2.93	12.84	2.95