

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C			18°C			20°C			21°C		
		TC	PI	kW	TC	PI	kW	TC	PI	kW	TC	PI	kW
2.0+3.5	-15,0	2,71	0,92	2,69	0,93	2,63	0,94	2,61	0,95	2,56	0,96	2,50	0,97
	-10,0	3,29	1,17	3,23	1,19	3,17	1,20	3,14	1,21	3,10	1,21	3,04	1,22
	-5,0	4,20	1,24	4,12	1,26	4,03	1,27	3,99	1,28	3,95	1,28	3,87	1,29
	0,0	5,13	1,32	5,05	1,34	4,97	1,35	4,93	1,36	4,89	1,36	4,80	1,37
	6,0	6,06	1,40	5,98	1,42	5,90	1,43	5,86	1,44	5,82	1,44	5,74	1,46
	10,0	6,60	1,45	6,51	1,46	6,43	1,48	6,39	1,48	6,35	1,49	6,27	1,50
	15,0	7,26	1,51	7,18	1,52	7,10	1,53	7,06	1,54	7,02	1,55	6,94	1,56
2.0+4.2	-15,0	2,73	1,12	2,71	1,13	2,65	1,14	2,63	1,15	2,58	1,16	2,52	1,17
	-10,0	3,36	1,19	3,28	1,21	3,20	1,22	3,16	1,23	3,12	1,23	3,04	1,24
	-5,0	4,30	1,27	4,22	1,29	4,13	1,30	4,09	1,31	4,05	1,31	3,97	1,32
	0,0	5,23	1,35	5,15	1,37	5,07	1,38	5,03	1,39	4,99	1,39	4,90	1,40
	6,0	6,16	1,43	6,08	1,45	6,00	1,46	5,96	1,47	5,92	1,47	5,84	1,49
	10,0	6,70	1,48	6,61	1,49	6,53	1,51	6,49	1,51	6,45	1,52	6,37	1,53
	15,0	7,36	1,54	7,28	1,55	7,20	1,56	7,16	1,57	7,12	1,58	7,04	1,59
2.0+5.0	-15,0	2,75	1,15	2,73	1,16	2,67	1,17	2,65	1,18	2,60	1,19	2,54	1,20
	-10,0	3,43	1,22	3,35	1,23	3,26	1,24	3,22	1,25	3,17	1,26	3,09	1,27
	-5,0	4,41	1,30	4,33	1,32	4,24	1,33	4,20	1,34	4,15	1,34	4,07	1,36
	0,0	5,39	1,39	5,31	1,40	5,22	1,41	5,18	1,42	5,13	1,43	5,05	1,44
	6,0	6,37	1,47	6,29	1,49	6,20	1,50	6,16	1,51	6,11	1,51	6,03	1,53
	10,0	6,93	1,52	6,85	1,54	6,76	1,55	6,72	1,56	6,67	1,56	6,59	1,58
	15,0	7,63	1,58	7,55	1,60	7,46	1,61	7,42	1,62	7,37	1,62	7,29	1,64
2.5+2.5	-15,0	2,65	0,91	2,56	0,92	2,54	0,93	2,45	0,94	2,42	0,95	2,35	0,96
	-10,0	3,30	1,15	3,18	1,17	3,12	1,18	3,06	1,18	3,02	1,19	2,94	1,20
	-5,0	4,23	1,23	4,08	1,25	4,00	1,26	3,96	1,26	3,92	1,27	3,84	1,28
	0,0	5,14	1,31	4,98	1,33	4,90	1,34	4,86	1,35	4,82	1,35	4,74	1,36
	6,0	6,06	1,39	5,88	1,41	5,80	1,42	5,76	1,43	5,72	1,43	5,64	1,45
	10,0	6,58	1,44	6,39	1,45	6,31	1,47	6,28	1,47	6,24	1,48	6,16	1,49
	15,0	7,24	1,50	7,04	1,51	6,96	1,52	6,92	1,53	6,88	1,54	6,80	1,55
2.5+3.5	-15,0	2,71	0,95	2,70	0,96	2,63	0,97	2,60	0,98	2,57	0,98	2,50	0,99
	-10,0	3,36	1,21	3,28	1,23	3,20	1,24	3,16	1,25	3,12	1,25	3,04	1,26
	-5,0	4,30	1,29	4,22	1,31	4,13	1,32	4,09	1,33	4,05	1,33	3,97	1,34
	0,0	5,23	1,37	5,15	1,39	5,07	1,40	5,03	1,41	4,99	1,41	4,90	1,42
	6,0	6,16	1,45	6,08	1,47	6,00	1,48	5,96	1,49	5,92	1,49	5,84	1,51
	10,0	6,70	1,50	6,61	1,51	6,53	1,53	6,49	1,53	6,45	1,54	6,37	1,55
	15,0	7,36	1,56	7,28	1,57	7,20	1,58	7,16	1,59	7,12	1,60	7,04	1,61
2.5+4.2	-15,0	2,79	1,18	2,71	1,19	2,63	1,20	2,62	1,21	2,59	1,22	2,52	1,23
	-10,0	3,46	1,24	3,38	1,26	3,30	1,27	3,26	1,28	3,22	1,28	3,14	1,29
	-5,0	4,40	1,32	4,32	1,34	4,23	1,35	4,19	1,36	4,15	1,36	4,07	1,37
	0,0	5,33	1,40	5,25	1,42	5,17	1,43	5,13	1,44	5,09	1,44	5,00	1,45
	6,0	6,26	1,48	6,18	1,50	6,10	1,51	6,06	1,52	6,02	1,52	5,94	1,54
	10,0	6,80	1,53	6,71	1,54	6,63	1,56	6,59	1,56	6,55	1,57	6,47	1,58
	15,0	7,46	1,59	7,38	1,60	7,30	1,61	7,26	1,62	7,22	1,63	7,14	1,64
2.5+5.0	-15,0	2,86	1,23	2,74	1,24	2,65	1,25	2,64	1,26	2,61	1,27	2,54	1,28
	-10,0	3,49	1,29	3,40	1,30	3,31	1,32	3,27	1,32	3,23	1,33	3,14	1,34
	-5,0	4,48	1,38	4,40	1,39	4,31	1,40	4,26	1,41	4,22	1,42	4,13	1,43
	0,0	5,54	1,46	5,39	1,48	5,30	1,49	5,26	1,50	5,22	1,51	5,13	1,52
	6,0	6,47	1,55	6,39	1,57	6,30	1,58	6,26	1,59	6,21	1,59	6,13	1,61
	10,0	7,04	1,60	6,96	1,62	6,87	1,63	6,83	1,64	6,78	1,64	6,70	1,66
	15,0	7,75	1,67	7,67	1,68	7,58	1,69	7,54	1,70	7,49	1,71	7,41	1,72

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C			18°C			20°C			21°C		
		TC	PI	kW	TC	PI	kW	TC	PI	kW	TC	PI	kW
3.5+3.5	-15,0	2,68	1,18	2,60	1,19	2,51	1,21	2,46	1,21	2,42	1,22	2,34	1,23
	-10,0	3,38	1,24	3,29	1,25	3,21	1,27	3,16	1,27	3,12	1,28	3,04	1,29
	-5,0	4,34	1,33	4,26	1,34	4,17	1,35	4,13	1,36	4,09	1,36	4,00	1,38
	0,0	5,30	1,41	5,22	1,42	5,14	1,44	5,09	1,44	5,05	1,45	4,97	1,46
	6,0	6,27	1,49	6,18	1,51	6,10	1,52	6,06	1,53	6,02	1,53	5,93	1,55
	10,0	6,82	1,54	6,74	1,55	6,65	1,57	6,61	1,57	6,57	1,58	6,48	1,59
	15,0	7,51	1,60	7,42	1,62	7,34	1,63	7,30	1,63	7,26	1,64	7,17	1,65
3.5+4.2	-15,0	2,78	1,21	2,70	1,22	2,61	1,24	2,56	1,24	2,52	1,25	2,44	1,26
	-10,0	3,48	1,27	3,39	1,28	3,31	1,30	3,26	1,30	3,22	1,31	3,14	1,32
	-5,0	4,44	1,36	4,36	1,37	4,27	1,38	4,23	1,39	4,19	1,39	4,10	1,41
	0,0	5,40	1,44	5,32	1,45	5,24	1,47	5,19	1,47	5,15	1,48	5,07	1,49
	6,0	6,37	1,52	6,28	1,54	6,20	1,55	6,16	1,56	6,12	1,56	6,03	1,58
	10,0	6,92	1,57	6,84	1,58	6,75	1,60	6,71	1,60	6,67	1,61	6,58	1,62
	15,0	7,61	1,63	7,52	1,65	7,44	1,66	7,40	1,66	7,36	1,67	7,27	1,68
3.5+5.0	-15,0	2,90	1,28	2,78	1,29	2,69	1,30	2,65	1,31	2,61	1,32	2,52	1,33
	-10,0	3,59	1,34	3,50	1,35	3,41	1,37	3,37	1,37	3,33	1,38	3,24	1,39
	-5,0	4,58	1,43	4,50	1,44	4,41	1,45	4,36	1,46	4,32	1,47	4,23	1,48
	0,0	5,58	1,51	5,49	1,53	5,40	1,54	5,36	1,55	5,32	1,56	5,23	1,57
	6,0	6,57	1,60	6,49	1,62	6,40	1,63	6,36	1,64	6,31	1,64	6,23	1,66
	10,0	7,14	1,65	7,06	1,67	6,97	1,68	6,93	1,69	6,88	1,69	6,80	1,71
	15,0	7,85	1,72	7,77	1,73	7,68	1,74	7,64	1,75	7,59	1,76	7,51	1,77
4.2+4.2	-15,0	2,88	1,24	2,80	1,25	2,71	1,27	2,66	1,27	2,62	1,28	2,54	1,29
	-10,0	3,58	1,30	3,49	1,31	3,41	1,33	3,36	1,33	3,32	1,34	3,24	1,35
	-5,0	4,54	1,39	4,46	1,40	4,37	1,41	4,33	1,42	4,29	1,42	4,20	1,44
	0,0	5,50	1,47	5,42	1,48	5,34	1,50	5,29	1,50	5,25	1,51	5,17	1,52
	6,0	6,47	1,55	6,38	1,57	6,30	1,58	6,26	1,59	6,22	1,59	6,13	1,61
	10,0	7,02	1,60	6,94	1,61	6,85	1,63	6,81	1,63	6,77	1,64	6,68	1,65
	15,0	7,71	1,66	7,62	1,68	7,54	1,69	7,50	1,69	7,46	1,70	7,37	1,71

Símbolos

TC: Capacidad total [kW]

① Consumo [kW]

② Combinaciones de unidades interiores

② Temperatura del aire exterior [°C BH]