

2MXM50M

Modelo		Unidades				Suministro de energía		Comp.		OFM	
Exterior	H/P C/O	Hz	Voltaje	Min.	Máx.	MCA	MFA	MSC	RLA	W	FLA
2MXM50M	H/P	50	220	198	242	11.5	16	6.6	6.37	42	0.18
			230	207	253			6.6	6.09		
			240	216	264			6.6	5.84		

3D101347

SÍMBOLOS

MCA	: Amperios máxima del circuito (A)
MFA	: Amperios máximos del fusible (Ver nota 6) (A)
MSC	: Corriente máx. durante el arranque del compresor. (A)
RLA	: Carga nominal en amperios (A)
OFM	: Motor del ventilador exterior (A)
FLA	: Amperios a plena carga (A)
W	: Consumo nominal del motor del ventilador (W)

NOTAS

- RLA está basado en las siguientes condiciones:
Refrigeración
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
- Rango de voltaje
las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
- La máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- MCA representa la máxima intensidad de corriente de entrada. MFA representa la capacidad que puede aceptar MCA.
- Seleccione el tamaño del cable eléctrico en función del valor de MCA.
- MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el interruptor del circuito de fallo a tierra.
(Disyuntor de derivación a tierra)