

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2,0	-15,0	2,13	1,06	2,07	1,07	2,02	1,08	2,00	1,09	1,97	1,09	1,92	1,10
	-10,0	2,55	1,11	2,50	1,12	2,44	1,13	2,42	1,14	2,39	1,14	2,34	1,15
	-5,0	2,97	1,16	2,92	1,17	2,87	1,18	2,84	1,19	2,82	1,19	2,76	1,20
	0,0	3,40	1,21	3,34	1,22	3,29	1,23	3,27	1,24	3,24	1,24	3,19	1,25
	6,0	3,90	1,27	3,85	1,28	3,80	1,29	3,77	1,30	3,75	1,30	3,70	1,31
	10,0	4,24	1,31	4,19	1,32	4,14	1,33	4,11	1,33	4,09	1,34	4,04	1,35
	15,0	4,67	1,36	4,61	1,37	4,56	1,38	4,54	1,38	4,51	1,39	4,46	1,40
2,5	-15,0	2,53	1,15	2,47	1,16	2,42	1,17	2,40	1,18	2,37	1,18	2,32	1,19
	-10,0	2,95	1,20	2,90	1,21	2,84	1,22	2,82	1,23	2,79	1,23	2,74	1,24
	-5,0	3,37	1,25	3,32	1,26	3,27	1,27	3,24	1,32	3,22	1,32	3,16	1,33
	0,0	3,80	1,30	3,74	1,31	3,69	1,32	3,67	1,33	3,64	1,33	3,59	1,34
	6,0	4,30	1,36	4,25	1,37	4,20	1,38	4,17	1,39	4,15	1,39	4,10	1,40
	10,0	4,64	1,40	4,59	1,41	4,54	1,42	4,51	1,42	4,49	1,43	4,44	1,44
	15,0	5,07	1,45	5,01	1,46	4,96	1,47	4,94	1,47	4,91	1,48	4,86	1,49
3,5	-15,0	2,65	1,44	2,58	1,45	2,51	1,47	2,48	1,48	2,45	1,48	2,38	1,50
	-10,0	3,19	1,51	3,12	1,52	3,06	1,54	3,03	1,55	2,99	1,55	2,93	1,57
	-5,0	3,74	1,58	3,67	1,59	3,60	1,61	3,57	1,62	3,54	1,62	3,47	1,64
	0,0	4,28	1,65	4,21	1,66	4,15	1,68	4,11	1,68	4,08	1,69	4,01	1,71
	6,0	4,93	1,73	4,87	1,74	4,80	1,76	4,77	1,77	4,73	1,78	4,67	1,79
	10,0	5,37	1,79	5,30	1,80	5,24	1,82	5,20	1,82	5,17	1,83	5,10	1,85
	15,0	5,91	1,85	5,85	1,87	5,78	1,88	5,75	1,89	5,71	1,90	5,65	1,91
5,0	-15,0	3,77	2,11	3,67	2,13	3,58	2,15	3,53	2,16	3,49	2,18	3,39	2,20
	-10,0	4,53	2,21	4,44	2,24	4,35	2,26	4,30	2,27	4,25	2,28	4,16	2,31
	-5,0	5,30	2,32	5,21	2,34	5,11	2,37	5,07	2,38	5,02	2,39	4,93	2,41
	0,0	6,07	2,43	5,97	2,45	5,88	2,47	5,83	2,48	5,79	2,50	5,69	2,52
	6,0	6,99	2,55	6,89	2,58	6,80	2,60	6,75	2,61	6,71	2,62	6,61	2,65
	10,0	7,60	2,64	7,51	2,66	7,41	2,69	7,34	2,70	7,16	2,71	6,80	2,74
	15,0	8,23	2,65	7,87	2,68	7,51	2,71	7,44	2,72	7,26	2,73	6,90	2,76
2.0+2.0	-15,0	3,87	1,84	3,78	1,87	3,68	1,89	3,63	1,90	3,58	1,91	3,49	1,93
	-10,0	4,66	1,94	4,57	1,96	4,47	1,98	4,42	1,99	4,37	2,00	4,28	2,02
	-5,0	5,45	2,03	5,36	2,05	5,26	2,07	5,21	2,08	5,16	2,09	5,07	2,11
	0,0	6,24	2,13	6,15	2,15	6,05	2,17	6,00	2,18	5,95	2,19	5,86	2,21
	6,0	7,19	2,24	7,10	2,26	7,00	2,28	6,95	2,29	6,90	2,30	6,81	2,32
	10,0	7,83	2,31	7,73	2,33	7,63	2,36	7,58	2,37	7,54	2,38	7,44	2,40
	15,0	8,62	2,41	8,52	2,43	8,42	2,45	8,37	2,46	8,33	2,47	8,23	2,49
2.0+2.5	-15,0	3,87	1,83	3,78	1,86	3,68	1,88	3,63	1,89	3,58	1,90	3,49	1,92
	-10,0	4,66	1,93	4,57	1,95	4,47	1,97	4,42	1,98	4,37	1,99	4,28	2,01
	-5,0	5,45	2,02	5,36	2,04	5,26	2,06	5,21	2,07	5,16	2,08	5,07	2,10
	0,0	6,24	2,12	6,15	2,14	6,05	2,16	6,00	2,17	5,95	2,18	5,86	2,20
	6,0	7,19	2,23	7,10	2,25	7,00	2,27	6,95	2,28	6,90	2,29	6,81	2,31
	10,0	7,83	2,30	7,73	2,32	7,63	2,35	7,58	2,36	7,54	2,37	7,44	2,39
	15,0	8,62	2,40	8,52	2,42	8,42	2,44	8,37	2,45	8,33	2,46	8,23	2,48

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+3.5	-15,0	3,96	1,84	3,86	1,87	3,76	1,89	3,71	1,90	3,66	1,91	3,57	1,93
	-10,0	4,75	1,94	4,65	1,96	4,56	1,98	4,51	1,99	4,46	2,00	4,36	2,02
	-5,0	5,55	2,03	5,45	2,05	5,35	2,07	5,30	2,08	5,25	2,09	5,16	2,11
	0,0	6,34	2,13	6,24	2,15	6,15	2,17	6,10	2,18	6,05	2,19	5,95	2,21
	6,0	7,29	2,24	7,20	2,26	7,10	2,28	7,05	2,29	7,00	2,30	6,91	2,32
	10,0	7,93	2,31	7,83	2,33	7,74	2,36	7,69	2,37	7,64	2,38	7,54	2,40
	15,0	8,73	2,41	8,63	2,43	8,53	2,45	8,48	2,46	8,43	2,47	8,34	2,49
2.0+5.0	-15,0	4,02	1,86	3,92	1,88	3,81	1,90	3,76	1,91	3,71	1,92	3,61	1,94
	-10,0	4,85	1,95	4,75	1,97	4,64	1,99	4,59	2,00	4,54	2,02	4,44	2,04
	-5,0	5,58	2,05	5,48	2,07	5,37	2,09	5,32	2,10	5,27	2,11	5,17	2,13
	0,0	6,41	2,14	6,31	2,16	6,20	2,19	6,15	2,20	6,10	2,21	6,00	2,23
	6,0	7,40	2,26	7,30	2,28	7,20	2,30	7,15	2,31	7,10	2,32	7,00	2,34
	10,0	8,07	2,33	7,97	2,36	7,86	2,38	7,81	2,39	7,76	2,40	7,66	2,42
	15,0	8,90	2,43	8,80	2,45	8,69	2,47	8,64	2,48	8,59	2,49	8,49	2,51
2.5+2.5	-15,0	3,87	1,81	3,78	1,84	3,68	1,86	3,63	1,87	3,58	1,88	3,49	1,90
	-10,0	4,66	1,91	4,57	1,93	4,47	1,95	4,42	1,96	4,37	1,97	4,28	1,99
	-5,0	5,45	2,00	5,36	2,02	5,26	2,04	5,21	2,05	5,16	2,06	5,07	2,08
	0,0	6,24	2,10	6,15	2,12	6,05	2,14	6,00	2,15	5,95	2,16	5,86	2,18
	6,0	7,19	2,21	7,10	2,23	7,00	2,25	6,95	2,26	6,90	2,27	6,81	2,29
	10,0	7,83	2,28	7,73	2,30	7,63	2,33	7,58	2,34	7,54	2,35	7,44	2,37
	15,0	8,62	2,38	8,52	2,40	8,42	2,42	8,37	2,43	8,33	2,44	8,23	2,46
2.5+3.5	-15,0	4,06	1,93	3,96	1,96	3,86	1,98	3,81	1,99	3,76	2,00	3,67	2,02
	-10,0	4,85	2,03	4,75	2,05	4,66	2,07	4,61	2,08	4,56	2,09	4,46	2,11
	-5,0	5,65	2,12	5,55	2,14	5,45	2,16	5,40	2,17	5,35	2,18	5,26	2,20
	0,0	6,44	2,22	6,34	2,24	6,25	2,26	6,20	2,27	6,15	2,28	6,05	2,30
	6,0	7,39	2,33	7,30	2,35	7,20	2,37	7,15	2,38	7,10	2,39	7,01	2,41
	10,0	8,03	2,40	7,93	2,42	7,84	2,45	7,79	2,46	7,74	2,47	7,64	2,49
	15,0	8,83	2,50	8,73	2,52	8,63	2,54	8,58	2,55	8,53	2,56	8,44	2,58
2.5+5.0	-15,0	4,18	1,91	4,08	1,94	3,99	1,96	3,94	1,97	3,89	1,98	3,79	2,00
	-10,0	5,00	2,01	4,90	2,03	4,80	2,05	4,75	2,06	4,70	2,07	4,60	2,09
	-5,0	5,81	2,10	5,71	2,12	5,61	2,14	5,56	2,15	5,51	2,16	5,41	2,18
	0,0	6,62	2,20	6,52	2,22	6,42	2,24	6,37	2,25	6,32	2,26	6,23	2,28
	6,0	7,60	2,31	7,50	2,33	7,40	2,35	7,35	2,36	7,30	2,37	7,20	2,39
	10,0	8,25	2,38	8,15	2,41	8,05	2,43	8,00	2,44	7,95	2,45	7,85	2,47
	15,0	9,06	2,48	8,96	2,50	8,86	2,52	8,81	2,53	8,76	2,54	8,66	2,56
3.5+3.5	-15,0	4,08	1,95	3,98	1,97	3,88	1,99	3,83	2,00	3,78	2,01	3,68	2,04
	-10,0	4,89	2,05	4,79	2,07	4,69	2,09	4,64	2,10	4,59	2,11	4,49	2,13
	-5,0	5,71	2,14	5,61	2,17	5,51	2,19	5,46	2,20	5,41	2,21	5,31	2,23
	0,0	6,52	2,24	6,42	2,26	6,32	2,28	6,27	2,29	6,22	2,31	6,12	2,33
	6,0	7,50	2,36	7,40	2,38	7,30	2,40	7,25	2,41	7,20	2,42	7,10	2,44
	10,0	8,15	2,44	8,05	2,46	7,95	2,48	7,90	2,49	7,85	2,50	7,75	2,52
	15,0	8,97	2,53	8,87	2,55	8,77	2,57	8,72	2,58	8,67	2,60	8,57	2,62

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.0, 2.5, 3.5, 5.0 kW
Serie ATXM-M de instalación mural
4. La capacidad de calefacción no incluye la caída de capacidad que se produce durante un período de congelación y una operación de desescarche.

Símbolos