

SMWXM90A9

Heating -50Hz 230V-

①	②	Indoor air temperature [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+2.0+2.0+3.5	-15.0	6.43	2.82	6.28	2.86	6.12	2.89	6.05	2.91	5.97	2.92	5.82	2.96
	-10.0	7.65	2.97	7.50	3.01	7.35	3.05	7.28	3.06	7.19	3.09	7.05	3.11
	-5.0	8.87	3.14	8.72	3.15	8.59	3.20	8.50	3.23	8.43	3.24	8.27	3.28
	0.0	10.09	3.29	9.94	3.33	9.80	3.37	9.72	3.38	9.65	3.41	9.49	3.43
	6.0	11.56	3.50	11.41	3.52	11.26	3.56	11.19	3.57	11.11	3.60	10.96	3.62
	10.0	12.54	3.62	12.39	3.65	12.24	3.69	12.17	3.70	12.09	3.72	11.94	3.75
15.0	13.76	3.78	13.61	3.81	13.46	3.85	13.39	3.86	13.31	3.88	13.16	3.92	
1.5+2.0+2.0+4.2	-15.0	6.44	2.75	6.29	2.79	6.13	2.81	6.06	2.84	5.98	2.85	5.83	2.89
	-10.0	7.66	2.90	7.51	2.94	7.35	2.98	7.28	2.99	7.20	3.01	7.06	3.04
	-5.0	8.88	3.06	8.73	3.07	8.60	3.12	8.50	3.15	8.43	3.16	8.28	3.20
	0.0	10.10	3.21	9.95	3.25	9.81	3.29	9.73	3.30	9.66	3.32	9.50	3.35
	6.0	11.57	3.41	11.42	3.44	11.27	3.47	11.20	3.49	11.12	3.51	10.97	3.54
	10.0	12.55	3.54	12.40	3.56	12.25	3.60	12.18	3.61	12.10	3.63	11.95	3.66
15.0	13.77	3.68	13.62	3.72	13.47	3.76	13.40	3.77	13.32	3.78	13.17	3.82	
1.5+2.0+2.0+5.0	-15.0	6.51	2.74	6.36	2.78	6.21	2.80	6.13	2.83	6.06	2.84	5.90	2.88
	-10.0	7.76	2.89	7.60	2.93	7.45	2.96	7.37	2.98	7.30	2.99	7.15	3.03
	-5.0	8.99	3.05	8.84	3.08	8.69	3.12	8.61	3.13	8.53	3.15	8.38	3.18
	0.0	10.23	3.20	10.08	3.24	9.93	3.27	9.85	3.29	9.78	3.32	9.63	3.34
	6.0	11.72	3.39	11.57	3.42	11.42	3.46	11.34	3.47	11.26	3.49	11.11	3.52
	10.0	12.71	3.51	12.56	3.55	12.41	3.58	12.34	3.60	12.25	3.62	12.10	3.65
15.0	13.95	3.67	13.80	3.70	13.65	3.73	13.57	3.76	13.50	3.77	13.35	3.81	
1.5+2.0+2.0+6.0	-15.0	6.69	2.68	6.54	2.72	6.39	2.74	6.31	2.77	6.24	2.78	6.09	2.82
	-10.0	7.93	2.83	7.78	2.87	7.62	2.91	7.54	2.92	7.47	2.94	7.32	2.97
	-5.0	9.15	3.00	9.00	3.03	8.85	3.06	8.78	3.08	8.70	3.10	8.55	3.13
	0.0	10.38	3.15	10.23	3.19	10.08	3.22	10.00	3.24	9.93	3.27	9.78	3.29
	6.0	11.85	3.34	11.70	3.37	11.55	3.41	11.48	3.42	11.40	3.45	11.25	3.47
	10.0	12.84	3.46	12.68	3.50	12.53	3.54	12.46	3.55	12.38	3.57	12.23	3.60
15.0	14.07	3.63	13.92	3.65	13.77	3.69	13.69	3.71	13.62	3.73	13.47	3.77	
1.5+2.0+2.0+7.1	-15.0	6.78	2.68	6.63	2.72	6.48	2.75	6.40	2.77	6.33	2.78	6.18	2.82
	-10.0	8.03	2.84	7.88	2.88	7.73	2.91	7.64	2.93	7.57	2.94	7.42	2.98
	-5.0	9.26	3.00	9.11	3.03	8.96	3.07	8.89	3.08	8.81	3.11	8.66	3.13
	0.0	10.51	3.16	10.35	3.20	10.20	3.22	10.12	3.25	10.05	3.27	9.90	3.30
	6.0	11.99	3.35	11.84	3.38	11.69	3.42	11.62	3.43	11.54	3.46	11.39	3.48
	10.0	12.98	3.47	12.83	3.51	12.68	3.55	12.61	3.56	12.53	3.58	12.38	3.61
15.0	14.23	3.64	14.08	3.66	13.92	3.70	13.84	3.73	13.77	3.74	13.62	3.78	
1.5+2.0+2.5+2.5	-15.0	6.28	2.52	6.14	2.56	6.00	2.58	5.93	2.61	5.87	2.62	5.73	2.65
	-10.0	7.39	2.67	7.25	2.70	7.12	2.73	7.05	2.75	6.98	2.76	6.85	2.80
	-5.0	8.54	2.81	8.37	2.85	8.23	2.87	8.16	2.88	8.10	2.90	7.96	2.93
	0.0	9.72	2.95	9.58	2.98	9.43	3.01	9.36	3.03	9.29	3.05	9.15	3.07
	6.0	11.14	3.12	10.99	3.16	10.85	3.18	10.78	3.20	10.71	3.21	10.56	3.25
	10.0	12.09	3.23	11.94	3.27	11.80	3.30	11.73	3.31	11.65	3.33	11.50	3.36
15.0	13.27	3.37	13.13	3.41	12.97	3.43	12.90	3.46	12.83	3.47	12.68	3.50	
1.5+2.0+2.5+3.5	-15.0	6.43	2.80	6.28	2.83	6.13	2.86	6.06	2.88	5.97	2.90	5.82	2.94
	-10.0	7.65	2.95	7.50	2.99	7.35	3.02	7.28	3.04	7.20	3.06	7.05	3.09
	-5.0	8.87	3.11	8.72	3.12	8.59	3.17	8.50	3.20	8.43	3.21	8.28	3.25
	0.0	10.09	3.26	9.94	3.30	9.80	3.34	9.72	3.35	9.65	3.38	9.50	3.40
	6.0	11.57	3.46	11.41	3.49	11.26	3.53	11.19	3.54	11.11	3.57	10.96	3.59
	10.0	12.54	3.59	12.39	3.62	12.24	3.65	12.17	3.67	12.09	3.69	11.94	3.72
15.0	13.77	3.74	13.61	3.78	13.46	3.82	13.39	3.83	13.31	3.84	13.16	3.88	

①	②	Indoor air temperature [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+2.0+2.5+4.2	-15.0	6.44	2.73	6.29	2.76	6.13	2.79	6.06	2.81	5.98	2.83	5.83	2.86
	-10.0	7.66	2.88	7.51	2.91	7.36	2.95	7.29	2.96	7.20	2.99	7.06	3.01
	-5.0	8.88	3.04	8.73	3.04	8.60	3.10	8.51	3.12	8.44	3.14	8.28	3.17
	0.0	10.10	3.18	9.95	3.22	9.81	3.26	9.73	3.27	9.66	3.30	9.50	3.32
	6.0	11.57	3.38	11.42	3.41	11.27	3.44	11.20	3.46	11.12	3.48	10.97	3.51
	10.0	12.55	3.51	12.40	3.53	12.25	3.57	12.18	3.58	12.10	3.60	11.95	3.63
15.0	13.77	3.65	13.62	3.69	13.47	3.73	13.40	3.74	13.32	3.75	13.17	3.79	
1.5+2.0+2.5+5.0	-15.0	6.51	2.72	6.36	2.75	6.21	2.78	6.13	2.80	6.06	2.82	5.90	2.85
	-10.0	7.75	2.87	7.60	2.90	7.45	2.94	7.37	2.95	7.30	2.97	7.15	3.00
	-5.0	8.99	3.03	8.84	3.05	8.69	3.09	8.61	3.10	8.53	3.13	8.38	3.15
	0.0	10.23	3.18	10.08	3.22	9.93	3.24	9.85	3.27	9.78	3.29	9.63	3.32
	6.0	11.72	3.37	11.57	3.39	11.42	3.43	11.34	3.44	11.26	3.47	11.11	3.49
	10.0	12.71	3.48	12.56	3.52	12.41	3.55	12.34	3.57	12.25	3.59	12.10	3.62
15.0	13.95	3.64	13.80	3.67	13.65	3.70	13.57	3.73	13.50	3.74	13.35	3.78	
1.5+2.0+2.5+6.0	-15.0	6.69	2.66	6.54	2.70	6.39	2.72	6.31	2.75	6.24	2.76	6.09	2.80
	-10.0	7.93	2.81	7.77	2.85	7.62	2.89	7.54	2.90	7.47	2.92	7.32	2.95
	-5.0	9.15	2.98	9.00	3.00	8.85	3.04	8.78	3.05	8.70	3.08	8.55	3.11
	0.0	10.38	3.13	10.23	3.17	10.08	3.19	10.00	3.22	9.93	3.24	9.78	3.27
	6.0	11.85	3.32	11.70	3.35	11.55	3.38	11.48	3.40	11.40	3.42	11.25	3.45
	10.0	12.83	3.43	12.68	3.47	12.53	3.51	12.46	3.52	12.38	3.55	12.23	3.57
15.0	14.07	3.60	13.92	3.62	13.77	3.66	13.69	3.69	13.62	3.70	13.47	3.74	
1.5+2.0+2.5+7.1	-15.0	6.78	2.66	6.63	2.70	6.48	2.73	6.40	2.75	6.33	2.77	6.18	2.80
	-10.0	8.03	2.82	7.88	2.86	7.72	2.89	7.64	2.91	7.57	2.92	7.42	2.96
	-5.0	9.26	2.98	9.11	3.01	8.96	3.05	8.89	3.06	8.81	3.09	8.66	3.11
	0.0	10.51	3.14	10.35	3.18	10.20	3.20	10.12	3.23	10.05	3.25	9.90	3.28
	6.0	11.99	3.33	11.84	3.36	11.69	3.39	11.62	3.41	11.54	3.43	11.39	3.46
	10.0	12.98	3.44	12.83	3.48	12.68	3.52	12.61	3.53	12.53	3.56	12.38	3.59
15.0	14.23	3.61	14.07	3.64	13.92	3.68	13.84	3.70	13.77	3.71	13.62	3.75	
1.5+2.0+3.5+3.5	-15.0	6.42	2.79	6.27	2.83	6.13	2.87	6.05	2.88	5.98	2.90	5.83	2.93
	-10.0	7.65	2.96	7.50	2.98	7.35	3.02	7.28	3.03	7.20	3.06	7.05	3.10
	-5.0	8.87	3.11	8.72	3.15	8.57	3.19	8.50	3.20	8.42	3.21	8.28	3.25
	0.0	10.09	3.27	9.94	3.30	9.79	3.34	9.72	3.35	9.65	3.38	9.50	3.40
	6.0	11.57	3.46	11.41	3.49	11.26	3.53	11.19	3.54	11.11	3.57	10.96	3.59
	10.0	12.54	3.59	12.39	3.62	12.24	3.65	12.17	3.67	12.09	3.69	11.94	3.72
15.0	13.76	3.74	13.61	3.78	13.46	3.81	13.39	3.83	13.31	3.84	13.17	3.88	
1.5+2.0+3.5+4.2	-15.0	6.46	2.73	6.31	2.76	6.13	2.80	6.08	2.81	5.98	2.83	5.83	2.86
	-10.0	7.66	2.89	7.51	2.91	7.36	2.95	7.29	2.96	7.20	2.99	7.08	3.02
	-5.0	8.88	3.04	8.73	3.07	8.58	3.11	8.51	3.12	8.46	3.14	8.28	3.17
	0.0	10.10	3.20	9.95	3.22	9.83	3.26	9.73	3.27	9.66	3.30	9.50	3.32
	6.0	11.57	3.38	11.42	3.41	11.27	3.44	11.20	3.46	11.12	3.48	10.97	3.51
	10.0	12.55	3.51	12.40	3.53	12.25	3.57	12.18	3.58	12.10	3.60	11.95	3.63
15.0	13.77	3.65	13.62	3.69	13.47	3.72	13.40	3.74	13.32	3.75	13.18		