

FTXC-D / RXC-D

Restricción de combinaciones de unidades		Alimentación eléctrica							COMP				OFM				IFM			
Unidad interior	Unidad exterior	①	②	③	MCA		MFA		Refrigera- ción		Calefacción		Refrigera- ción		Calefacción		Refrigera- ción		Calefacción	
					Refrige- ración	Calefac- ción	Refrige- ración	Calefac- ción	RHz	RLA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXC20DV1B	RXC20DV1B	50	220 230 240	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	6.16	6.91	16	16	33	3.00	50	2.73	0.026	0.28	0.026	0.28	0.038	0.15	0.038	0.15
FTXC25DV1B	RXC25DV1B	50	220 230 240	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	6.16	6.91	16	16	47	3.04	55	3.02	0.026	0.28	0.026	0.28	0.038	0.15	0.038	0.15
FTXC35DV1B	RXC35DV1B	50	220 230 240	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	6.68	7.93	16	16	65	4.20	75	4.34	0.026	0.32	0.026	0.32	0.038	0.16	0.038	0.16
FTXC50DV1B	RXC50DV1B	50	220 230 240	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	10.20	10.20	16	16	67	6.24	65	5.97	0.061	0.38	0.061	0.49	0.038	0.20	0.038	0.20
FTXC60DV1B	RXC60DV1B	50	220 230 240	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	10.50	11.50	16	16	76	7.22	79	6.31	0.061	0.62	0.061	0.62	0.038	0.45	0.038	0.45
FTXC71DV1B	RXC71DV1B	50	220 230 240	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	11.50	11.50	16	16	92	8.98	92	9.38	0.128	0.97	0.128	0.97	0.038	0.45	0.038	0.45

SÍMBOLOS

- ①

Hz
- ②

Tensión
- ③

Rango de tensión
- MCA

: Amperios de circuito mínimos

(A)
- MFA

: Amperios de fusible máximos

(A)
- RLA

: Amperios de carga nominal

(A)
- COMP

: Compresor
- OFM

: Motor del ventilador exterior
- IFM

: Motor del ventilador interior
- FLA

: Amperios a plena carga

(A)
- kW

: Potencia nominal del motor del ventilador

(kW)
- RHz

: Frecuencia de funcionamiento nominal

(Hz)

NOTAS

1.

El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes.

• Temperatura interior, 27 °CDB /19 °CWB

• Temperatura exterior (35 °CBS)
2.

Seleccione el tamaño del cable según el MCA.
3.

El desequilibrio de tensión máximo permitido entre fases es del 2%.
4.

Utilice un disyuntor de circuito en lugar de un fusible