

Refrigeración 50Hz 220-240V

AFR	12,6
BF	0,23

Temperatura interior		Temperatura exterior [°C DB]															
EWB	EDB	20				25				30				32			
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC
14	20	4,97	3,53	1,29	4,82	3,47	1,37	4,66	3,40	1,44	4,60	3,38	1,47	4,51	3,33	1,52	4,36
16	22	5,18	3,49	1,29	5,02	3,42	1,37	4,87	3,36	1,44	4,80	3,34	1,47	4,71	3,30	1,52	4,56
18	25	5,37	3,64	1,30	5,21	3,59	1,38	5,06	3,53	1,45	4,99	3,50	1,48	4,90	3,48	1,53	4,74
19	27	5,46	3,82	1,30	5,31	3,77	1,38	5,15	3,73	1,45	5,09	3,70	1,48	5,00	3,67	1,53	4,85
22	30	5,75	3,71	1,31	5,60	3,66	1,39	5,44	3,63	1,46	5,38	3,61	1,49	5,29	3,58	1,54	5,14
24	32	5,94	3,62	1,31	5,79	3,58	1,39	5,63	3,54	1,46	5,57	3,53	1,49	5,48	3,50	1,54	5,33

50Hz 220-240V calefacción

AFR	12,8
-----	------

Temperatura interior		Temperatura exterior [°C WB]											
EDB		-15			-10			-5			0		
°C	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC
15	2,77	1,05	3,43	1,13	3,69	1,21	4,10	1,29	5,56	1,38	6,09	1,45	
20	2,61	1,12	3,27	1,20	3,55	1,28	3,96	1,36	5,40	1,46	5,93	1,52	
22	2,55	1,15	3,21	1,23	3,49	1,31	3,90	1,39	5,34	1,49	5,87	1,55	
24	2,48	1,18	3,15	1,26	3,43	1,34	3,85	1,42	5,27	1,52	5,80	1,58	
25	2,45	1,20	3,11	1,28	3,40	1,36	3,82	1,44	5,24	1,53	5,77	1,60	
27	2,39	1,23	3,05	1,31	3,34	1,39	3,77	1,47	5,18	1,56	5,71	1,63	

Capacidad de calefacción a la frecuencia de funcionamiento nominal, medida de acuerdo con EN 14511.

Temperatura interior		Temperatura exterior [°C WB]													
EDB		-15		-10		0				10		20			
°C	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC
20	3,15	1,36	3,53	1,50	3,78	1,59	4,26	1,67	6,05	1,78	6,37	1,86	6,37	1,79	

Capacidad de calefacción a máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN 14511

- Notas
- 1) Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.

2) Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m

Diferencia de nivel: 0m

3) El caudal de aire y el factor de derivación aparecen en la tabla anterior.

4) Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para el calor del motor del ventilador interior.

5) La capacidad total, el consumo y la capacidad de calor sensible deben calcularse mediante interpolación, utilizando las cifras de la tabla (las cifras que no aparezcan en la tabla no deben utilizarse para el cálculo).

- Símbolos
- AFR: Caudal de aire [m³/min]

BF: Factor de derivación

EWB: Temperatura de bulbo húmedo de entrada (°C BH)

EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada (°C BS)

TC: Capacidad total [kW]

SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
- PI: Consumo [kW]