



Testing Data Input								Overall (dBA)	Noise Criteria
Fan speed	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	40	37	35	34	30	21	10	38	33
M	36	33	30	29	24	15	9	33	28
L	30	28	23	21	16	9	7	26	0
SL	18	22	20	14	5	3	3	20	0

測定場所 MEASURING PLACE

無響室
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。

NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源
POWER SOURCE 200-240V 50Hz
JIS標準
STANDARD

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

JIS C 9612 運転音測定方法による。
THE OPERATION NOISE MEASURING METHOD IS IN ACCORDANCE WITH JIS C 9612.

