



Testing Data Input								Overall (dBA)	Noise Criteria
Fan speed	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	40	39	35	35	31	23	13	39	34
M	35	34	30	30	25	17	11	34	29
L	28	28	23	21	15	9	9	26	0
SL	21	24	18	15	9	9	9	21	0

測定場所 MEASURING PLACE

無響室  
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。  
NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源  
POWER SOURCE 200-240V 50Hz  
JIS標準  
STANDARD

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

JISC9612 運転音測定方法による。  
THE OPERATION NOISE MEASURING METHOD IS IN ACCORDANCE WITH JISC9612.

