



Testing Data Input								Overall (dBA)	Noise Criteria
Fan speed	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	49	44	41	41	37	30	20	45	40
M	43	38	36	35	30	23	17	39	34
L	34	34	30	28	23	17	12	33	28
SL	32	30	27	25	17	9	9	29	23

測定場所 MEASURING PLACE

無響室  
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。  
NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源  
POWER SOURCE 200-240V 50Hz  
JIS標準  
STANDARD

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

J I S C 9 6 1 2 運転音測定方法による。  
THE OPERATION NOISE MEASURING METHOD IS  
IN ACCORDANCE WITH JISC9612.

