



Testing Data Input								Overall (dBA)	Noise Criteria
Fan speed	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	43	45	43	41	39	33	23	46	40
M	40	42	39	37	34	27	18	42	36
L	35	39	36	33	29	22	14	38	33
SL	29	33	28	25	18	12	12	30	23

測定場所 MEASURING PLACE

無響室
ANECHOIC CHAMBER

注) 運転音は、運転条件、周囲の状態等によって変わります。

NOTE: OPERATION NOISE DIFFERS WITH OPERATION AND AMBIENT CONDITIONS.

運転条件 OPERATING CONDITIONS

電源
POWER SOURCE 200-240V 50Hz
JIS標準
STANDARD

マイクロホン位置 LOCATION OF MICROPHONE

J I S C 9 6 1 2 運転音測定方法による。
THE OPERATION NOISE MEASURING METHOD IS
IN ACCORDANCE WITH JISC9612.

