



ATXC20-25B



NOTAS

- Entorno de medición: cámara anecoica.
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación de 220-240 V 50 Hz; Norma JIS.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

Ubicación del micrófono



Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba							General (dBA)	Ruido Criterios
	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	40	37	35	34	30	21	10	38	33
M	36	33	30	29	24	15	9	33	28
L	30	28	23	21	16	9	7	26	0
SL	18	22	20	14	5	3	3	20	0

3D118138A