



Modo refrigeración

Modo calefacción



Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

Incrustación

A	Velocidad del ventilador
B	Alta
C	Medio
D	Baja

Refrigeración

dB totales


A	B	C	D
dBA	39	33	25

Calefacción

dB totales

A	B	C	D
dBA	39	34	28

Posición del micrófono



Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica