

combinación (capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior: °CDB											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,0	-10,0	2,47	1,11	2,41	1,12	2,36	1,13	2,34	1,13	2,31	1,14	2,26	1,15
	-7,0	2,72	1,14	2,66	1,15	2,61	1,16	2,59	1,17	2,56	1,17	2,51	1,18
	-5,0	2,88	1,16	2,83	1,17	2,78	1,18	2,76	1,19	2,73	1,19	2,68	1,21
	-2,0	3,13	1,19	3,08	1,20	3,03	1,21	3,01	1,22	2,98	1,23	2,93	1,24
	0,0	3,30	1,21	3,25	1,22	3,20	1,24	3,17	1,24	3,15	1,25	3,10	1,26
	1,0	3,38	1,22	3,33	1,23	3,28	1,25	3,26	1,25	3,23	1,26	3,18	1,27
	3,0	3,55	1,24	3,50	1,26	3,45	1,27	3,42	1,27	3,40	1,28	3,35	1,29
	6,0	3,80	1,28	3,75	1,29	3,70	1,30	3,67	1,31	3,65	1,31	3,60	1,32
	8,0	3,97	1,30	3,92	1,31	3,87	1,32	3,84	1,33	3,82	1,33	3,76	1,34
	10,0	4,14	1,32	4,09	1,33	4,03	1,34	4,01	1,35	3,98	1,35	3,86	1,33
	12,0	4,30	1,34	4,25	1,35	4,20	1,36	4,18	1,37	4,10	1,35	3,86	1,27
	15,0	4,55	1,37	4,50	1,38	4,34	1,35	4,22	1,31	4,10	1,27	3,86	1,19
	18,0	3,86	1,07	3,80	1,07	3,74	1,07	3,71	1,07	3,68	1,07	3,62	1,07
	-10,0	2,73	1,35	2,68	1,37	2,62	1,38	2,59	1,39	2,56	1,39	2,51	1,41
2,5	-7,0	3,01	1,39	2,95	1,41	2,90	1,42	2,87	1,43	2,84	1,43	2,78	1,45
	-5,0	3,19*	1,42	3,14	1,43	3,08	1,45	3,05	1,45	3,02	1,46	2,97	1,47
	-2,0	3,47	1,46	3,42	1,47	3,36	1,49	3,33	1,49	3,30	1,50	3,25	1,51
	0,0	3,66	1,48	3,60	1,50	3,54	1,51	3,52	1,52	3,49	1,53	3,43	1,54
	1,0	3,75	1,50	3,69	1,51	3,64	1,52	3,61	1,53	3,58	1,54	3,52	1,55
	3,0	3,94	1,52	3,88	1,54	3,82	1,55	3,79	1,56	3,77	1,57	3,71	1,58
	6,0	4,21	1,56	4,16	1,58	4,10	1,59	4,07	1,60	4,04	1,60	3,86	1,54
	8,0	4,40	1,59	4,34	1,60	4,29	1,62	4,22	1,60	4,10	1,55	3,86	1,45
	10,0	4,58	1,61	4,53	1,63	4,34	1,57	4,22	1,52	4,10	1,47	3,86	1,38
	12,0	4,77	1,64	4,59	1,58	4,34	1,49	4,22	1,45	4,10	1,40	3,86	1,31
	15,0	4,71	1,52	4,59	1,48	4,34	1,39	4,22	1,35	4,10	1,31	3,86	1,23
	18,0	3,71	1,07	3,65	1,07	3,60	1,07	3,57	1,07	3,55	1,07	3,50	1,07
	-10,0	2,93	1,51	2,87	1,53	2,81	1,55	2,78	1,55	2,75	1,56	2,69	1,58
	-7,0	3,23	1,56	3,17	1,57	3,11	1,59	3,08	1,60	3,05	1,61	2,99	1,62
	-5,0	3,43	1,59	3,37	1,60	3,31	1,62	3,28	1,63	3,25	1,63	3,19	1,65
3,5	-2,0	3,73	1,63	3,67	1,65	3,61	1,66	3,57	1,67	3,54	1,68	3,48	1,69
	0,0	3,93	1,66	3,86	1,68	3,80	1,69	3,77	1,70	3,74	1,71	3,68	1,72
	1,0	4,02	1,67	3,96	1,69	3,90	1,71	3,87	1,71	3,84	1,72	3,78	1,74
	3,0	4,22	1,70	4,16	1,72	4,10	1,74	4,07	1,74	4,04	1,75	3,98	1,77
	6,0	4,52	1,75	4,46	1,76	4,40	1,78	4,37	1,79	4,34	1,80	4,27	1,81
	8,0	4,72	1,78	4,66	1,79	4,60	1,81	4,57	1,82	4,54	1,83	4,27	1,70
	10,0	4,92	1,81	4,86	1,82	4,80	1,84	4,67	1,78	4,54	1,72	4,27	1,61
	12,0	5,12	1,84	5,06	1,85	4,80	1,75	4,67	1,69	4,54	1,64	4,27	1,53
	15,0	4,69	1,52	4,62	1,52	4,55	1,52	4,51	1,52	4,48	1,52	4,27	1,42
	18,0	3,69	1,07	3,64	1,07	3,59	1,07	3,57	1,07	3,54	1,07	3,50	1,07

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior: °CDB											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,0+2,0	-10,0	3,06	1,05	3,00	1,07	2,94	1,08	2,91	1,08	2,87	1,09	2,81	1,10
	-7,0	3,38	1,08	3,31	1,10	3,25	1,11	3,22	1,11	3,19	1,12	3,12	1,13
	-5,0	3,58	1,11	3,52	1,12	3,46	1,13	3,43	1,13	3,39	1,14	3,33	1,15
	-2,0	3,90	1,14	3,83	1,15	3,77	1,16	3,74	1,16	3,71	1,17	3,64	1,18
	0,0	4,10	1,16	4,04	1,17	3,98	1,18	3,94	1,18	3,91	1,19	3,85	1,20
	1,0	4,21	1,17	4,14	1,18	4,08	1,19	4,05	1,19	4,02	1,20	3,95	1,21
	3,0	4,42	1,19	4,35	1,20	4,29	1,21	4,26	1,21	4,22	1,22	4,16	1,23
	6,0	4,73	1,22	4,66	1,23	4,60	1,24	4,57	1,25	4,54	1,25	4,47	1,26
	8,0	4,93	1,24	4,87	1,25	4,81	1,26	4,78	1,27	4,74	1,27	4,68	1,28
	10,0	5,14	1,26	5,08	1,27	5,02	1,28	4,98	1,29	4,95	1,29	4,89	1,30
	12,0	5,35	1,28	5,29	1,29	5,22	1,30	5,19	1,31	5,16	1,31	5,10	1,32
	15,0	5,66	1,31	5,60	1,32	5,53	1,33	5,50	1,34	5,47	1,34	5,41	1,35
	18,0	4,93	1,07	4,85	1,07	4,77	1,07	4,73	1,07	4,69	1,07	4,61	1,07
	-10,0	3,13	1,10	3,07	1,11	3,00	1,12	2,97	1,13	2,94	1,13	2,87	1,14
2,0+2,5	-7,0	3,45	1,13	3,39	1,14	3,32	1,15	3,29	1,16	3,26	1,16	3,19	1,18
	-5,0	3,66	1,15	3,60	1,16	3,53	1,17	3,50	1,18	3,47	1,18	3,40	1,20
	-2,0	3,98	1,18	3,92	1,19	3,85	1,21	3,82	1,21	3,79	1,22	3,72	1,23
	0,0	4,19	1,20	4,13	1,21	4,06	1,23	4,03	1,23	4,00	1,24	3,93	1,25
	1,0	4,30	1,21	4,23	1,23	4,17	1,24	4,14	1,24	4,10	1,25	4,04	1,26
	3,0	4,51	1,23	4,45	1,25	4,38	1,26	4,35	1,26	4,32	1,27	4,25	1,28
	6,0	4,83	1,27	4,76	1,28	4,70	1,29	4,67	1,30	4,64	1,30	4,57	1,31
	8,0	5,04	1,29	4,98	1,30	4,91	1,31	4,88	1,32	4,85	1,32	4,78	1,33
	10,0	5,25	1,31	5,19	1,32	5,12	1,33	5,09	1,34	5,06	1,34	4,99	1,36
	12,0	5,47	1,33	5,40	1,34	5,34	1,35	5,30	1,36	5,27	1,37	5,21	1,38
	15,0	5,79	1,36	5,72	1,37	5,66	1,39	5,62	1,39	5,59	1,40	5,53	1,41
	18,0	4,88	1,07	4,80	1,07	4,72	1,07	4,68	1,07	4,64	1,07	4,56	1,07
	-10,0	3,13	1,08	3,07	1,09	3,00	1,10	2,97	1,11	2,94	1,11	2,87	1,13
	-7,0	3,45	1,11	3,39	1,12	3,32	1,13	3,29	1,14	3,26	1,15	3,19	1,16
2,0+3,5	-5,0	3,66	1,13	3,60	1,14	3,53	1,15	3,50	1,16	3,47	1,17	3,40	1,18
	-2,0	3,98	1,16	3,92	1,17	3,85	1,19	3,82	1,19	3,79	1,20	3,72	1,21
	0,0	4,19	1,18	4,13	1,20	4,06	1,21	4,03	1,21	4,00	1,22	3,93	1,23
	1,0	4,30	1,19	4,23	1,21	4,17	1,22	4,14	1,22	4,10	1,23	4,04	1,24
	3,0	4,51	1,22	4,45	1,23	4,38	1,24	4,35	1,24	4,32	1,25	4,25	1,26
	6,0	4,83	1,25	4,76	1,26	4,70	1,27	4,67	1,28	4,64	1,28	4,57	1,29
	8,0	5,04	1,27	4,98	1,28	4,91	1,29	4,88	1,30	4,85	1,30	4,78	1,31
	10,0	5,25	1,29	5,19	1,30	5,12	1,31	5,09	1,32	5,06	1,32	4,99	1,33
	12,0	5,47	1,31	5,40	1,32	5,34	1,33	5,30	1,34	5,27	1,34	5,21	1,36
	15,0	5,79	1,34	5,72	1,35	5,66	1,36	5,62	1,37	5,59	1,38	5,53	1,39
	18,0	4,94	1,07	4,86	1,07	4,78	1,07	4,74	1,07	4,70	1,07	4,62	1,07

3D055834A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTA

- 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2 La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3 El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2,0, 2,5, 3,5 kW; series C, D montadas en pared (GMS5).