

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		16,0°C		18,0°C		20,0°C		21,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,0	-15,0	2,05	0,92	2,00	0,93	1,95	0,94	1,92	0,95	1,89	0,95	1,84	0,96
	-11,0	2,38	0,96	2,33	0,97	2,28	0,98	2,25	0,99	2,23	0,99	2,18	1,00
	-8,0	2,63	0,99	2,58	1,00	2,53	1,01	2,50	1,01	2,48	1,02	2,43	1,03
	-6,0	2,80	1,01	2,75	1,02	2,70	1,03	2,67	1,03	2,65	1,04	2,60	1,05
	-1,0	3,22	1,05	3,17	1,06	3,12	1,07	3,09	1,08	3,06	1,08	3,01	1,09
	1,0	3,38	1,07	3,33	1,08	3,28	1,09	3,26	1,10	3,23	1,10	3,18	1,11
	3,0	3,55	1,09	3,50	1,10	3,45	1,11	3,42	1,12	3,40	1,12	3,35	1,13
	6,0	3,80	1,12	3,75	1,13	3,70	1,14	3,67	1,15	3,65	1,15	3,60	1,16
	8,0	3,97	1,14	3,92	1,15	3,87	1,16	3,84	1,16	3,82	1,17	3,76	1,18
	10,0	4,14	1,16	4,09	1,17	4,03	1,18	4,01	1,18	3,98	1,19	3,93	1,20
	12,0	4,30	1,18	4,25	1,19	4,20	1,20	4,18	1,20	4,15	1,21	4,10	1,22
	15,0	4,55	1,20	4,50	1,21	4,45	1,22	4,43	1,23	4,40	1,23	4,35	1,25
	18,0	4,80	1,23	4,75	1,24	4,70	1,25	4,68	1,26	4,65	1,26	4,60	1,27
	-15,0	2,27	1,08	2,21	1,09	2,16	1,10	2,13	1,11	2,10	1,11	2,04	1,12
2,5	-11,0	2,64	1,12	2,58	1,13	2,53	1,14	2,50	1,15	2,47	1,16	2,41	1,17
	-8,0	2,92	1,15	2,86	1,16	2,80	1,18	2,78	1,18	2,75	1,19	2,69	1,20
	-6,0	3,10	1,17	3,05	1,19	2,99	1,20	2,96	1,20	2,93	1,21	2,88	1,22
	-1,0	3,57	1,23	3,51	1,24	3,45	1,25	3,42	1,26	3,40	1,27	3,34	1,28
	1,0	3,75	1,25	3,69	1,26	3,64	1,28	3,61	1,28	3,58	1,29	3,52	1,30
	3,0	3,94	1,27	3,88	1,29	3,82	1,30	3,79	1,30	3,77	1,31	3,71	1,32
	6,0	4,21	1,31	4,16	1,32	4,10	1,33	4,07	1,34	4,04	1,34	3,99	1,35
	8,0	4,40	1,33	4,34	1,34	4,29	1,35	4,26	1,36	4,23	1,36	4,17	1,38
	10,0	4,58	1,35	4,53	1,36	4,47	1,37	4,44	1,38	4,41	1,39	4,36	1,40
	12,0	4,77	1,37	4,71	1,38	4,66	1,40	4,63	1,40	4,60	1,41	4,54	1,42
	15,0	5,05	1,40	4,99	1,42	4,93	1,43	4,91	1,43	4,88	1,44	4,59	1,35
	18,0	5,32	1,44	5,27	1,45	5,17	1,44	5,02	1,40	4,88	1,35	4,59	1,27
	-15,0	2,55	1,24	2,48	1,25	2,42	1,27	2,39	1,27	2,35	1,28	2,29	1,29
	-11,0	2,96	1,29	2,90	1,30	2,83	1,32	2,80	1,32	2,77	1,33	2,71	1,34
3,5	-8,0	3,27	1,33	3,21	1,34	3,15	1,35	3,11	1,36	3,08	1,37	3,02	1,38
	-6,0	3,48	1,35	3,42	1,37	3,35	1,38	3,32	1,39	3,29	1,39	3,23	1,41
	-1,0	4,00	1,41	3,94	1,43	3,87	1,44	3,84	1,45	3,81	1,46	3,75	1,47
	1,0	4,21	1,44	4,14	1,45	4,08	1,47	4,05	1,47	4,02	1,48	3,95	1,49
	3,0	4,42	1,46	4,35	1,48	4,29	1,49	4,26	1,50	4,22	1,51	4,16	1,52
	6,0	4,73	1,50	4,66	1,52	4,60	1,53	4,57	1,54	4,54	1,54	4,47	1,56
	8,0	4,93	1,53	4,87	1,54	4,81	1,56	4,78	1,56	4,74	1,57	4,68	1,58
	10,0	5,14	1,55	5,08	1,57	5,02	1,58	4,98	1,59	4,95	1,59	4,74	1,53
	12,0	5,35	1,58	5,29	1,59	5,22	1,61	5,18	1,61	5,04	1,56	4,74	1,46
	15,0	5,66	1,62	5,60	1,63	5,53	1,55	5,18	1,50	5,04	1,45	4,74	1,36
	18,0	5,93	1,63	5,63	1,54	5,33	1,45	5,18	1,41	5,04	1,36	4,74	1,27

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		16,0°C		18,0°C		20,0°C		21,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
5,0	-15,0	3,10	1,60	3,02	1,62	2,94	1,64	2,91	1,65	2,87	1,66	2,79	1,67
	-11,0	3,60	1,67	3,53	1,68	3,45	1,70	3,41	1,71	3,37	1,72	3,30	1,74
	-8,0	3,98	1,72	3,91	1,73	3,83	1,75	3,79	1,76	3,75	1,77	3,67	1,79
	-6,0	4,24	1,75	4,16	1,77	4,08	1,78	4,04	1,79	4,01	1,80	3,93	1,82
	-1,0	4,87	1,83	4,79	1,85	4,71	1,87	4,68	1,87	4,64	1,88	4,56	1,90
	1,0	5,12	1,86	5,04	1,88	4,97	1,90	4,93	1,91	4,89	1,92	4,81	1,93
	3,0	5,38	1,90	5,30	1,91	5,22	1,93	5,18	1,94	5,14	1,95	5,07	1,97
	6,0	5,75	1,94	5,68	1,96	5,60	1,98	5,56	1,99	5,52	2,00	5,28	1,91
	8,0	6,01	1,98	5,93	1,99	5,85	2,01	5,77	2,00	5,61	1,93	5,28	1,79
	10,0	6,26	2,01	6,18	2,03	5,94	1,95	5,77	1,88	5,61	1,82	5,28	1,69
	12,0	6,51	2,04	6,27	1,96	5,94	1,84	5,77	1,78	5,61	1,72	5,28	1,60
	15,0	6,60	1,93	6,27	1,82	5,94	1,71	5,77	1,65	5,61	1,60	5,28	1,49
	18,0	6,54	1,80	6,27	1,70	5,94	1,59	5,77	1,54	5,61	1,49	5,28	1,39
	-15,0	3,15	1,24	3,08	1,25	3,00	1,27	2,96	1,27	2,92	1,28	2,84	1,29
2,0+2,0	-11,0	3,67	1,29	3,59	1,30	3,51	1,32	3,47	1,32	3,43	1,33	3,35	1,34
	-8,0	4,06	1,33	3,98	1,34	3,90	1,35	3,86	1,36	3,82	1,37	3,74	1,38
	-6,0	4,31	1,35	4,23	1,37	4,16	1,38	4,12	1,39	4,08	1,39	4,00	1,41
	-1,0	4,96	1,41	4,88	1,43	4,80	1,44	4,76	1,45	4,72	1,46	4,64	1,47
	1,0	5,21	1,44	5,14	1,45	5,06	1,47	5,02	1,47	4,98	1,48	4,90	1,49
	3,0	5,47	1,46	5,39	1,48	5,31	1,49	5,27	1,50	5,24	1,51	5,16	1,52
	6,0	5,86	1,50	5,78	1,52	5,70	1,53	5,66	1,54	5,62	1,54	5,54	1,56
	8,0	6,11	1,53	6,04	1,54	5,96	1,56	5,92	1,56	5,88	1,57	5,80	1,58
	10,0	6,37	1,55	6,29	1,57	6,21	1,58	6,18	1,59	6,14	1,59	6,06	1,61
	12,0	6,63	1,58	6,55	1,59	6,47	1,61	6,43	1,61	6,39	1,62	6,31	1,63
	15,0	7,02	1,62	6,94	1,63	6,86	1,64	6,82	1,65	6,78	1,66	6,70	1,67
	18,0	7,40	1,65	7,32	1,67	7,24	1,68	7,21	1,69	7,17	1,69	7,09	1,71
	-15,0	3,21	1,26	3,13	1,28	3,05	1,29	3,01	1,30	2,97	1,30	2,89	1,32
	-11,0	3,73	1,31	3,65	1,33	3,57	1,34	3,53	1,35	3,49	1,36	3,41	1,37
2,0+2,5	-8,0	4,13	1,35	4,05	1,37	3,97	1,38	3,93	1,39	3,89	1,39	3,81	1,41
	-6,0	4,39	1,38	4,31	1,39	4,23	1,41	4,19	1,41	4,15	1,42	4,07	1,43
	-1,0	5,04	1,44	4,96	1,46	4,88	1,47	4,84	1,48	4,80	1,48	4,72	1,50
	1,0	5,31	1,47	5,23	1,48	5,15	1,50	5,11	1,50	5,06	1,51	4,98	1,52
	3,0	5,57	1,49	5,49	1,51	5,41	1,52	5,37	1,53	5,33	1,54	5,25	1,55
	6,0	5,96	1,53	5,88	1,55	5,80	1,56	5,76	1,57	5,72	1,57	5,64	1,59
	8,0	6,22	1,56	6,14	1,57	6,06	1,59	6,02	1,59	5,98	1,60	5,90	1,61
	10,0	6,48	1,58	6,40	1,60	6,32	1,61	6,28	1,62	6,24	1,63	6,16	1,64
	12,0	6,75	1,61	6,67	1,62	6,59	1,64	6,55	1,64	6,51	1,65	6,43	1,67
	15,0	7,14	1,65	7,06	1,66	6,98	1,68	6,94	1,68	6,90	1,69	6,82	1,70
	18,0	7,53	1,69	7,45	1,70	7,37	1,71	7,33	1,72	7,29	1,73	7,21	1,74

3D057674A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2 La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3 El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2,0, 2,5, 3,5, 5,0 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared.