3MKS50E, 4MKS58E

Modelo		Unidades				Suministro de energía		Comp.		OFM	
Exterior	H/P C/D	Hz	Voltaje	Mín.	Máx.	MCA	MFA	MSC	RLA	W	FLA
4MKS58E2V1B	C/O	50	220	198	242	18	20	6.7	6.08	44	0.30
			230	207	253			6.7	6.08		
			240	216	264			6.7	6.08		
3MKS50E2V1B	C/O	50	220	198	242	18	20	5.3	4.75	44	0.30
			230	207	253			5.3	4.75		
			240	216	264			5.3	4.75		

3D052808

SIMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (Ver nota 6). (A)
MSC : MSC significa la intensidad máx. durante el arranque del compresor. (A)
RLA : Carga nominal en amperios (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
FLA : Amperios a plena carga (A)
W : Consumo nominal del motor del ventilador (W)

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
   Refrigeración
   Temperatura interior: 27°CBS/19.0°CBH
   Temp.exterior 35°CBS
2. Rango de voltaje
   Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no esté por debajo o por encima de los límites del rango de funcionamiento señalados
3. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
4. MCA representa la máxima intensidad de corriente de entrada.
   MFA representa la capacidad que puede aceptar MCA
5. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
6. MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el interruptor del circuito de fallo a tierra.
   (disyuntor de circuito de derivación a tierra)
7. Para más detalles acerca de las condiciones de conexión elétrica, visite http://extranet.daikineurope.com, seleccione "E-Data Books". Por ultimo, haga click en el título del documento elegido.